

SETIN Edificio Boulevard

Cant. 4 uni

ALIMENTACION DESDE
TRAFO

Cable subterráneo a Trafo

-Q01
C100N320FM
NS1000N
3x1000A
Micro 2.0

BARRAS Cu 1x60x10 / F+N - In=1180A

-F01
BV3
L3-3/3A/HA
3x630A+
3NA3244/250A

-F02
BV3
L3-3/3A/HA
3x630A+
3NA3244/250A

-F03
BV3
L3-3/3A/HA
3x630A+
3NA3244/250A

-F04
BV3
L3-3/3A/HA
3x630A+
3NA3244/250A

-F05
BV3
L3-3/3A/HA
3x630A+
3NA3244/250A

-F06
BV3
L3-3/3A/HA
3x630A+
3NA3244/250A

SALIDA 1

SALIDA 2

SALIDA 3

SALIDA 4


SALIDA 5

SALIDA 6

**CONFORME A
FABRICACIÓN**
PROYECCIÓN ELECTROLUZ SRL

PROYECCIÓN ELECTROLUZ S.R.L. SE RESERVA
LA PROPIEDAD DEL MISMO CON PROHIBICIÓN
DE REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN
AUTORIZACIÓN ESCRITA.
SUJETO A MODIFICACIÓN SIN PREVIO AVISO.

	Fecha	Nombre	Observaciones	Rev.	Fecha	Nombre
A	20/06/24	W.E.L.	EMISIÓN ORIGINAL - PARA APROBACIÓN	Dibujo	20/06/24	W.E.L.
B	29/07/24	W.E.L.	REVISIÓN GENERAL - PARA APROBACIÓN	Reviso		
0	01/08/24	W.E.L.	PARA CONSTRUIR	Aprobo		
1	24/07/25	J.I.F.	CONFORME A FABRICACION			



DPEC SETIN EDIFICIO BOULEVAR	N° de Plano: 4700-02-E-EU01	Rev.N° 1
ESQUEMA UNIFILAR TABLERO BAJA TENSION SETIN BOULEVAR	Hoja N° : 1/1	Archivo: *