




<b>1.1-DATOS</b> Fecha de emisión: 27-07-2021 Fecha de ensayo: 24-07-2021 Obra: 2544-CANAL. FM CDO T TAB. 1° ETAPA Cliente: COLVEN S.A. Objeto a ensayar: TS Identificación: TB-TOM-07 Frente: UNICO Columna: 07 Documentación: 1)_ 4370-07-M-TP01 Rev. 0 2)_ 4370-07-E-EU01 Rev. 0	<b>3.1-INSPECCIÓN VISUAL</b> <i>Dimensional</i> Características técnicas según planos Índice de protección Espesor de pintura Distribución de equipos y elementos Montaje de dispositivos Cableado Sección conductores circuito principal Identificación conductores circuitos principal Sección conductores circuitos auxiliares Identificación conductores circuitos auxiliares Ajuste de terminales Puesta a tierra de equipos Puesta a tierra de puertas Identificación de equipos en bandeja Identificación de bornes Carteles identificatorios Placa característica Distancias mínimas Sección de barras colectoras Identificación de barras colectoras Apriete de embarrado según I.R.A.M. 2356-I Cubrebornes Portaplanos Tapas Burletes Herrajes Cáncamos de izaje Embalaje	<b>2-PROTOCOLO NÚMERO</b> <div style="text-align: center; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">4370-07-X-PE07</div>																								
<b>1.2-ELECTRICOS</b> Tensión nominal de servicio: 380 [Vca] Corriente nominal de servicio: 32 [Aca] Frecuencia: 50 [Hz] Corriente de cc de servicio: 6 [kA] Tensiones auxiliares:	<b>3.2-FUNCIONAMIENTO</b> Mecánico Enclavamientos Circuitos principales Circuitos auxiliares Señalización Medición Tensión Corrientes Alarmas Entradas/Salidas Digitales Entradas/Salidas Analógicas Iluminación y/o calefacción	<b>4-REGISTRO FOTOGRAFICO</b> 																								
<b>1.3-PROTECCION</b> Grado de protección: IP44	<b>3.3-PROTECCION Y CONTINUIDAD</b> Protección contra choques eléctricos <input checked="" type="checkbox"/> (en servicio normal) Continuidad del circuito de protección <input checked="" type="checkbox"/> (según IRAM 2181-I 7.4.3.1.5)	<b>3.4-RIGIDEZ DIELECTRICA</b> (Según I.R.A.M. 2195) Instrumento: HIPOT Marca: MEGABRAS N° de serie: UED 354 OR 7071 Circuito principal: Uaplicada: 2500 [kV] Frecuencia: 50 [Hz] Resultado: <input checked="" type="checkbox"/> Circuito de comando: Uaplicada: - Frecuencia: - Resultado: <input checked="" type="checkbox"/>																								
<b>1.4-DIMENSIONES</b> Gabinete: Alto <sup>(1)</sup> : 400 [mm] Ancho: 400 [mm] Profundidad: 225 [mm] Alto zócalo: N Barras colectoras: Primarias Secundarias Fase R: N N Fase S: N N Fase T: N N Neutro: N N Tierra: 15x3 N	<b>3.5-RESISTENCIA DE AISLACIÓN</b> (Según I.R.A.M. 2325) Instrumento: - Marca: - N° de serie: -	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Circuito</th> <th rowspan="2">U ensayo</th> <th rowspan="2">T aislación θ</th> <th colspan="3">Resistencia de aislación <sup>(2)</sup></th> <th rowspan="2">Resultado</th> </tr> <tr> <th>Fase R</th> <th>Fase S</th> <th>Fase T</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Principal</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>E</td> </tr> <tr> <td>Auxiliar</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>E</td> </tr> </tbody> </table>	Circuito	U ensayo	T aislación θ	Resistencia de aislación <sup>(2)</sup>			Resultado	Fase R	Fase S	Fase T	Principal	-	-	-	-	-	E	Auxiliar	-	-	-	-	-	E
Circuito	U ensayo	T aislación θ				Resistencia de aislación <sup>(2)</sup>				Resultado																
			Fase R	Fase S	Fase T																					
Principal	-	-	-	-	-	E																				
Auxiliar	-	-	-	-	-	E																				
<b>1.5-TERMINACIÓN</b> Gabinete: Pintado: Gris - RAL 7035 <input checked="" type="checkbox"/> Bandejas: Galvanizado <input checked="" type="checkbox"/> Zócalo: - <input checked="" type="checkbox"/> Barras colectoras: Fase R: - <input checked="" type="checkbox"/> Fase S: - <input checked="" type="checkbox"/> Fase T: - <input checked="" type="checkbox"/> Neutro: - <input checked="" type="checkbox"/> Tierra: Plateado <input checked="" type="checkbox"/>	<b>5.2-NOTAS</b> (1) La altura del gabinete no contempla el zócalo. (2) Resistencia de aislación a θ °C entre una fase y los demás bornes unidos a masa Se cumple con IRAM 2181-I No se instalan, ni parametrizan software	<b>7-REALIZADO POR:</b> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">   <b>ROSATTI EZEQUIEL</b>  Ing. Electromecánico  Departamento Calidad  Proyección Electroluz SRL </div> <div style="text-align: center;">   <b>CAPELETTI WALTER HERNÁN</b>  REPRESENTANTE TÉCNICO GSCCP  Ingeniero Electromecánico  UTN-FRRQ Matrícula CIEN° 1-3145-8 </div> </div>																								
<b>3.6-CONDICIONES AMBIENTALES</b> Temperatura: 24,8 [°C] Humedad relativa: 68,4 [%]	<b>5.1-REFERENCIAS</b> <input checked="" type="checkbox"/> Satisfactorio <input checked="" type="checkbox"/> Insatisfactorio <input checked="" type="checkbox"/> Exceptuado <input checked="" type="checkbox"/> No corresponde	<b>6-OBSERVACIONES</b>																								