


PROYECCION ELECTROLUZ S.R.L.  
LA PROPIEDAD DEL MISMO CON PROHIBICION  
DE REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL, SIN  
AUTORIZACION ESCRITA. SUJETO A MODIFI-  
CACIONES SIN PREVIO AVISO. SE RESERVA




TABLERO SECCIONAL  
MOTORES TSCCM 51002

**CONFORME A  
FABRICACIÓN**  
PROYECCIÓN ELECTROLUZ SRL


CIRCUITO N°	INT.PPAL	S00	RES	154	157	126	130	133	136	137
TAG/DESCRIPCION CARGA	TSCCM51002	—	RESERVA EQUIPADA	CS-51038-	CS-51040-	RSS-51029-01M	GRV-51030-01M	GRV-51030-02M	GRV-51031-01M	GRV-51031-02M
FASES	R-S-T-N	R-S-T-N	R	S	T	R-S-T	R-S-T	R-S-T	R-S-T	R-S-T
POTENCIA (kW)	—	—	0,50	0,50	0,50	7,457	3,729	14,914	3,729	14,914
POTENCIA (HP)	—	—	—	—	—	9,81	4,91	19,62	4,91	19,62
CORRIENTE (A)	4x630A	50	1,71	2,28	2,28	14,17	7,08	28,34	7,08	28,34
TIPO DE ARRANQUE	—	ALIM	ALIM	ALIM	ALIM	DOL	VDF	VDF	VDF	VDF
INTERRUPTOR	3VA2463-5HL42	3NP1123-1CA20	—	—	—	—	—	—	—	—
INTERR. DIFERENCIAL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
CONTACTOR	—	—	—	—	—	3RT2025-1AP00	—	—	—	—
AUX. CONTACTOR	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
GUARDAMOTOR	—	—	—	—	—	3RV2021-4AA10	3RV2021-4AA10	3RV2041-4JA10	3RV2021-4AA10	3RV2041-4JA10
REGULACION	—	—	—	—	—	11-16A	10-16A	45-63A	10-16A	45-63A
VARIADOR VELOCIDAD	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ARRANQUE SUAVE	—	—	—	—	—	—	6SL3210-1KE18-8UF1	6SL3210-1KE23-2UF1	6SL3210-1KE18-8UF1	6SL3210-1KE23-2UF1
DESCARGADOR	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SECCION CONDUCTOR	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
CODIGO INTERRUPTOR	Q00	S00	Q RES	Q154	Q157	Q126	Q130	Q133	Q136	Q137

NOTA:  
(1) A DEFINIR S/PLANILLA  
DE CAIDA DE TENSION

Rev.	Fecha	Nombre	Observaciones		Fecha	Nombre
A	25/02/25	W.E.L.	EMISION PARA APROBACION	Dibujó	25/02/25	W.E.L.
B	24/04/25	W.E.L.	REVISION S/CIRCULAR N° 32 - 03/04/25	Revisó	.	.
O	12/05/25	W.E.L.	PARA CONSTRUIR S/CIRCULAR N° 35 - 29/04/25	Aprobó	.	L.R.P.
1	05/08/25	J.I.F.	CONFORME A FABRICACION			




Cliente:	<b>MSU Agro</b>	N° de Obra:	<b>3205</b>	Hoja N°:	<b>1/5</b>
Obra:	<b>PROCESO PRINCIPAL</b>	N° de Plano Cliente:	.	Rev.N°	.
Denominación:	<b>ESQUEMA UNIFILAR TABLERO SECCIONAL TS CCM 51002</b>	N° de Plano:	<b>4767-31-E-EU01</b>	Rev.N°	<b>1</b>




CIRCUITO N°	140	144	145	146	147	150	155	158	163	164	165
TAG/DESCRIPCION CARGA	ED-51033-01M	GRV-51034-01M	GRV-51034-02M	GRV-51035-01M	GRV-51035-02M	ED-51037-01M	ED-51039-01M	ED-51041-01M	RSS-51043-01M	RSS-51044-01M	TV-51045-01M
FASES	R-S-T	R-S-T	R-S-T	R-S-T	R-S-T	R-S-T	R-S-T	R-S-T	R-S-T	R-S-T	R-S-T
POTENCIA (kW)	3,729	3,729	14,914	3,729	14,914	3,729	3,729	1,49	7,457	7,457	2,237
POTENCIA (HP)	4,91	4,91	19,62	4,91	19,62	4,91	4,91	1,96	9,81	9,81	2,94
CORRIENTE (A)	7,08	7,08	28,34	7,08	28,34	7,08	7,08	2,83	14,17	14,17	4,25
TIPO DE ARRANQUE	DOL	VDF	VDF	VDF	VDF	DOL	DOL	DOL	DOL	DOL	DOL
INTERRUPTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INTERR. DIFERENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTACTOR	3RT2023-1AP00	-	-	-	-	3RT2023-1AP00	3RT2023-1AP00	3RT2023-1AP00	3RT2025-1AP00	3RT2025-1AP00	3RT2023-1AP00
AUX. CONTACTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GUARDAMOTOR	3RV2021-1JA10	3RV2021-4AA10	3RV2041-4JA10	3RV2021-4AA10	3RV2041-4JA10	3RV2021-1JA10	3RV2021-1JA10	3RV2021-1EA10	3RV2021-4AA10	3RV2021-4AA10	3RV2021-1FA10
REGULACION	7-10A	10-16A	45-63A	10-16A	45-63A	7-10A	7-10A	2,8-4A	10-16A	10-16A	3,5-5A
VARIADOR VELOCIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARRANQUE SUAVE	-	6SL3210-1KE18-8UF1	6SL3210-1KE23-2UF1	6SL3210-1KE18-8UF1	6SL3210-1KE23-2UF1	-	-	-	-	-	-
DESCARGADOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECCION CONDUCTOR	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
CODIGO INTERRUPTOR	Q140	Q144	Q145	Q146	Q147	Q150	Q155	Q158	Q163	Q164	Q165

NOTA:  
(1) A DEFINIR S/PLANILLA  
DE CAIDA DE TENSION

Rev.	Fecha	Nombre	Observaciones		Fecha	Nombre		Cliente: <b>MSU Agro</b>	N° de Obra: <b>3205</b>	Hoja N°: <b>2/5</b>
A	25/02/25	W.E.L.	EMISION PARA APROBACION	Dibujó	25/02/25	W.E.L.		Obra: <b>PROCESO PRINCIPAL</b>		
B	24/04/25	W.E.L.	REVISION S/CIRCULAR N° 32 – 03/04/25							
O	12/05/25	W.E.L.	PARA CONSTRUIR S/CIRCULAR N° 35 – 29/04/25	Revisó	.	.		Denominación: <b>ESQUEMA UNIFILAR TABLERO SECCIONAL TS CCM 51002</b>	N° de Plano Cliente: .	Rev.N° .
1	05/08/25	J.I.F.	CONFORME A FABRICACION						N° de Plano: <b>4767-31-E-EU01</b>	Rev.N° <b>1</b>
				Aprobó	.	L.R.P.				







CIRCUITO N°	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196
TAG/DESCRIPCION CARGA	TH-51066-01M	ED-51067-01M	ASP-51068-01M	ASP-51068-02M	ASP-51068-03M	ASP-51068-04M	ROC-51069-01M	ROC-51069-02M	ED-51070-01M	ASP-51071-01M	ASP-51071-02M
FASES	R-S-T	R-S-T	R-S-T	R-S-T	R-S-T	R-S-T	R-S-T	R-S-T	R-S-T	R-S-T	R-S-T
POTENCIA (kW)	1,49	11,19	0,746	0,746	0,746	0,746	2,237	7,457	1,49	0,746	0,746
POTENCIA (HP)	1,96	14,72	0,98	0,98	0,98	0,98	2,94	9,81	1,96	0,98	0,98
CORRIENTE (A)	2,83	21,26	1,42	1,42	1,42	1,42	4,25	14,17	2,83	1,42	1,42
TIPO DE ARRANQUE	DOL	SOF	DOL	DOL	DOL	DOL	DOL	VDF	DOL	DOL	DOL
INTERRUPTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INTERR. DIFERENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTACTOR	3RT2023-1AP00	-	3RT2023-1AP00	3RT2023-1AP00	3RT2023-1AP00	3RT2023-1AP00	3RT2023-1AP00	-	3RT2023-1AP00	3RT2023-1AP00	3RT2023-1AP00
AUX. CONTACTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GUARDAMOTOR	3RV2021-1EA10	3RV2031-4UA10	3RV2021-1AA10	3RV2021-1AA10	3RV2021-1AA10	3RV2021-1AA10	3RV2021-1FA10	3RV2021-4EA10	3RV2021-1EA10	3RV2021-1AA10	3RV2021-1AA10
REGULACION	2,8-4A	32-40A	1,1-1,6A	1,1-1,6A	1,1-1,6A	1,1-1,6A	3,5-5A	27-32A	2,8-4A	1,1-1,6A	1,1-1,6A
VARIADOR VELOCIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARRANQUE SUAVE	-	3RW5517-1HA14	-	-	-	-	-	6SL3210-1KE21-7UF1	-	-	-
DESCARGADOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECCION CONDUCTOR	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)		
CODIGO INTERRUPTOR	Q186	Q187	Q188	Q189	Q190	Q191	Q192	Q193	Q194	Q195	Q196

NOTA:  
(1) A DEFINIR S/PLANILLA  
DE CAIDA DE TENSION

Rev.	Fecha	Nombre	Observaciones		Fecha	Nombre
A	25/02/25	W.E.L.	EMISION PARA APROBACION	Dibujó	25/02/25	W.E.L.
B	24/04/25	W.E.L.	REVISION S/CIRCULAR N° 32 – 03/04/25			
0	12/05/25	W.E.L.	PARA CONSTRUIR S/CIRCULAR N° 35 – 29/04/25	Revisó	.	.
1	05/08/25	J.I.F.	CONFORME A FABRICACION	Aprobó	.	L.R.P.



Cliente: <b>MSU Agro</b> Obra: <b>PROCESO PRINCIPAL</b>	N° de Obra: <b>3205</b>	Hoja N°: <b>4/5</b>
Denominación: <b>ESQUEMA UNIFILAR TABLERO SECCIONAL TS CCM 51002</b>	N° de Plano Cliente: .	Rev.N° .
	N° de Plano: <b>4767-31-E-EU01</b>	Rev.N° <b>1</b>



NOTA:  
(1) A DEFINIR S/PLANILLA  
DE CAIDA DE TENSION

Cliente: <b>MSU Agro</b> Obra: <b>PROCESO PRINCIPAL</b>	N° de Obra: <b>3205</b>	Hoja N°: <b>5/5</b>
Denominación: <b>ESQUEMA UNIFILAR TABLERO SECCIONAL TS CCM 51002</b>	N° de Plano Cliente: .	Rev.N° .
	N° de Plano: <b>4767-31-E-EU01</b>	Rev.N° <b>1</b>