


PROYECCION ELECTROLUZ S.R.L.  
LA PROPIEDAD DEL MISMO CON PROHIBICION  
DE REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL, SIN  
AUTORIZACION ESCRITA. SUJETO A MODIFI-  
CACIONES SIN PREVIO AVISO. SE RESERVA



E	CIRCUITO N°	INT.PPAL	001	002	003	004	005	006	007	008	DESCARGADOR
F	DESCRIPCION DE LA CARGA	TAB.SECC.TSCCM31001	SEC-32001	SEC-32002	SEC-32003	SEC-32004	SEC-32005	SEC-32006	SEC-32007	SEC-32008	Desc sobret.
F	FASES	R-S-T-N	R-S-T-N	R-S-T-N	R-S-T-N	R-S-T-N	R-S-T-N	R-S-T-N	R-S-T-N	R-S-T-N	R-S-T-N
F	POTENCIA (kW)	—	26,1	26,1	26,1	26,1	26,1	26,1	26,1	26,1	—
F	POTENCIA (HP)	—	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	—
F	CORRIENTE (A)	630A	49,59	49,59	49,59	49,59	49,59	49,59	49,59	49,59	—
G	INTERRUPTOR	3VA14635GF420AA0	3VA11803GF420AA0	3VA11803GF420AA0	3VA11803GF420AA0	3VA11803GF420AA0	3VA11803GF420AA0	3VA11803GF420AA0	3VA11803GF420AA0	3VA11803GF420AA0	3VA11505GF420AA0
G	DESCRIPCION DE LA PROTECCION	4x630A 55KA 415V TM240-ATAM-LI I <sub>r</sub> :440-630A ,I <sub>i</sub> :4...8In IN:100%	4x80A 25KA 415V TM240-ATAM-LI I <sub>r</sub> :56-80A ,Li:4...8In IN:100%	4x80A 25KA 415V TM240-ATAM-LI I <sub>r</sub> :56-80A ,Li:4...8In IN:100%	4x80A 25KA 415V TM240-ATAM-LI I <sub>r</sub> :56-80A ,Li:4...8In IN:100%	4x80A 25KA 415V TM240-ATAM-LI I <sub>r</sub> :56-80A ,Li:4...8In IN:100%	4x80A 25KA 415V TM240-ATAM-LI I <sub>r</sub> :56-80A ,Li:4...8In IN:100%	4x80A 25KA 415V TM240-ATAM-LI I <sub>r</sub> :56-80A ,Li:4...8In IN:100%	4x80A 25KA 415V TM240-ATAM-LI I <sub>r</sub> :56-80A ,Li:4...8In IN:100%	4x80A 25KA 415V TM240-ATAM-LI I <sub>r</sub> :56-80A ,Li:4...8In IN:100%	4x160A 55KA 415V TM240-ATAM-LI I <sub>r</sub> :35-50A ,Li:5...10In IN:100%
H	SECCION CONDUCTOR	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	Cu 4x10mm2
H	CODIGO INTERRUPTOR	-Q00	Q001	Q002	Q003	Q004	Q005	Q006	Q007	Q008	DESC

NOTA:  
(1) A DEFINIR S/PLANILLA DE CAIDA DE TENSION

I	Rev.	Fecha	Nombre	Observaciones		Fecha	Nombre		Cliente: <b>MSU Agro</b> Obra: <b>INSTALACION ELECTRICA RUFINO</b> Denominación: <b>ESQUEMA UNIFILAR TABLERO SECCIONAL TS CCM32001 - SECADO LINEA 2 -</b>	N° de Obra: <b>3205</b> N° de Plano Cliente: . N° de Plano: <b>4767-69-E-EU01</b>	Hoja N°: <b>1/1</b> Rev.N°: . Rev.N°: <b>1</b>
	A	14/04/25	W.E.L.	EMISION ORIGINAL – PARA APROBACION	Dibujó	14/04/25	S.SOSA				
	0	13/05/25	W.E.L.	PARA CONSTRUIR S/CIRC N° 34	Revisó	.	W.LUQUE				
	1	01/10/25	J.I.F.	CONFORME A FABRICACION	Aprobó	.	L.R.P.				