

PROYECCIÓN ELECTROLUZ S.R.L.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS - ANEXO II SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PRODUCTOS-INSPECCIÓN FINAL PROTOCOLO DE ENSAYOS DE RUTINA PARA TABLEROS DE B.T.

R.G. 8.6.2 **REVISIÓN 14** 10/02/2021

PROTOC	OL) DE ENSAY	YOS DE RU	UTINA	PARA TAI	3LE	ROS DE B.T.	10/	02/2021	
1.1-DATOS		3.1-INSPEC	CCIÓN VI	SUAL			2-PROTOCO	LO NÚMERO		
Fecha de emisión: 05-12-2024	Dimensional				S	4783-04-X-PE85				
Fecha de ensayo: 04-12-2024	Características técnicas según planos				S	4/03-04-A-I E03				
Obra: 3868 - PROVIS/INST. DE EQUIPOS SET 5.0	2	Índice de pr	otección			S	4-REGISTRO) FOTOGRAFI	CO	
Cliente: ACON TIMBER SA		Espesor de j	pintura			S	Electrona		TABLERO	
Objeto a ensayar: CAJA DE TOMAS		Distribución	ı de equipo.	s y elem	entos	S	Guana		705	
Identificación: T. TOMACORRIENTES - T085		Montaje de	dispositivos	S		S		FASE R FASE S FASE T		
Frente: UNICO		Cableado				S				
Columna: 1		Sección con	ductores ci	rcuito p	rincipal	S				
Documentación: 1)_ 4783-04-E-TP085 Rev.1	Identificación conductores circuitos princi				S					
2)_ 4783-04-E-LY085 Rev.1		Sección con	ductores ci	rcuitos e	auxiliares	S				
		Identificacio	ón conducto	ores circ	uitos auxilid	S				
		Ajuste de te				S				
		Puesta a tie				S				
1.2-ELECTRICOS		Puesta a tie				S				
Tensión nominal de servicio: 400 [Vca]		Identificacio			ındeja	S				
Corriente nominal de servicio: 16 [Aca] Identificación de bornes						S				
Frecuencia: 50 [Hz]		Carteles ide	· ·	os		S				
Corriente de cc de servicio: 10 [kA]		Placa carac				S				
Tensiones auxiliares: 1)_ 220 [Vca]		Distancias n				S				
		Sección de l				N				
		Identificacio				N				
1.1 PROFFICACION		Apriete de e		según I.I	R.A.M. 2356					
1.3-PROTECCION		Cubreborne				S				
Grado de protección: IP55		Portaplanos	S			N	2.2 PROFFE	CION V CONT	TAILIED A D	
1.4-DIMENSIONES		Tapas				S		CION Y CONT		
Gabinete:		Burletes				S		tra choques eléct	ricos S	
Alto (1): 450 [mm]	1				S	(en servicio normal) Continuidad del circuito de protección S				
Ancho: 450 [mm]	Cáncamos de izaje				S					
Profundidad: 250 [mm] Alto zócalo: N	Embalaje S 3.2-FUNCIONAMIENTO				3	(según IRAM 2181-1 7.4.3.1.5) 3.4-RIGIDEZ DIELECTRICA				
Barras colectoras: Primarias Secundarias		Mecánico	UNAMIEN	110		S	(Según I.R.A.)		A	
Face P. N. N.			ntos			S				
Fase S: N E N		Enclavamientos Circuitos principales				S	Instrumento: HIPOT Marca: MEGABRAS			
Fase T :		Circuitos auxiliares				S	Nº de serie: UED 354 OR 7071			
Neutro: N N N		Señalización				S	Circuito principal:			
Tierra: 1x15x3 N		Medición	ı			В	_	2500 [V]		
1.5-TERMINACIÓN		Tensión				N	Frecuencia			
Gabinete: Pintado: Beige - RAL 7032	S	Corriente	05			N	Resultado:	S		
Bandejas: Galvanizado	S	Entradas/Sa		ales		N	Circuito de co			
Zócalo: -	N	Entradas/Sa	_			N	Uaplicada:			
Barras colectoras:	٠,	Alarmas	1111111	0,000		N	Frecuencia			
Fase R: -	N		v/o calefac	cción		N	Resultado:	E		
Fase S: -	N	Iluminación y/o calefacción 3.5-RESISTENCIA DE AISLACIÓN				- 1	Mariano.	1~1		
Fase T: -	N	(Según I.R.A.M. 2325)								
Neutro: -	N	Instrumento: - Marca: -					Nº de serie: -			
Tierra: Plateado	S				Resis	sistencia de aislación ⁽²⁾				
3.6-CONDICIONES AMBIENTALES		Circuito	$U_{\it ensayo}$	aislación	Fase R		Fase S	Fase T	Resultado	
Temperatura: 24,3 [°C]		Principal	-	١.	-		-	-	E	
Humedad relativa: 58,6 [%]		Auxiliar	-	١.	-		-	-	E	
5.1-REFERENCIAS		5.2-NOTAS	3							
S Satisfactorio		(1) La altura		te no co	ntempla el z	ócal	lo.			
I Insatisfactorio		(2) Resistencia de aislación a θ °C entre una fase y los demás bornes unidos a masa								
E Exceptuado	Se cumple con IRAM 2181-I /IEC 61439-1									
N No corresponde		No se instala						,		
6-OBSERVACIONES			, _F				7-DEALIZAI	OO POR:		
)a (///)					/March	TI EZECULUE		

CAPELETTI WALTER HERNÁN REPRESENTANTE TÉCNICO GSCCP Igeniero Electromecánico Matrícula CIE Nº 1-3145-8

ROSATTI EZEQUIEL Ing. Electromecánico Departamento Calidad Proyección Electroluz SRL Pág. 1 de 1

CASA CENTRAL: Patricio Diez 175 • Tel.(03482) 421940 • Fax:(03482) 421944

FABRICA: Parque Industrial Reconquista • Tel./Fax: (03482) 429810 • 3560 Rqta. - Santa Fe – Argentina

SUCURSAL: CALLE 1 y 2 • Tel.(03482) 482482 • 3561 Avellaneda - Santa Fe

www.electroluz.com.ar • e-mail: info@electroluz.com.ar