









PROYECCION ELECTROLUZ S.R.L.  
LA PROPIEDAD DEL MISMO CON PROHIBICION  
DE REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL, SIN  
AUTORIZACION ESCRITA. SUJETO A MODIFI-  
CACIONES SIN PREVIO AVISO. SE RESERVA

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

de h4/24-B

de h4/24-B

Q276

VF276

V.V.

PE

QDESC

3VA11505GF420AA0

4X50A TM240

IR:35-50A ICU:55kA

-DESC

Desc. Combinado

5SD7444-1

clase I+II

4P-350A

CIRCUITO N°	276	DESCARGADOR
TAG/DESCRIPCION CARGA	GRV-51115-02M	-
FASES	R-S-T	R-S-T-N
POTENCIA (kW)	14,914	-
POTENCIA (HP)	19,62	-
CORRIENTE (A)	28,34	50A
TIPO DE ARRANQUE	VDF	3VA1150-5GF42-0AA0
INTERRUPTOR	-	4x50A
INTERR. DIFERENCIAL	-	-
CONTACTOR	-	-
AUX. CONTACTOR	-	-
GUARDAMOTOR	3RV2041-4JA10	-
REGULACION	45-63A	-
VARIADOR VELOCIDAD	6SL3210-1KE23-2UF1	-
ARRANQUE SUAVE	-	-
DESCARGADOR	-	5SD7444-1
SECCION CONDUCTOR	(1)	CU4x10mm2
CODIGO INTERRUPTOR	Q276	QDESC.

Rev.

Fecha

Nombre

Observaciones

Fecha

Nombre

A

25/02/25

W.E.L.

EMISION PARA APROBACION

Dibujó

25/02/25

W.E.L.

B

24/04/25

W.E.L.

REVISION S/CIRCULAR N° 32 - 03/04/25

Revisó

.

.

O

12/05/25

W.E.L.

PARA CONSTRUIR S/CIRCULAR N° 35 - 29/04/25

Revisó

.

.

1

20/08/25

J.I.F.

CONFORME A FABRICACION

Aprobó

.

L.R.P.

PROYECCION

Electroluz

S.R.L.

Cliente:

MSU Agro

Obra:

PROCESO PRINCIPAL

Denominación:

ESQUEMA UNIFILAR  
TABLERO SECCIONAL  
TS CCM 51003

N° de Obra:

3205

N° de Plano Cliente:

.

N° de Plano:

4767-32-E-EU01

Hoja N°:

5/5

Rev.N°

.

Rev.N°

1

NOTA:

(1) A DEFINIR S/PLANILLA  
DE CAIDA DE TENSION