

PROYECCIONELECTROLUZ S.R.L. SE RESERVA LA PROPIEDAD DEL MISMO CON PROHIBICION DE REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL, SIN AUTORIZACION ESCRITA. SUETO A MODIFICACION SIN PREVIO AVISO.

B


A

B

A

EQUIPO [TAG]	ALIMENTACION	INT. TS ILUM	.	CIRC IT1	CIRC IT2	CIRC IT3	CIRC IT4
COLUMNA-CUBICLE	.	ALIMENTACION	.	ALIMENTACION	ALIMENTACION	ALIMENTACION	ALIMENTACION
TIPO DE ARRANQUE	.	380 [V]	.	380 [V]	220 [V]	220 [V]	380 [V]
COORDINACION / CLASE	.	10,00 [kW]
TENSION [V]	.	4x16 [A]	.	4x10 [A]	2x10 [A]	2x10 [A]	4x10 [A]
POTENCIA [kW]	.	5SY6616-7	.	5SY4410-7	5SY4210-7	5SY4210-7	5SY4410-7
INTENSIDAD NONIMAL [A]	.	5SV4342-0
INTERRUPTOR / SECCIONADOR
REGULACION INTERRUPTOR / SECCIONADOR [A]
PROTECCION DIFERENCIAL
CONT.AUX. INTERRUPTOR / SECCIONADOR
BASE PORTAFUSIBLE
FUSIBLE
GUARDAMOTOR
REGULACION GUARDAMOTOR
ACCIONAMIENTO P/PUERTA GUARDAMOTOR
CONTACTO AUXILIAR GUARDAMOTOR
CONTACTOR DE LINEA
CONTACTOR INVERSOR
CONTACTO AUXILIAR CONTACTOR
CONEXION ELECTRICA Y MECANICA
RELE TERMICO
REGULACION DE TERMICO
ARRANCADOR SUAVE
VARIADOR DE VELOCIDAD
TRANSFORMADOR DE CORRIENTE
ANALIZADOR DE RED
TRANSDUCTOR DE CORRIENTE
RELE TERMISTOR
RELE AUXILIAR
FUSIBLE DE COMANDO
CUBREBORNES INT./SECCIONADOR
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO

Rev.	Fecha	Nombre	Observaciones		Fecha	Nombre
.	.	.	.	Dibujó	20/01/25	PE
.	.	.	.	Revisó	20/01/25	N.M.P.
1	10/04/25	P.E.	CONFORME A FABRICACION	Aprobó	22/01/25	L.R.P.
0	10/02/25	M.J.G.	APTO PARA CONSTRUIR			
A	20/01/25	PE	EMISION PARA APROBACION			



Cliente: HOLCIM	N° de Obra: 3224	Hoja N°: 1/1
Obra: EMBOLSADORA MALAGUEÑO	N° de Plano Cliente: 010279	Rev.N°
Denominación: ESQUEMA UNIFILAR TABLERO SECC ILUMINACION	N° de Plano: 4793-04-E-EU-002	Rev.N° 1