



PROYECCION ELECTROLUZ S.R.L.
LA PROPIEDAD DEL MISMO CON PROHIBICION
DE REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL, SIN
AUTORIZACION ESCRITA. SUJETO A MODIFI-
CACIONES SIN PREVIO AVISO. SE RESERVA



TAG	INT.PRINCIPAL	MEDICION PRINCIPAL	AGROQUIM-TALLER	ALIM.EX.S.ELECT.	RESERVA VACIA	RESERVA EQUIP-1	BALANZA TRENES	TENSIONES DE CDO	EL101	RESERVA-AL-2
FRENTE / COLUMNA / CUBICLE	T.G.B.T.	T.G.B.T.	A1-1	A1-2	A1-3	A1-4	A2-1	A2-2	A2-3	A3-1
TIPO DE ARRANQUE	ALIMENTADOR	MEDICION	ALIMENTADOR	ARRANQUE DIRECTO	.	ARRANQUE SUAVE	ALIMENTADOR	.	ARRANQUE SUAVE	ALIMENTADOR
COORDINACION / CLASE	.	.	4P-70kA-112...160A	0.7-1A	.	3P-55kA-100...250A	4P-85kA-16...40A	.	3P-110kA-100...250A	4P-85kA-16...40A
TENSION [V]	380	.	380	380	380	380	380	.	380	380
POTENCIA [KW]	55	22	.	55	22
INTENSIDAD NONIMAL [A]	4x1600A	.	4x160A	.	.	97.1	40,5	.	97.1	40.5
INTERRUPTOR	3WA1116-2AE12-1AA4	.	3VA1116-6GF42-0AA0	.	.	3VA2325-5MN32-0AA0	3VA2040-6HL42-0AA0	.	3VA2325-7MN32-0AA0	3VA2040-6HL42-0AA0
CONTACTO AUXILIAR INTERRUPTOR	.	.	3VA9988-0AA12	.	.	3VA9988-0AA12	3VA9988-0AA12	.	3VA9988-0AA12	3VA9988-0AA12
MANDO ROTATIVO INTERRUPTOR	.	.	3VA9157-0FK21	.	.	3VA9467-0FK21	3VA9267-0FK21	.	3VA9467-0FK21	3VA9267-0FK21
SECCIONADOR
CONTACTO AUXILIAR SECCIONADOR
MANDO ROTATIVO SECCIONADOR
GUARDAMOTOR	.	3RV2011-1CA10	.	3RV2011-1JA10
CONTACTO AUXILIAR GUARDAMOTOR	.	.	.	3RV2901-1A
MANDO ROTATIVO GUARDAMOTOR	.	.	.	3RV2926-1K
MODULO SECCIONAMIENTO VISIBLE
BASE PORTAFUSIBLE	NH T02-3NH3330	.	.	NH T2-3NH3330	.
FUSIBLE / TIPO / TAMAÑO / CALIBRE	NH-T1-250A (3NA3144)	.	.	NH-T1-250A (3NA3144)	.
CONTACTOR DE LINEA / INVERSOR	.	.	.	3RT2015-1AP01
CONTACTO AUXILIAR CONTACTOR
CUBRE CONTACTOS CONTACTOR
KIT DE CONEXIONES PARA INVERSOR
BLOQUEO MECANICO PARA INVERSOR
CONEXION ELECTRICA Y MECANICA
MODULO DE UNION GUARDAMOTOR-CONTACTOR
ENCLAVAMIENTO ELECTRICO Y MECANICO
UNIDAD BASE SIMOCODE
MODULO MEDICION DE CORRIENTE-TENSION
CABLE DE CONEXION SIMOCODE
CONECTOR PROFINET
VARIADOR DE FRECUENCIA
UNIDAD DE CONTROL PARA VARIADOR
PANEL DE CONTROL VARIADOR(AOP/IOP/BOP-S)
MODULO TERMINAL PARA VARIADOR
CABLE PARA DRIVE CLIQ
REACTANCIA DE LINEA
REACTANCIA DE SALIDA
ARRANCADOR SUAVE	3RW5544-6HA14(250A)	.	.	3RW5543-6HA14(210A)	.
MODULO DE COMUNICACION PROFIBUS DP ARRANCADOR	3RW5980-0CP00	.	.	3RW5980-0CP00	.
MODULO DE MANDO Y VISUALIZACION
ALIMENTACION DESDE BARRAS


CONFORME
A OBRA
PROYECCION ELECTROLUZ SRI

Rev.	Fecha	Nombre	Observaciones		Fecha	Nombre
3	26/02/25	L.A.R.	CONFORME A OBRA	Dibujó	19-03-2024	C.SPESOT
2	30/10/24	L.A.R.	CONFORME A FABRICACION	Revisó	.	.
1	22/08/24	C.SPESOT	AGREGADO DE ARRANQUES CL101/102/103/104AF02	Aprobó	.	.
0	08/08/24	S.SOSA	APTO PARA FABRICACION			
E	05/08/24	S.SOSA	REUBICACION DE ARRANQUES			



Cliente: COFCO INTERNATIONAL ARG.S.A.	N° de Obra: 3008	Hoja N°: 1/11
Obra: ACOPIO ALVEAR	N° de Plano Cliente: .	Rev.N° .
Denominación: ESQUEMA UNIFILAR T.G.B.T./C.C.M. ACOPIO ALVEAR	N° de Plano: 4522-01-E-EU01	Rev.N° 3


PROYECCION ELECTROLUZ S.R.L.
LA PROPIEDAD DEL MISMO CON PROHIBICION
DE REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL, SIN
AUTORIZACION ESCRITA. SUJETO A MODIFI-
CACIONES SIN PREVIO AVISO. SE RESERVA



TAG	FL101TS01	FL101TS02	EL102	Q14-1	RESERVA EQUIPADA	TUPS	CORTINA 1	CORTINA 2	EL103
FRENTE / COLUMNA / CUBICLE	A3-2	A3-3	A3-4	A4-1	A4-1	A4-1	A4-1	A4-1	A4-2
TIPO DE ARRANQUE	DIRECTO	DIRECTO	ARRANQUE SUAVE	ALIMENTADOR	ALIMENTADOR	ALIMENTADOR	ALIMENTADOR	ALIMENTADOR	ARRANQUE SUAVE
COORDINACION / CLASE	Ir=1,8...2,5A	Ir=1,8...2,5A	3P-55kA-100...250A	.4P-85kA-16...40A	4P-6kA-10A	2P-6kA-16A	4P-6kA-10A	4P-6kA-10A	3P-110kA-100...250A
TENSION [V]	380	380	380	380	380	220	380	380	380
POTENCIA [KW]	0.75	0.75	55	11	3	7.5	1.5	1.5	55
INTENSIDAD NONIMAL [A]	1.7	1.7	97.1	16-40	6.2	14.5	3.3	3.3	97.1
INTERRUPTOR	.	.	3VA2325-5MN32-OAAO	3VA2040-6HL42-OAAO	5SY6410-7	5SY4216-7	5SY6410-7	5SY6410-7	3VA2325-7MN32-OAAO
CONTACTO AUXILIAR INTERRUPTOR	.	.	3VA9988-OAA12	3VA9988-OAA12
MANDO ROTATIVO INTERRUPTOR	.	.	3VA9467-OFK21	3VA9467-OFK21
SECCIONADOR
CONTACTO AUXILIAR SECCIONADOR
MANDO ROTATIVO SECCIONADOR
GUARDAMOTOR	3RV2011-1CA10	3RV2011-1CA10
CONTACTO AUXILIAR GUARDAMOTOR	3RV2901-1A	3RV2901-1A
MANDO ROTATIVO GUARDAMOTOR	3RV2926-1K	3RV2926-1K
MODULO SECCIONAMIENTO VISIBLE
BASE PORTAFUSIBLE	.	.	NH T2-3NH3330	NH T02-3NH3330
FUSIBLE / TIPO / TAMAÑO / CALIBRE	.	.	NH-T1-250A (3NA3144)	NH-T1-250A (3NA3144)
CONTACTOR DE LINEA / INVERSOR	3RT2015-1AP01	3RT2015-1AP01
CONTACTO AUXILIAR CONTACTOR
CUBRE CONTACTOS CONTACTOR
KIT DE CONEXIONES PARA INVERSOR
BLOQUEO MECANICO PARA INVERSOR
CONEXION ELECTRICA Y MECANICA
MODULO DE UNION GUARDAMOTOR-CONTACTOR
ENCLAVAMIENTO ELECTRICO Y MECANICO
UNIDAD BASE SIMOCODE
MODULO MEDICION DE CORRIENTE-TENSION
CABLE DE CONEXION SIMOCODE
CONECTOR PROFINET
VARIADOR DE FRECUENCIA
UNIDAD DE CONTROL PARA VARIADOR
PANEL DE CONTROL VARIADOR(AOP/IOP/BOP-S)
MODULO TERMINAL PARA VARIADOR
CABLE PARA DRIVE CLIQ
REACTANCIA DE LINEA
REACTANCIA DE SALIDA
ARRANCADOR SUAVE	.	.	3RW5543-6HA14(210A)	3RW5543-6HA14(210A)
MODULO DE COMUNICACION PROFIBUS DP ARRANCADOR	.	.	3RW5980-OCPOO	3RW5980-OCPOO
MODULO DE MANDO Y VISUALIZACION
ALIMENTACION DESDE BARRAS

CONFORME
A OBRA
PROYECCION ELECTROLUZ SRL

Rev.	Fecha	Nombre	Observaciones		Fecha	Nombre
3	26/02/25	L.A.R.	CONFORME A OBRA	Dibujó	19-03-2024	C.SPESOT
2	30/10/24	L.A.R.	CONFORME A FABRICACION	Revisó	.	.
1	22/08/24	C.SPESOT	AGREGADO DE ARRANQUES CL101/102/103/104AF02	Aprobó	.	.
0	08/08/24	S.SOSA	APTO PARA FABRICACION			
E	05/08/24	S.SOSA	REUBICACION DE ARRANQUES			



Cliente: COFCO INTERNATIONAL ARG.S.A.	N° de Obra: 3008	Hoja N°: 2/11
Obra: ACOPIO ALVEAR	N° de Plano Cliente: .	Rev.N° .
Denominación: ESQUEMA UNIFILAR T.G.B.T./C.C.M. ACOPIO ALVEAR	N° de Plano: 4522-01-E-EU01	Rev.N° 3

