


																										
PROYECCIÓN ELECTROLUZ S.R.L.	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS - ANEXO III SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PRODUCTOS - INSPECCIÓN FINAL PROTOCOLO DE ENSAYOS DE Rutina PARA CELDAS DE M.T.	R.G. 8.6/3 REVISIÓN 6 10/02/2021																								
1.1-FICHA TECNICA: Fecha de emisión: 31-03-2022 Fecha de ensayo: 26-01-2022 Obra: 2571-P. CELDAS CAPACITORES Cliente: T6-INDUSTRIAL S.A. Objeto a ensayar: CELDA MT - 6,6kV Identificación: DUCTO REMONTE Documentación: 1)_ 4398-00-M-MD01 Rev. 0 2)_ 4398-00-E-EU01 Rev. 0 3)_ 4398-02-E-FU01 Rev. 0																										
1.2-CARACTERISTICAS ELECTRICAS Tensión nominal de servicio: 6,6 [kV] Corriente nominal de servicio: 800 [A] Frecuencia: 50 [Hz] Corriente de cc de servicio: 25 [kA] Tensiones auxiliares: 1)_ 110 [Vcc] 2)_ 220 [V] Nivel de aislación: 20 [kV] Ciclo de operación: N Interruptor: N Seccionador: N Protección: N T.I.: N T.T.: N																										
1.3-PROTECCION Grado de protección: IP2X																										
1.4-DIMENSIONES Gabinete: Alto ⁽¹⁾ : 2300 [mm] Ancho: 500 [mm] Profundidad: 1700 [mm] Alto zócalo: N Barras colectoras: Principales Secundarias Fase R: 60x10 N Fase S: 60x10 N Fase T: 60x10 N Tierra: 30x5 N																										
1.5-TERMINACIÓN Gabinete: Pintado: S Puertas: Galvanizado: S Bandejas: Galvanizado: S Zócalo: N Barras colectoras: Fase R: Plateada y Aislada: S Fase S: Plateada y Aislada: S Fase T: Plateada y Aislada: S Tierra: Plateado: S																										
3.1-INSPECCIÓN VISUAL Dimensional S Características técnicas según planos S Índice de protección S Espesor de pintura S Distribución de equipos y elementos S Montaje de dispositivos S Cableado S Sección conductores circuito principal S Identificación conductores circuito principal S Sección conductores circuitos auxiliares S Identificación conductores circuitos auxiliares S Ajuste de terminales S Puesta a tierra de equipos S Puesta a tierra de puertas S Identificación de equipos en bandeja S Identificación de bornes S Carteles identificatorios S Placa característica S Distancias mínimas S Sección de barras colectoras S Identificación de barras colectoras S Apriete de embarrado s/ I.R.A.M. 2356-1 S Cubrebornes S Portaplanos N Tapas S Burletes S Herrajes S Cáncamos de izaje S Embalaje S																										
3.2-FUNCIONAMIENTO Mecánico S Enclavamientos S Circuitos principales S Circuitos auxiliares S Señalización S Medición S Tensión S Corrientes S Entradas/Salidas Digitales S Entradas/Salidas Analógicas N Alarmas N Iluminación y/o Calefacción S																										
2-PROTOCOLO NÚMERO 4398-02-X-PE01																										
4-REGISTRO FOTOGRAFICO 																										
3.3-PROTECCION Y CONTINUIDAD Protección contra choques eléctricos S (en servicio normal) Continuidad del circuito de protección S (según IRAM 2181-1 7.4.3.1.5)																										
3.4-RIGIDEZ DIELECTRICA (Según I.R.A.M. 2195) Circuito principal: Instrumento: TRAFO MONOFASICO 0-100kV Marca: SITRAN SRL Nº de serie: 1305 Uaplicada: 38 [kV] Frecuencia: 50 [Hz] Resultado: S Circuito de comando: Instrumento: - Marca: - Nº de serie: - Uaplicada: - Frecuencia: - Resultado: E																										
3.5-MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE CONTACTO DEL CIRCUITO PRINCIPAL Instrumento: MICROHMIMETRO Marca: MEGABRAS Nº de serie: OG3220H <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fase</th> <th>Corriente</th> <th>Caída de tensión</th> <th>Resistencia</th> <th>Puntos de medición</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> <td>E</td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> <td>E</td> </tr> <tr> <td>T</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> <td>E</td> </tr> </tbody> </table>			Fase	Corriente	Caída de tensión	Resistencia	Puntos de medición	Resultado	R	-	-		-	E	S	-	-		-	E	T	-	-		-	E
Fase	Corriente	Caída de tensión	Resistencia	Puntos de medición	Resultado																					
R	-	-		-	E																					
S	-	-		-	E																					
T	-	-		-	E																					
5.1-NOTAS Se cumple con IRAM 2200 No se instalan, ni parametrizan software (1) La altura de la celda no incluye el ducto de gases.																										
3.6-VERIFICACIÓN DE INTERCAMBIABILIDAD Resultado: N																										
5.2-REFERENCIAS S Satisfactorio E Exceptuado I Insatisfactorio N No corresponde																										
3.7-CONDICIONES AMBIENTALES Temperatura: 24,6 °C Humedad relativa: 41,3 %																										
6-OBSERVACIONES																										
7-REALIZADO POR: <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>  CAPELETTI WALTER HERNÁN REPRESENTANTE TÉCNICO GSCCP Ingeniero Electromecánico Matrícula CEN 1 3145-8 </div> <div>  ROSATTI EZEQUIEL Ing. Electromecánico Departamento Calidad Proyección Electroluz SRL </div> </div>																										
Pág. 1 de 1																										
CASA CENTRAL: Patricio Díez 175 • Tel.(03482) 421940 • Fax:(03482) 421944 FABRICA: Parque Industrial Reconquista • Tel./Fax: (03482) 429810 • 3560 Rqta. - Santa Fe – Argentina SUCURSAL: CALLE 1 y 2 • Tel.(03482) 482482 • 3561 Avellaneda - Santa Fe www.electroluz.com.ar • e-mail: info@electroluz.com.ar																										