


1.1-DATOS Fecha de emisión: 23-05-2022 Fecha de ensayo: 20-05-2022 Obra: 2622-INST. ELECT. DESMOTA. AVIA TERA Cliente: FERNANDEZ GUSTAVO ALFREDO Objeto a ensayar: CCM Identificación: TGBT-CCM Frente: A Columna: 05 Documentación: 1)_ 4454-01-M-TP01/H2 Rev. 1 2)_ 4454-01-E-EU01 Rev. 1 3)_ 4454-01-E-FU01 Rev. 0	3.1-INSPECCIÓN VISUAL Dimensional Características técnicas según planos Índice de protección Espesor de pintura Distribución de equipos y elementos Montaje de dispositivos Cableado Sección conductores circuito principal Identificación conductores circuitos principal Sección conductores circuitos auxiliares Identificación conductores circuitos auxiliares Ajuste de terminales Puesta a tierra de equipos Puesta a tierra de puertas Identificación de equipos en bandeja Identificación de bornes Carteles identificatorios Placa característica Distancias mínimas Sección de barras colectoras Identificación de barras colectoras Apriete de embarrado según I.R.A.M. 2356-1 Cubrebornos Portaplanos Tapas Burletes Herrajes Cáncamos de izaje Embalaje	2-PROTOCOLO NÚMERO <div style="text-align: center; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">4454-01-X-PE05</div> 4-REGISTRO FOTOGRAFICO 												
1.2-ELECTRICOS Tensión nominal de servicio: 380 [Vca] Corriente nominal de servicio: 2500 [Aca] Frecuencia: 50 [Hz] Corriente de cc de servicio: 85 [kA] Tensiones auxiliares: 1)_ 220 [Vca] 2)_ 24 [Vcc]	3.2-FUNCIONAMIENTO Mecánico Enclavamientos Circuitos principales Circuitos auxiliares Señalización Medición Tensión Corrientes Entradas/Salidas Digitales Entradas/Salidas Analógicas Alarmas Iluminación y/o calefacción	3.3-PROTECCION Y CONTINUIDAD Protección contra choques eléctricos <input checked="" type="checkbox"/> S (en servicio normal) Continuidad del circuito de protección <input checked="" type="checkbox"/> S (según IRAM 2181-1 7.4.3.1.5) 3.4-RIGIDEZ DIELECTRICA (Según I.R.A.M. 2195) Instrumento: HIPOT Marca: MEGABRAS N° de serie: UED 354 OR 7071 Circuito principal: Uaplicada: 2500 [kV] Frecuencia: 50 [Hz] Resultado: <input checked="" type="checkbox"/> S Circuito de comando: Uaplicada: - Frecuencia: - Resultado: <input checked="" type="checkbox"/> E												
1.3-PROTECCION Grado de protección: IP44	1.4-DIMENSIONES Gabinete: Alto ⁽¹⁾ : 2200 [mm] Ancho: 750 [mm] Profundidad: 500 [mm] Alto zócalo: 100 [mm] Barras colectoras: <table style="display: inline-table; border: none;"> <tr> <td style="text-align: right;">Primarias</td> <td style="text-align: left;">Secundarias</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Fase R: 1x80x10</td> <td style="text-align: left;">Fase S: 1x40x5</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Fase S: 1x80x10</td> <td style="text-align: left;">Fase T: 1x40x5</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Fase T: 1x80x10</td> <td style="text-align: left;">Neutro: 1x40x10</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Neutro: 1x40x10</td> <td style="text-align: left;">Tierra: 1x30x5</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Tierra: 1x30x5</td> <td style="text-align: left;"></td> </tr> </table>	Primarias	Secundarias	Fase R: 1x80x10	Fase S: 1x40x5	Fase S: 1x80x10	Fase T: 1x40x5	Fase T: 1x80x10	Neutro: 1x40x10	Neutro: 1x40x10	Tierra: 1x30x5	Tierra: 1x30x5		1.5-TERMINACIÓN Gabinete: Pintado: Beige - RAL 7032 <input checked="" type="checkbox"/> S Bandejas: Pintado: Naranja - RAL 2004 <input checked="" type="checkbox"/> S Zócalo: Pintado: Negro <input checked="" type="checkbox"/> S Barras colectoras: Fase R: Pintado: Castaño <input checked="" type="checkbox"/> S Fase S: Pintado: Negro <input checked="" type="checkbox"/> S Fase T: Pintado: Rojo <input checked="" type="checkbox"/> S Neutro: Pintado: Celeste <input checked="" type="checkbox"/> S Tierra: Plateado <input checked="" type="checkbox"/> S
Primarias	Secundarias													
Fase R: 1x80x10	Fase S: 1x40x5													
Fase S: 1x80x10	Fase T: 1x40x5													
Fase T: 1x80x10	Neutro: 1x40x10													
Neutro: 1x40x10	Tierra: 1x30x5													
Tierra: 1x30x5														
3.6-CONDICIONES AMBIENTALES Temperatura: 21,4 [°C] Humedad relativa: 67,2 [%]	5.1-REFERENCIAS <input checked="" type="checkbox"/> S Satisfactorio <input checked="" type="checkbox"/> I Insatisfactorio <input checked="" type="checkbox"/> E Exceptuado <input checked="" type="checkbox"/> N No corresponde													
6-OBSERVACIONES	5.2-NOTAS (1) La altura del gabinete no contempla el zócalo. (2) Resistencia de aislación a 0 °C entre una fase y los demás bornes unidos a masa Se cumple con IRAM 2181-I No se instalan ni parametrizan software													