

PROYECCIÓN ELECTROLUZ S.R.L.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS - ANEXO II SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PRODUCTOS-INSPECCIÓN FINAL PROTOCOLO DE ENSAYOS DE RUTINA PARA TABLEROS DE B.T.

R.G. 8.6.2 **REVISIÓN 14** 10/02/2021

	OLO DE ENSAYOS DE RUTINA PARA TABL				02/2021
1.1-DATOS	3.1-INSPECCIÓN VISUAL		2-PROTOCO	LO NÚMERO	
Fecha de emisión: 09-11-2024	Dimensional	S	4449-42-X-PE59		
Fecha de ensayo: 07-03-2023	Características técnicas según planos	S	4449-42-A-1 E39		
Obra: 2613-TORRE HUERGO 475	Índice de protección	S	4-REGISTRO FOTOGRAFICO		
Cliente: CRIBA SA	Espesor de pintura	S			
Objeto a ensayar: TS	Distribución de equipos y elementos	S	Accession to the second		
Identificación: TS-D1-A	Montaje de dispositivos	S			
Frente: UNICO	Cableado	S			
Columna: 59	Sección conductores circuito principal	S			
Documentación: 1)_ CR-TH-IE-EU-TP-03 Rev.2	Identificación conductores circuitos principal	S			
	Sección conductores circuitos auxiliares	N			
	Identificación conductores circuitos auxiliares	N	The second		70
	Ajuste de terminales	S	1	MANAGE A	A
	Puesta a tierra de equipos	N			
1.2-ELECTRICOS	Puesta a tierra de puertas	N		MS II3 IA	
Tensión nominal de servicio: 220 [Vca]	Identificación de equipos en bandeja	S	0 2 3 3	8000000	
Corriente nominal de servicio: 63 [Aca]	Identificación de bornes	S			* =]
Frecuencia: 50 [Hz]	Carteles identificatorios	S			
Corriente de cc de servicio: 6 [kA]	Placa característica	N			
Tensiones auxiliares:	Distancias mínimas	S			
	Sección de barras colectoras	N			
	Identificación de barras colectoras	N			
1.2 PROTECCION	Apriete de embarrado según I.R.A.M. 2356-1	N			
1.3-PROTECCION Grado de protección: IP30	Cubrebornes	S N			
Grado de protección: IP30 1.4-DIMENSIONES	Portaplanos		2.2 DDOTEC	CION Y CONT	TAILUDAD
Gabinete:	Tapas Burletes	-			
Alto (1): 350 [mm]			Protección contra choques eléctricos S (an servicio normal)		
Ancho: 200 [mm]	Cáncamos de izaje	Herrajes Cáncamos de izaje N (en servicio normal) Continuidad del circui			ección S
Profundidad: 116 [mm]	Embalaje	-	-1		
Alto zócalo: N	3.2-FUNCIONAMIENTO		3.4-RIGIDEZ DIELECTRICA		
Barras colectoras: Primarias Secundarias	Mecánico		(Según I.R.A.M. 2195)		
Fase R: N N	Enclavamientos	-	Instrumento: HIPOT		
Fase S: N N	Circuitos principales	-	Marca: MEGABRAS		
Fase T: N N	Circuitos auxiliares	-	N° de serie: UED 354 OR 7071		
Neutro: N N	Señalización	-	Circuito principal:		
Tierra: N N	Medición		_	2500 [kV]	
1.5-TERMINACIÓN	Tensión	N	Frecuencia		
Gabinete: Termoplastico aislante - Verde/Blanco N	=	N	Resultado: S		
Bandejas: - N		N	Circuito de comando:		
Zócalo: - N	-1 1	N	Uaplicada: -		
Barras colectoras:	Alarmas	N	Frecuencia: <u>-</u>		
Fase R: -	Iluminación y/o calefacción	N	Resultado: E		
Fase S: -	1		•		
Fase T: -	(Según I.R.A.M. 2325)				
Neutro: -	Instrumento: - Marca: -		Nº de serie: -		
Tierra: - N	Circuito U_{ensayo} $T_{aistación}$ θ	Resiste	encia de aislación ⁽²⁾		Resultado
3.6-CONDICIONES AMBIENTALES	Ctrcutto U ensayo I aislación U Fase R		Fase S	Fase T	лезинии
Temperatura: 31,7 [°C]	Principal		-	-	E
Humedad relativa: 66,2 [%]	Auxiliar		-	-	E
5.1-REFERENCIAS	5.2-NOTAS		·—		
S Satisfactorio	(1) La altura del gabinete no contempla el zócalo.				
I Insatisfactorio	(2) Resistencia de aislación a θ °C entre una fase y los demás bornes unidos a masa				
E Exceptuado	Se cumple con IRAM 2181-I				
N No corresponde	o se instalan, ni parametrizan software				
6 ODCEDVACIONES	(ΛI)		7 D 7 A 17 A E	O DOD.	

6-OBSERVACIONES

CAPELETTI WALTER HERNÁN REPRESENTANTE TÉCNICO GSCCP Igeniero Electromecánico Matrícula CIE Nº 1-3145-8

7-RAALIZADO POR:

ROSATTI EZEQUIEL Ing. Electromecánico Departamento Calidad Proyección Electroluz SRL

Pág. 1 de 1

CASA CENTRAL: Patricio Diez 175 • Tel.(03482) 421940 • Fax:(03482) 421944 FABRICA: Parque Industrial Reconquista • Tel./Fax: (03482) 429810 • 3560 Rqta. - Santa Fe - Argentina

SUCURSAL: CALLE 1 y 2 • Tel.(03482) 482482 • 3561 Avellaneda - Santa Fe

www.electroluz.com.ar • e-mail: info@electroluz.com.ar





