



**CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS**

- CONSTRUIDO EN CHAPA DE ACERO DÓBLE DECAPADA N°44 T 16.
- PUERTAS CON BURILETE DE GOMA.
- BARRERAS ACCIONADAS POR MANIVELA PLACOMA TASCO, MODELO 25218.
- BISAGRAS INTERIORES.
- GRADO DE PROTECCION N° 44.
- TRATAMIENTO SUPERFICIAL : DESENGRASADO, DESOXIDADO, FOSFATIZADO.
- PINTURA POR ELECTROLISIS EN POLIESTER THERMOCONVERTIBLE (HPC)
- GABINETES COLOR GRU RAL 7032 TEXTURADO.
- BANCAL PORTAACCESORIOS EN ALUMINIO EN 220x110x110mm EN D2=Ø30.
- ACOMETA INTERIOR DE CONDUCTORES.
- CABLES INTERIORES DE ALUMINIO (Nº 10) (Negro), T (Violeta), T (Verde-anaranjado).
- CABLES EXTERIORES DE ACRILICO (BONDING), FUNDI NEGRO, LATERALES, TERBIAN.
- SE ENVIARON SE A LA FABRICA PARA ELABORAR EN EL TIPO DE CABLES QUE SE REQUIERAN.
- LAS PUERTAS BAJE TEXIDON QUE QUEDARAN EXPUESAS ABRIENDO LAS PUERTAS DEL FRENTE SERAN LAS PUERTAS DE LA CARRERA.
- SE UTILIZARA PARA EL CABLEADO LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:
  - CIRCUITO DE COMANDO: 15mm<sup>2</sup>
  - CIRCUITO VOLTAJE: 15mm<sup>2</sup>
  - CIRCUITO AMPEROMETRICO: 4mm<sup>2</sup>

**DIMENSIONAMIENTO DE BARRAS DE COBRE**

- BARRAS EN TABLERO PINTADO: INDICADAS EN PLANO EN CHAPA DE ALUMINIO.
- BARRAS HORIZONTALES HORIZONTALES: 80x10mm POI FACE EN 40x10mm NEUTRO POR FRENTE.
- BARRAS VERTICALES DE COLUMNAS: INDICADAS EN ZOCALOS.
- BARRAS PANTALON HORIZONTALES: 80x10mm.
- BARRA SECUNDARIA VOLUMEN DE P.A.T. : 15x10mm EN LADO IZQUIERDO PARA P.A.T. DE PUERTAS.

|   |       |        |              |   |  |   |
|---|-------|--------|--------------|---|--|---|
|   |       |        |              | <b>BUNGE ARGENTINA S.A.</b><br>PUERTO SAN MARTIN<br>COM PROCARBACION                              |  | A |
|   |       |        |              | Fecha: 14-12-2023<br>N° de Proyecto: A51CALC<br>Cliente: COM PROCARBACION                         |  |   |
| <b>RECUPERISTA - STA FE</b><br>CASA GENERAL<br>Ruta 1274<br>Tel: 02622-271662 (Ext.)<br>Cel: 3482-4212 (Ext.)<br>Email: b3482-4212@b3482.com.ar |       |        |              | Denominación:<br><b>ESQUEMA TOPOGRAFICO</b><br><b>T.G.B.T.C.M. PREPARACION</b><br><b>FRENTE B</b> |  |   |
| Tel: 02622-271662 (Ext.)<br>Cel: 3482-4212 (Ext.)<br>Email: b3482-4212@b3482.com.ar   |       |        |              | N° de Plano Cliente: 110<br>N° de Dibujo: 3144  |  |   |
| REV. N°   | FECHA | NOMBRE | DESEÑACIONES | N° de Plano: 4690-01-M-PD01<br>2  |  |   |

PROTECCION ELECTROLUZ S.R.L. SE RESERVA  
LA PROPIEDAD DEL MEMO CON PROHIBICION  
DE REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL, SIN  
AUTORIZACION ESCRITA.  
SUETO A MODIFICACION SIN PREVIO A.V.S.O.