



- Soluciones  
**Eléctricas**  
Integrales

## **PROYECCIÓN ELECTROLUZ S.R.L.**

**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS - ANEXO II**  
**SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PRODUCTOS-INSPECCIÓN FINAL**  
**PROTOCOLO DE ENSAYOS DE RUTINA PARA TABLEROS DE B.T.**

R.G. 8.6.2  
**REVISIÓN 14**  
10/02/2021

<b>1.1-DATOS</b>		<b>3.1-INSPICCIÓN VISUAL</b>		<b>2-PROTOCOLO NÚMERO</b>
Fecha de emisión: 11-11-2024 Fecha de ensayo: 01-04-2023 Obra: 2613-TORRE HUERGO 475 Cliente: CRIBA SA Objeto a ensayar: TS Identificación: TS-D2-A Frente: UNICO Columna: 86 Documentación: 1) CR-TH-IE-EU-TP-04 Rev.2		Dimensional Características técnicas según planos Índice de protección Espesor de pintura Distribución de equipos y elementos Montaje de dispositivos Cableado Sección conductores circuito principal Identificación conductores circuitos principal Sección conductores circuitos auxiliares Identificación conductores circuitos auxiliares Ajuste de terminales Puesta a tierra de equipos Puesta a tierra de puertas Identificación de equipos en bandeja Identificación de bornes Carteles identificatorios Placa característica Distancias mínimas Sección de barras colectoras Identificación de barras colectoras Apriete de embarrado según I.R.A.M. 2356-1 Cubrebornes Portaplanos Tapas Burletes Herrajes Cáncamos de izaje Embalaje		4449-43-X-PE86
<b>1.2-ELECTRICOS</b>				<b>4-REGISTRO FOTOGRÁFICO</b>
Tensión nominal de servicio: 380 [Vca] Corriente nominal de servicio: 63 [Aca] Frecuencia: 50 [Hz] Corriente de cc de servicio: 6 [kA] Tensiones auxiliares: 1) 220 [Vca]				 
<b>1.3-PROTECCION</b>				<b>3.3-PROTECCION Y CONTINUIDAD</b>
Grado de protección: IP30				Protección contra choques eléctricos (en servicio normal) Continuidad del circuito de protección (según IRAM 2181-1 7.4.3.1.5)
<b>1.4-DIMENSIONES</b>				<b>3.4-RIGIDEZ DIELECTRICA</b>
Gabinete: Alto <sup>(1)</sup> : 450 [mm] Ancho: 350 [mm] Profundidad: 116 [mm] Alto zócalo: N Barras colectoras: Primarias Secundarias				(Según I.R.A.M. 2195) Instrumento: HIPOT Marca: MEGABRAS Nº de serie: UED 354 OR 7071 Circuito principal: Aplicada: 2500 [kV] Frecuencia: 50 [Hz] Resultado: S Círculo de comando: Aplicada: - Frecuencia: - Resultado: E
<b>1.5-TERMINACIÓN</b>				
Gabinete: Termoplástico aislante - Verde/Blanco Bandejas: - Zócalo: - Barras colectoras: Fase R: - Fase S: - Fase T: - Neutro: - Tierra: -				
<b>3.6-CONDICIONES AMBIENTALES</b>				<b>3.5-RESISTENCIA DE AISLACIÓN</b>
Temperatura: 26,5 [°C] Humedad relativa: 38,2 [%]				(Según I.R.A.M. 2325) Instrumento: - Marca: - Nº de serie: -
<b>5.1-REFERENCIAS</b>				
S	Satisfactorio			
I	Insatisfactorio			
E	Exceptuado			
<b>5.2-NOTAS</b>				
(1) La altura del gabinete no contempla el zócalo. (2) Resistencia de aislación a 0 °C entre una fase y los demás bornes unidos a masa Se cumple con IRAM 2181-I				

## **N** No corresponde

- |   |                 |
|---|-----------------|
| S | Satisfactorio   |
| I | Insatisfactorio |
| E | Exceptuado      |
| N | No corresponde  |

5.2-NOTAS

(1) La altura del gabinete no contempla el zócalo.

(2) Resistencia de aislación a  $\theta$  °C entre una fase y los demás bornes unidos a masa

Se cumple con **IRAM 2181-I**

No se instalan, ni parametrizan software

**7-REALIZADO POR:**

**ROSATTI EZEQUIEL**  
Ing. Electromecánico  
Departamento Calidad  
Proyección Electroluz SRL

---

Pág. 1 de 1

**CASA CENTRAL:** Patricio Diez 175 • Tel.(03482) 421940 • Fax:(03482) 421944

**FABRICA:** Parque Industrial Reconquista • Tel./Fax: (03482) 429810 • 3560 Rqta. - Santa Fe – Argentina

**SUCURSAL:** CALLE 1 y 2 • Tel.(03482) 482482 • 3561 Avellaneda - Santa Fe

[www.electroluz.com.ar](http://www.electroluz.com.ar) • e-mail: [info@electroluz.com.ar](mailto:info@electroluz.com.ar)



CAPELETTI WALTER HERNÁN  
REPRESENTANTE TÉCNICO GS CCP  
Igeniero Electromecánico  
Matrícula CIE N° 1-3145-8



Management System ISO 9001:2015  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)

