

PROYECCIÓN ELECTROLUZ S.R.L.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS - ANEXO II SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PRODUCTOS-INSPECCIÓN FINAL PROTOCOLO DE ENSAYOS DE RUTINA PARA TABLEROS DE B.T.

R.G. 8.6.2 REVISIÓN 14 10/02/2021

TROTOCO				Her Inde	LILL			10/02/2021	
1.1-DATOS	3.1-INSPECCIÓN VISUAL					2-PROTOCOLO NÚMERO			
Fecha de emisión: 04-08-2022	Dimensional				S				
Fecha de ensayo: 03-08-2022	Características técnicas según planos			os	S	4363-01-A-1 E03			
Obra: 2560-TABLERO DE EXTRACCION	Índice de protección				S	4-REGISTRO) FOTOGR	AFICO	
Cliente: BUNGE ARGENTINA S.A.	Espesor de pintura				S	-		0000	
Objeto a ensayar: TGBT	Distribución de equipos y elementos				S				
Identificación: TGBT - EXTRACCION	Montaje de dispositivos				S			é	
Frente: A	Cableado				S			1	
Columna: 03	Sección conductores circuito principal				S			AND.	
Documentación: 1)_4383-01-M-PD01 Rev. 2	Identificación conductores circuitos principal				S				
2)_ 4383-01-E-EL01 Rev. 0	Sección conductores circuitos auxiliares				S				
3)_ 4383-01-E-FU01 Rev. 0	Identificación conductores circuitos auxiliares				S				
	Ajuste de terminales				S		! !!		
	Puesta a tierra de equipos				S				
1.2-ELECTRICOS	Puesta a tierra de puertas				S		9		
Tensión nominal de servicio: 380 [Vca]	Identificación de equipos en bandeja				S				
Corriente nominal de servicio: 2000 [Aca]	Identificación de bornes				S		-		
Frecuencia: 50 [Hz]	Carteles identificatorios				S				
Corriente de cc de servicio: 70 [kA]	Placa característica				S		1	. /	
Tensiones auxiliares: 1)_ 110 [Vcc]	Distancias mínimas				S				
2)_ 220 [Vca]	Sección de barras colectoras				S		-	•	
3)_ 24 [Vcc]	Identificación de barras colectoras				S	NAME OF TAXABLE PARTY.	Name of Street, or other Designation of the last of th		
/= : 1	Apriete de embarrado según I.R.A.M. 2356-1				S				
1.3-PROTECCION	Cubrebornes				S				
Grado de protección: IP44	Portaplanos				N				
1.4-DIMENSIONES	Tapas				S	3.3-PROTEC	CION Y CO	NTINUIDAD	
Gabinete:	Burletes				S	Protección contra choques eléctricos S			
Alto (1): 2500 [mm]	Herrajes				S	(en servicio normal)			
Ancho: 700 [mm]	Cáncamos de izaje				S	Continuidad del circuito de protección S			
Profundidad: 1000 [mm]	Embalaje				S	(según IRAM 2181-1 7.4.3.1.5)			
Alto zócalo: 100 [mm]	3.2-FUNCIONAMIENTO				~	3.4-RIGIDEZ DIELECTRICA			
Barras colectoras: Primarias Secundarias	Mecánico				S				
Fase R: 2x80x10 _ 2x120x10 _	Enclavamientos				S	, , ,			
Fase S: $2x80x10 = 2x120x10 = $	Circuitos principales				S	Marca: MEGABRAS			
Fase T: $2x80x10 \times 2x120x10 \times$	Circuitos auxiliares				S	- 11			
Neutro: 1x80x10	Señalización				S	- ∤			
Tierra: 1x30x5 1x15x3 1	Medición Medición				5	Uaplicada: 2500 [kV]			
1.5-TERMINACIÓN	Tensión				S	_			
Gabinete: Pintado: Gris - RAL 7035	Corrientes				S				
Bandejas: Pintado: Naranja - RAL 2004 S			ıles		S	Circuito de co			
Zócalo: Pintado: Negro S	Entradas/Salidas Digitales Entradas/Salidas Analógicas				N	Uaplicada:			
Barras colectoras:	Alarmas				N	Frecuencia			
Fase R: Pintado: Castaño	Atarmas Iluminación y/o calefacción				S	Resultado:	E		
Fase S: Pintado: Negro S	3.5-RESISTENCIA DE AISLACIÓN				IJ	пезинии.	151		
Fase T: Pintado: Rojo	(Según I.R.A.M. 2325)								
Neutro: Pintado: Celeste S	Instrumento			Marca: -			Nº de serie:	_	
Tierra: Plateado S	insirumento	. -			aci.	tencia de aislac		-	
3.6-CONDICIONES AMBIENTALES	Circuito	U ensayo	$T_{aislación}$ θ	Fase R	esisi	Fase S	Fase T	Resultado	
Temperatura: 19,3 [°C]	Dringing	_		rase K	\dashv	rase s	ruse 1	E	
*	Principal Auxilian	-	-	-	\dashv	<u> </u>	-	E	
Humedad relativa: 60,5 [%]	Auxiliar		-		1	-		E	
5.1-REFERENCIAS S Satisfactorio	5.2-NOTAS								
II S ISAUSIACIONO	(1) La altura del gabinete no contempla el zócalo.								

I Insatisfactorio

E Exceptuado

No corresponde

(2) Resistencia de aislación a $\theta\,^{o}\text{C}$ entre una fase y los demás bornes unidos a masa

Se cumple con IRAM 2181-I

No se instalan, ni parametrizan software

6-OBSERVACIONES



CAPELETTI WALTER HERNÁN REPRESENTANTE TÉCNICO GSCCP Igeniero Electromecánico Matrícula CIE Nº 1

7-REALIZATION: ROSATTI EZEQUIEL Ing. Electromecánico Departamento Calidad Proyección Electroluz SRL

Pág. 1 de 1

CASA CENTRAL: Patricio Diez 175 • Tel.(03482) 421940 • Fax:(03482) 421944

FABRICA: Parque Industrial Reconquista • Tel./Fax: (03482) 429810 • 3560 Rqta. - Santa Fe – Argentina

SUCURSAL: CALLE 1 y 2 • Tel.(03482) 482482 • 3561 Avellaneda - Santa Fe

www.electroluz.com.ar • e-mail: info@electroluz.com.ar



Management System ISO 9001:2015

www.tuv.com ID 9105073234

