


<b>1.1-DATOS</b> Fecha de emisión: <b>02-09-2022</b> Fecha de ensayo: <b>01-09-2022</b> Obra: <b>2633 - ACOPIO GUARDIA ESCOLTA</b> Cliente: <b>COFCO INTERNACIONAL ARG. SA</b> Objeto a ensayar: <b>CCM</b> Identificación: <b>CCM 2</b> Frente: <b>UNICO</b> Columna: <b>05</b> Documentación: <b>1)_ 4455-01-M-PD01 Rev. 1</b> <b>2)_ 4455-01-E-EU01 Rev. 1</b> <b>3)_ 4455-01-E-EF01 Rev. 1</b>	<b>3.1-INSPECCIÓN VISUAL</b> Dimensional Características técnicas según planos Índice de protección Espesor de pintura Distribución de equipos y elementos Montaje de dispositivos Cableado Sección conductores circuito principal Identificación conductores circuitos principal Sección conductores circuitos auxiliares Identificación conductores circuitos auxiliares Ajuste de terminales Puesta a tierra de equipos Puesta a tierra de puertas Identificación de equipos en bandeja Identificación de bornes Carteles identificatorios Placa característica Distancias mínimas Sección de barras colectoras Identificación de barras colectoras Apriete de embarrado según I.R.A.M. 2356-I Cubrebornos Portaplanos Tapas Burletes Herrajes Cáncamos de izaje Embalaje	<b>2-PROTOCOLO NÚMERO</b> <div style="text-align: center; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">4455-01-X-PE05</div>																																				
<b>1.2-ELECTRICOS</b> Tensión nominal de servicio: <b>380 [Vca]</b> Corriente nominal de servicio: <b>400 [Aca]</b> Frecuencia: <b>50 [Hz]</b> Corriente de cc de servicio: Tensiones auxiliares: <b>1)_ 220 [Vca]</b> <b>2)_ 24 [Vcc]</b>	<b>3.2-FUNCIONAMIENTO</b> Mecánico Enclavamientos Circuitos principales Circuitos auxiliares Señalización Medición Tensión Corrientes Entradas/Salidas Digitales Entradas/Salidas Analógicas Alarmas Iluminación y/o calefacción	<b>4-REGISTRO FOTOGRAFICO</b> 																																				
<b>1.3-PROTECCION</b> Grado de protección: <b>IP44</b>	<b>3.3-PROTECCION Y CONTINUIDAD</b> Protección contra choques eléctricos <input checked="" type="checkbox"/> S (en servicio normal) Continuidad del circuito de protección <input checked="" type="checkbox"/> S (según IRAM 2181-I 7.4.3.1.5)	<b>3.4-RIGIDEZ DIELECTRICA</b> (Según I.R.A.M. 2195) Instrumento: <b>HIPOT</b> Marca: <b>MEGABRAS</b> N° de serie: <b>UED 354 OR 7071</b> Circuito principal: Uaplicada: <b>2500 [kV]</b> Frecuencia: <b>50 [Hz]</b> Resultado: <input checked="" type="checkbox"/> S Circuito de comando: Uaplicada: <b>-</b> Frecuencia: <b>-</b> Resultado: <input checked="" type="checkbox"/> E																																				
<b>1.4-DIMENSIONES</b> Gabinete: Alto <sup>(1)</sup> : <b>2200 [mm]</b> Ancho: <b>750 [mm]</b> Profundidad: <b>500 [mm]</b> Alto zócalo: <b>100 [mm]</b> Barras colectoras: <table style="display: inline-table; border: none;"> <tr> <td style="text-align: right;">Primarias</td> <td style="text-align: left;">Secundarias</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Fase R: <b>1x40x10</b></td> <td style="text-align: left;">Fase R: <b>1x40x5</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Fase S: <b>1x40x10</b></td> <td style="text-align: left;">Fase S: <b>1x40x5</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Fase T: <b>1x40x10</b></td> <td style="text-align: left;">Fase T: <b>1x40x5</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Neutro: <b>1x40x10</b></td> <td style="text-align: left;">Neutro: <b>N</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Tierra: <b>1x30x5</b></td> <td style="text-align: left;">Tierra: <b>1x15x3</b></td> </tr> </table>	Primarias	Secundarias	Fase R: <b>1x40x10</b>	Fase R: <b>1x40x5</b>	Fase S: <b>1x40x10</b>	Fase S: <b>1x40x5</b>	Fase T: <b>1x40x10</b>	Fase T: <b>1x40x5</b>	Neutro: <b>1x40x10</b>	Neutro: <b>N</b>	Tierra: <b>1x30x5</b>	Tierra: <b>1x15x3</b>	<b>3.5-RESISTENCIA DE AISLACIÓN</b> (Según I.R.A.M. 2325) Instrumento: <b>-</b> Marca: <b>-</b> N° de serie: <b>-</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Circuito</th> <th rowspan="2">U ensayo</th> <th rowspan="2">T aislación θ</th> <th colspan="3">Resistencia de aislación <sup>(2)</sup></th> <th rowspan="2">Resultado</th> </tr> <tr> <th>Fase R</th> <th>Fase S</th> <th>Fase T</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Principal</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>E</td> </tr> <tr> <td>Auxiliar</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>E</td> </tr> </tbody> </table>	Circuito	U ensayo	T aislación θ	Resistencia de aislación <sup>(2)</sup>			Resultado	Fase R	Fase S	Fase T	Principal	-	-	-	-	-	E	Auxiliar	-	-	-	-	-	E
Primarias	Secundarias																																					
Fase R: <b>1x40x10</b>	Fase R: <b>1x40x5</b>																																					
Fase S: <b>1x40x10</b>	Fase S: <b>1x40x5</b>																																					
Fase T: <b>1x40x10</b>	Fase T: <b>1x40x5</b>																																					
Neutro: <b>1x40x10</b>	Neutro: <b>N</b>																																					
Tierra: <b>1x30x5</b>	Tierra: <b>1x15x3</b>																																					
Circuito	U ensayo	T aislación θ	Resistencia de aislación <sup>(2)</sup>			Resultado																																
			Fase R	Fase S	Fase T																																	
Principal	-	-	-	-	-	E																																
Auxiliar	-	-	-	-	-	E																																
<b>1.5-TERMINACIÓN</b> Gabinete: <b>Pintado: Beige - RAL 7032</b> <input checked="" type="checkbox"/> S Bandejas: <b>Pintado: Naranja - RAL 2004</b> <input checked="" type="checkbox"/> S Zócalo: <b>Pintado: Negro</b> <input checked="" type="checkbox"/> S Barras colectoras: Fase R: <b>Pintado: Castaño</b> <input checked="" type="checkbox"/> S Fase S: <b>Pintado: Negro</b> <input checked="" type="checkbox"/> S Fase T: <b>Pintado: Rojo</b> <input checked="" type="checkbox"/> S Neutro: <b>Pintado: Celeste</b> <input checked="" type="checkbox"/> S Tierra: <b>Plateado</b> <input checked="" type="checkbox"/> S	<b>5.1-REFERENCIAS</b> <input checked="" type="checkbox"/> S Satisfactorio <input checked="" type="checkbox"/> I Insatisfactorio <input checked="" type="checkbox"/> E Exceptuado <input checked="" type="checkbox"/> N No corresponde																																					
<b>3.6-CONDICIONES AMBIENTALES</b> Temperatura: <b>24,1 [°C]</b> Humedad relativa: <b>64,2 [%]</b>	<b>5.2-NOTAS</b> (1) La altura del gabinete no contempla el zócalo. (2) Resistencia de aislación a θ °C entre una fase y los demás bornes unidos a masa Se cumple con <b>IRAM 2181-I</b> No se instalan, ni parametrizan software																																					