

PROYECCIÓN ELECTROLUZ S.R.L.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS - ANEXO II SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PRODUCTOS-INSPECCIÓN FINAL PROTOCOLO DE ENSAYOS DE RUTINA PARA TABLEROS DE B.T.

R.G. 8.6.2 REVISIÓN 14 10/02/2021

1.1-DATOS	3.1-INSPECCIÓN VISUAL					2-PROTOCOLO NÚMERO			
Fecha de emisión: 27-06-2022	Dimensional				S				
Fecha de ensayo: 24-06-2022	Características técnicas según planos				S				
Obra: 2622-INST. ELECT. DESMOTA. AVIA TERAI	Índice de protección				S	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T) FOTOGRAFI	CO	
Cliente: FERNANDEZ GUSTAVO ALFREDO	Espesor de pintura				S	(Cleans)		DESMOTE Nº2	
Objeto a ensayar: TC	Distribución de equipos y elementos				S				
Identificación: CAJA DESMOTE	Montaje de dispositivos				S			9	
Frente: UNICO	Cableado				S			4	
Columna: 02	Sección conductores circuito principal				S				
Documentación: 1)_ 4454-04-M-MP03 Rev. 1	Identificación conductores circuitos principal				S				
2)_ 4454-04-E-FU01 Rev. 1	Sección conductores circuitos auxiliares				S				
	Identificación conductores circuitos auxiliares				S				
	Ajuste de terminales				S				
	Puesta a tierra de equipos				S				
1.2-ELECTRICOS	Puesta a tierra de puertas				S				
Tensión nominal de servicio: 380 [Vca]	Identificación de equipos en bandeja				S				
Corriente nominal de servicio: 6 [Aca]	Identificación de bornes				S				
Frecuencia: 50 [Hz]	Carteles identificatorios				S			a	
Corriente de cc de servicio: 6 [kA]	Placa característica				S				
Tensiones auxiliares: 1)_ 220 [Vca]	Distancias mínimas				S				
2)_ 24 [Vcc]	Sección de barras colectoras			N					
	Identificaci	ón de barra:	s colectoras		N				
	Apriete de e	embarrado s	egún I.R.A.M	И. 2356-1	N				
1.3-PROTECCION	Cubrebornes				S				
Grado de protección: IP44	Portaplanos				N				
1.4-DIMENSIONES	Tapas				S	3.3-PROTEC	CION Y CONT		
Gabinete:	Burletes				S	Protección contra choques eléctricos S			
Alto (1): 750 [mm]	Herrajes				S	(en servicio normal)			
Ancho: 600 [mm]	Cáncamos de izaje				N	Continuidad del circuito de protección S			
Profundidad: 250 [mm]	Embalaje				S	(según IRAM 2181-1 7.4.3.1.5)			
Alto zócalo: N	3.2-FUNCIONAMIENTO					3.4-RIGIDEZ DIELECTRICA			
Barras colectoras: Primarias Secundarias	Mecánico				S	(Según I.R.A.M. 2195)			
Fase R: N = N	Enclavamie	Enclavamientos				Instrumento: -			
Fase T: N N N N	Circuitos principales				S	Marca: -			
	Circuitos auxiliares				S	Nº de serie: -			
Neutro: N III N	Señalización				N	Circuito principal:			
Tierra: 1x15x3 N	Medición					Uaplicada: -			
1.5-TERMINACIÓN	Tensión				N	Frecuencia: -			
Gabinete: Pintado: Beige - RAL 7032	Corrientes				N	Resultado: E			
Bandejas: Galvanizado S	Entradas/Salidas Digitales				S	Circuito de comando:			
Zócalo: - N	Entradas/Salidas Analógicas				S N	Uaplicada:	-		
Barras colectoras:	Alarmas	Alarmas				Frecuencia: <u>-</u>			
Fase R: -	Iluminación y/o calefacción				N	Resultado:	E		
Fase S: -	3.5-RESISTENCIA DE AISLACIÓN								
Fase T: - N	(Según I.R.A.M. 2325)								
Neutro: - N	Instrumento: - Marca: -						Nº de serie: -		
Tierra: Plateado S	Circuito II T A			Resist	istencia de aislación ⁽²⁾				
3.6-CONDICIONES AMBIENTALES	Circuito	U ensayo	$T_{aislación} \theta$	Fase R		Fase S	Fase T	Resultado	
<i>Temperatura:</i> 24,1 [°C]	Principal	-	-	-			-	E	
Humedad relativa: 66,5 [%]	Auxiliar	-	-	-			-	E	
5.1-REFERENCIAS	5.2-NOTAS	S							
S Satisfactorio	(1) La altura del gabinete no contempla el zócalo.								
I Insatisfactorio	(2) Resistencia de aislación a θ °C entre una fase y los demás bornes unidos a masa								
E Exceptuado	Se cumple con IRAM 2181-I								
N No corresponde			netrizan softv	ware					
6-OBSERVACIONES	7-REALIZADO POR:								

0 0202211110101120



CAPELETTI WALTER HERNÁN REPRESENTANTETÉCNICO GSCCF Igeniero Electromecánico Matrícula CIE N° 1-3145-8 ROSATTI EZEQUIEL Ing. Electromecánico Departamento Calidad Proyección Electroluz SRL

Pág. 1 de 1

CERTIFIED

ina

Management System ISO 9001:2015

www.tuv.com ID 9105073234



CASA CENTRAL: Patricio Diez 175 • Tel.(03482) 421940 • Fax:(03482) 421944

FABRICA: Parque Industrial Reconquista • Tel./Fax: (03482) 429810 • 3560 Rqta. - Santa Fe – Argentina

SUCURSAL: CALLE 1 y 2 • Tel.(03482) 482482 • 3561 Avellaneda - Santa Fe

 $www.electroluz.com.ar \bullet e\text{-mail: } info@electroluz.com.ar$