


	Rev.	Fecha	Nombre	Observaciones		Fecha	Nombre
-	Α	14/10/24	S.SOSA	EMISION PARA APROBACION	Dibujó	14/10/24	S.SOSA
	В	26/11/24	S.SOSA	REVISION S/CIRCULAR N°10-051124			
Ī	0	17/12/24	S.SOSA	PARA CONSTRUIR S/CIRCULAR N°17-161224	Revisó		W.LUQUE
	1	17/04/25	G.MIÑO	CONFORME A FABRICACION			L.R.P.
					Aprobó		



	Cliente: MSU Agro	N° de Obra:	Hoja N°:
	Obra: DESCARGA MATERIA PRIMA	3205	1/2
•	Denominación: ESQUEMA UNIFILAR	N° de Plano Cliente:	Rev.N°
	TABLERO SECCIONAL de SERVICIOS TSS21001	N' de Plano: 4767-14-F-FU01	Rev.N°



DISTRIBUIDOR DE BARRAS In:287A 1D10 5SV53440 + 5SV53440 + 4X40A 4X40A 30mA TIPO AC - 30mA TIPO AC - 1> QDESC 🛦 QCS 💉 3VA11505GF420AA0 4X50A TM240 IR:35-50A ICU:55kA 5SY6216-7 2X16A C-6KA QS10 💉 QS11 🗼 -DESC Desc.Combinado 5SY6432-7 4X32A C-6KA 5SY6432-7 4X32A C-6KA 5SD7444-1 clase I+II 4P-350V CONFORME A FABRICACIÓN PROYECCIÓN ELECTROLUZ SRL

В.

С

D -

Ε

G

PROYECCION ELECTROLUZ S.R.L.

LA PROPIEDAD DEL MISMO CON PROHIBICION
DE REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL, SIN
AUTORIZACION ESCRITA, SUJETO A MODIFIA
CACIONES SIN PREVIO AVISO. SE RESERVA

CIRCUITO N°	CS10	CS11	QCS	DESCARGADOR
TAG/DESCRIPCION CARGA	Alim.	Alim.	Alim.Comando	Alim.
FASES	R-S-T-N	R-S-T-N	R-N	R-S-T-N
POTENCIA (kW)	4	4	_	_
POTENCIA (HP)	ı	_	_	_
CORRIENTE (A)	7,6	7,6	_	50
INTERRUPTOR/TERMOMAG.	5SY6432-7	5SY6432-7	5SY6216-7	3VA1150-5GF42-0AA0
AUXILIAR INTE./TERMOMA.	ı	_	_	_
INTERRU.DIFERENCIAL	5SV53440	5SV53440	_	_
CONTACTOR	-	_	_	_
TELERRUPTOR	_	_	_	_
GUARDAMOTOR	_	_	_	_
A.VARIADOR VELO.	ı	_	_	_
A.SUAVE	_	_	_	_
DESCARGADOR	_	_	_	5SD7444-1
RELE	_	_	_	_
SECCION CONDUCTOR	(1)	(1)	(1)	Cu 4x10mm2
CODIGO INTERRUPTOR	QS10	QS11	QCS	QDESC.

NOTA:
(1) A DEFINIR S/PLANILLA
DE CAIDA DE TENSION

Rev.	Fecha	Nombre	Observaciones		Fecha	Nombre	
А	14/10/24	S.SOSA	EMISION PARA APROBACION	Dibuió	14/10/24	S SOSA	4
В	26/11/24	S.SOSA	REVISION S/CIRCULAR N°10-051124	Dibujo	1+/10/2+	3.303A	'
0	17/12/24	S.SOSA	PARA CONSTRUIR S/CIRCULAR N°17-161224	Revisó		W.LUQUE	
1	17/04/25	G.MIÑO	CONFORME A FABRICACION				1
				Aprobó		L.R.P.	
	A B 0	A 14/10/24 B 26/11/24 O 17/12/24	A 14/10/24 S.SOSA B 26/11/24 S.SOSA O 17/12/24 S.SOSA	A 14/10/24 S.SOSA EMISION PARA APROBACION B 26/11/24 S.SOSA REVISION S/CIRCULAR N°10-051124 O 17/12/24 S.SOSA PARA CONSTRUIR S/CIRCULAR N°17-161224	A 14/10/24 S.SOSA EMISION PARA APROBACION  B 26/11/24 S.SOSA REVISION S/CIRCULAR N°10-051124  O 17/12/24 S.SOSA PARA CONSTRUIR S/CIRCULAR N°17-161224  Revisó  1 17/04/25 G.MIÑO CONFORME A FABRICACION	A 14/10/24 S.SOSA EMISION PARA APROBACION  B 26/11/24 S.SOSA REVISION S/CIRCULAR N°10-051124  O 17/12/24 S.SOSA PARA CONSTRUIR S/CIRCULAR N°17-161224  1 17/04/25 G.MIÑO CONFORME A FABRICACION	A 14/10/24 S.SOSA EMISION PARA APROBACION  B 26/11/24 S.SOSA REVISION S/CIRCULAR N°10-051124  O 17/12/24 S.SOSA PARA CONSTRUIR S/CIRCULAR N°17-161224  1 17/04/25 G.MIÑO CONFORME A FABRICACION  Dibujó 14/10/24 S.SOSA  Revisó . W.LUQUE



	Cliente: MSU Agro	N° de Obra:	Hoja N°:
	Obra: DESCARGA MATERIA PRIMA	3205	2/2
•	Denominación: ESQUEMA UNIFILAR TABLERO SECCIONAL de SERVICIOS	N° de Plano Cliente:	Rev.N°
	TABLERO SECCIONAL de SERVICIOS TSS21001	N* de Plano: 4767-14-E-EU01	Rev.N°