

PROYECCIÓN ELECTROLUZ S.R.L.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS - ANEXO II SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PRODUCTOS-INSPECCIÓN FINAL PROTOCOLO DE ENSAYOS DE RUTINA PARA TABLEROS DE B.T.

R.G. 8.6.2 REVISIÓN 14 10/02/2021

	DLO DE ENS			AKA TABL	EK(/02/2021	
1.1-DATOS	3.1-INSPE	CCIÓN VIS	SUAL			2-PROTOCO	LO NÚMERO)	
Fecha de emisión: 23-11-2023	Dimensional				S	1566	-20. V D	FN1	
Fecha de ensayo: 22-11-2023	Características técnicas según planos				S	4566-29-X-PE01			
Obra: 3045-CENTRO DE DISTRIB. DE TUBOS TX	Índice de protección				S	4-REGISTRO FOTOGRAFICO			
Cliente: CINTER SRL	Espesor de	Espesor de pintura					_ ==	= =	
Objeto a ensayar: CCM/TGBT	Distribución de equipos y elementos				S		≣ • ≡	≣ ≡ •′	
Identificación: TGBT	Montaje de dispositivos				S	2000		800	
Frente: UNICO	Cableado				S			-	
Columna: 01	Sección conductores circuito principal				S			411	
Documentación:	Identificación conductores circuitos principal				S	E			
1)_ SR.ACD.GRAL.GRAL-CTE-IE003_B	Sección conductores circuitos auxiliares				S		-	1	
2)_ SR.ACD.GRAL.GRAL-CTE-IE002_E	Identificación conductores circuitos auxiliares				S				
3)_ SR.ACD.GRAL.GRAL-CTE-IE002_A	-	Ajuste de terminales					•	-	
,	Puesta a tierra de equipos				S			-	
1,2-ELECTRICOS	Puesta a tierra de puertas				S	9000		-	
Tensión nominal de servicio: 400 [Vca]	Identificación de equipos en bandeja				S				
Corriente nominal de servicio: 630 [Aca]	Identificación de bornes				S		-		
Frecuencia: 50 [Hz]	Carteles identificatorios				S				
Corriente de cc de servicio: 55 [kA]	Placa característica				S		= =	= = =	
Tensiones auxiliares: 1)_ 220 [Vca]	Distancias mínimas				S				
5/2 == 0 [(• •••]	Sección de barras colectoras				S				
	Identificación de barras colectoras				S	District the second sec			
	Apriete de embarrado según I.R.A.M. 2356-				S				
1.3-PROTECCION	Cubrebornes				S				
Grado de protección: IP44	Portaplanos				S				
1.4-DIMENSIONES	Tapas				S	3.3-PROTEC	CION Y CON	TINUIDAD	
Gabinete:	Burletes				S	Protección contra choques eléctricos S			
Alto (1): 2200 [mm]	Herrajes				S	(en servicio normal)			
Ancho: 750 [mm]	Cáncamos de izaje				S	Continuidad del circuito de protección S			
Profundidad: 600 [mm]	Embalaje				S	(según IRAM 2181-1 7.4.3.1.5)			
Alto zócalo: 100 [mm]	3.2-FUNCIONAMIENTO					3.4-RIGIDEZ DIELECTRICA			
Barras colectoras: Primarias Secundarias	Mecánico				S				
Barras colectoras: Primarias Secundarias	Enclavamientos				S	-1			
Fase S: 1x50x10 1x50x10	Circuitos pi	Circuitos principales				Marca: MEGABRAS			
Fase T: $1x50x10 \stackrel{\square}{\times} 1x50x10 \stackrel{\square}{\times}$	-	Circuitos auxiliares				Nº de serie: UED 354 OR 7071			
Neutro: 1x40x10	Señalización				S	- 			
Tierra: $1x30x5$ $\stackrel{\Xi}{=}$ $1x15x3$ $\stackrel{\Xi}{=}$	Medición					Uaplicada: 2500 [kV]			
1.5-TERMINACIÓN	Tensión				S	Frecuencia.			
Gabinete: Pintado: Beige - RAL 7032	Corrientes				S				
Bandejas: Galvanizado S	Entradas/Sc		ıles		S	Circuito de con			
Zócalo: Pintado: Negro S	41	alidas Analó			N	Uaplicada:	-		
Barras colectoras:	Alarmas	Ÿ				Frecuencia: -			
Fase R: Pintado: Castaño	Iluminación y/o calefacción				N				
Fase S: Pintado: Negro S	3.5-RESISTENCIA DE AISLACIÓN								
Fase T: Pintado: Rojo S	(Según I.R.A.M. 2325)								
Neutro: Pintado: Celeste S	Instrumento: - Marca: -					Nº de serie: -			
Tierra: Plateado S	Cinquita II T 0				Resisi	istencia de aislación ⁽²⁾			
3.6-CONDICIONES AMBIENTALES	Circuito	U ensayo	$T_{aislación} \theta$	Fase R	T	Fase S	Fase T	- Resultado	
<i>Temperatura:</i> 26,3 [°C]	Principal	-	-	-	寸	-	-	E	
Humedad relativa: 62,7 [%]	Auxiliar	-	-	-	寸	-	-	E	
5.1-REFERENCIAS	5.2-NOTAS								
S Satisfactorio	(1) La altura del gabinete no contempla el zócalo.								
I Insatisfactorio	(2) Resistencia de aislación a θ °C entre una fase y los demás bornes unidos a masa								

I Insatisfactorio

E Exceptuado

No corresponde

(2) Resistencia de aislación a $\theta\,^{o}\text{C}$ entre una fase y los demás bornes unidos a masa

Se cumple con IRAM 2181-I

No se instalan, ni parametrizan software

6-OBSERVACIONES



CAPELETTI WALTER HERNÁN REPRESENTANTE TÉCNICO GSCCP Igeniero Electromecánico Matrícula CIE Nº 1-3145-8

7-FEALIZADO POR:

ROSATTI EZEQUIEL Ing. Electromecánico Departamento Calidad Proyección Electroluz SRL Pág. 1 de 1

Management System ISO 9001:2015



CASA CENTRAL: Patricio Diez 175 • Tel.(03482) 421940 • Fax:(03482) 421944

FABRICA: Parque Industrial Reconquista • Tel./Fax: (03482) 429810 • 3560 Rqta. - Santa Fe – Argentina

SUCURSAL: CALLE 1 y 2 • Tel.(03482) 482482 • 3561 Avellaneda - Santa Fe

www.electroluz.com.ar • e-mail: info@electroluz.com.ar

www.tuv.com ID 9105073234