

CABLEADOS:

FASE CDO. 220VCA: CABLE NEGRO 1,5mm²
NEUTRO CDO. 220VCA: CABLE CELESTE 1,5mm²
POS. CDO. 24VCC: CABLE ROJO 1,5mm²
NEG. CDO. 24VCC: CABLE BLANCO 1,5mm²
CTOS. VOLT.: CABLE NEGRO CABLE NEGRO 2,5mm²
CTOS. AMP.: CABLE NEGRO 4mm²

CTOS. AMP. (TIERRA): CABLE VERDE/AMARILLO 4mm²

CONFORME A OBRA PROYECCION ELECTROLUZ SRL

:		
C.G.O. 07/05/25		
R.E.E.D. 04/08/23		
R.E.E.D. 22/07/23		
S.SOSA 25/01/23	L.R.P. 25/01/23	
REVISO FECHA	APROBO FECHA	PLANOS DE REFERENCIA
	C.G.O. 07/05/25 R.E.E.D. 04/08/23 R.E.E.D. 22/07/23 S.SOSA 25/01/23	C.G.O. 07/05/25 R.E.E.D. 04/08/23 R.E.E.D. 22/07/23 S.SOSA L.R.P. 25/01/23 REVISO APROBO

	PROYECTO Nro.:		FECHA	NOMBRE	
		PROYECTÓ:	25/01/23	S.A.S.	
P	PROYECTO:	REVISÓ:	25/01/23	S.SOSA	\ \ \
	PROYE. ELEC.	APROBÓ:	25/01/23	L.R.P.	
UBICACIÓN:	ESCALA:	DESIGNACION:			
	S/E				
	·				

ARCHIVO:

REFERENCIA:

ESQUEMA FUNCIONAL TABLERO TGBT 05.1 CARATULA

COMPLEJO RESIDENCIAL—ELECTRICIDAD ASERRADERO GOBERNADOR VIRASORO PLANO Nro.
4534-06-E-FU01

ACONtimber SAU

FECHA: 25/01/23

REVISIÓN: A

⋖























