

CABLEADOS:

presente falla

× El cableado de comando tendrá una sección mínima de 1,5 mm2

× El cableado de 220 Vca será negro (el vivo) y celeste (neutro)

× En los auxiliares de falla, deben ser cerrados (energizarse a la salida) cuando el equipo

× El cableado de 24 Vcc será rojo (+) blanco (-)

CONFORME A FABRICACIÓN

Ω

PROYECCIÓN ELECTROLUZ SRL

/ \				:			
1 CONFORME A FABRICACION				G.MIÑO 11/06/25			
APTO PARA CONSTRUIR				G.MIÑO 07/03/25			
B CORRECCIONES SEGUN CIRCULAR N° 25				G.MIÑO 19/02/25			
A EMISION PARA APROBACION				G.MIÑO 27/01/25	L.R.P. 27/01/25		
REVISIONES				REVISO FECHA	APROBO FECHA		PLANOS DE REFERENCIA
PROYECTO Nro.:		FECHA	NOM	BRE			MSU
	PROYECTÓ:	27/01/25	G.F	R.M.	Elect ols		PLANTA PROCESO PELADO DE MAN
PROYECTO:	REVISÓ:	27/01/25	W.E.L.				DESCARGA LINEA PRINCIPAL
	APROBÓ:	27/01/25	L.F	R.P.			
UBICACIÓN:	ESCALA:	DESIGNACION:				PLANO Nro.	
UBICACION.	S/E						4767-24-E-FU01
ARCHIVO:		ESQUEMA FUNCIONAL					
REFERENCIA:		TSCCM22001				FECHA: 11/06/25	
	\					REVISIÓN: 1	



















