

PROYECCION ELECTROLUZ S.R.L. SE RESERVA LA PROPIEDAD DEL MISMO CON PROHIBICION DE REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL SIN AUTORIZACION ESCRITA.
SUJETO A MODIFICACION SIN PREVIO AVISO.

D

C

B

A

D

C

B

A

TABLERO SECCIONAL
SEGUNDO PISO C
TS2P-C

DE TGBT
(R/S/T/N)
-S01
iC60H 4x40
A9F87440
4x(10mm²)

BARRA NORMAL
3x380/220VCA-50Hz
R1/S1/T1/N1+PAT

4x(4mm²)
-ID01
SDR42530
4x25A/30mA

4x(4mm²)
-ID02
SDR42530
4x25A/30mA

4x(4mm²)
-ID03
SDR42530
4x25A/30mA

4x(4mm²)
-ID04
SDR42530
4x25A/30mA

4x(4mm²)
-ID05
SDR42530
4x25A/30mA

SEMIBARRA 1

SEMIBARRA 2

SEMIBARRA 3

SEMIBARRA 4

SEMIBARRA 5

-Q01
SDZD62C16
2x16A-C
6KA
2x(4mm²)
C1

-Q02
SDZD62C16
2x16A-C
6KA
2x(4mm²)
C2

-Q03
SDZD62C16
2x16A-C
6KA
2x(4mm²)
C3

-Q04
SDZD62C16
2x16A-C
6KA
2x(4mm²)
C4

-Q05
SDZD62C16
2x16A-C
6KA
2x(4mm²)
C5

-Q06
SDZD62C16
2x16A-C
6KA
2x(4mm²)
C6

-Q07
SDZD62C16
2x16A-C
6KA
2x(4mm²)
C7

-Q08
SDZD62C16
2x16A-C
6KA
2x(4mm²)
C8

-Q09
SDZD62C16
2x16A-C
6KA
2x(4mm²)
RES.EQUIP.

-Q10
SDZD62C16
2x16A-C
6KA
2x(4mm²)
C101

-Q11
SDZD62C16
2x16A-C
6KA
2x(4mm²)
C102

-Q12
SDZD62C16
2x16A-C
6KA
2x(4mm²)
RES.EQUIP.

-Q13
SDZD62C16
2x16A-C
6KA
2x(4mm²)
C201 TOMAC EVAP

-Q14
SDZD62C16
2x16A-C
6KA
2x(4mm²)
C202 TOMAC EVAP

-Q15
SDZD62C16
2x16A-C
6KA
2x(4mm²)
RES.EQUIP.

REFERENCIAS

	SECCIONADOR BAJO CARGA MOD iC60H - SCHNEIDER ELECTRIC
	INDICADOR LUMINOSO MOD XB7 - SCHNEIDER ELECTRIC
	SECCIONADOR PORTA FUSIBLE MOD E93 - ZOLODA
	INTERRUPTOR DIFERENCIAL MOD SDR - STECK
	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MOD SDZ - STECK
	BORNERA COMPONIBLE MARCA ZOLODA
	ACTUADOR BINARIO 12 CANALES MOD MTN648493+683890 - MERTEN

CONFORME A
FABRICACIÓN
PROYECCION ELECTROLUZ SRL

REV. N°	FECHA	NOMBRE	OBSERVACIONES
1	29/07/25	J.FALABEL	CONFORME A FABRICACION
0	14/10/24	G.MIÑO	APTO PARA CONSTRUIR
A	24/09/24	S.SOSA	EMISION ORIGINAL - PARA APROBACION

PROYECCION
Electroluz
RECONQUISTA - STA. FE
CASA CENTRAL
Patricio Diez 175
Tel.:03482-421940 (Rot.)
Fax:03482-421944
www.electroluz.com.ar
PLANTA INDUSTRIAL
Parque Industrial - Raña.
Telefax:03482-429810(Rot.)

Fecha	Nombre	Cliente:		
Dibujó	24/09/24	S.SOSA		
Revisó			Obra: HOSPITAL DE CLINICAS SDE	
Aprobó			N° de Plano Cliente:	
Escala:	S/E		N° de Obra:	
Tolerancia			3194	
Rugocidad			N° de Plano:	
		4748-18-E-EU01		Rev.
		1		

ESQUEMA UNIFILAR
TABLE. SECCIONAL SEGUNDO PISO-C
TS2P-C