



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- GABINETE MARCA PROYECCION ELECTROLUZ
- CONSTRUIDO EN CHAPA DE ACERO DOBLE DECAPADA N°14 y 16.
- PUERTAS CON BURLETE DE GOMA.
- CERRADURAS FRENTE ACCIONAMIENTO A PALANCA MARCA TASCO.
- BISAGRAS INTERIORES.
- GRADO DE PROTECCION IP 42.
- TRATAMIENTO SUPERFICIAL : DESENGRASADO , DESOXIDADO, FOSFATIZADO.
- PINTURA TABLERO ESMALTE POLIESTER BEIGE TEXTURADO, RAL 7032.
- BANDEJA PORTAELEMENTOS COLOR NARANJA IRAM 02-1-030.
- ALIMENTACIÓN INTERIOR CON CABLES.
- SALIDA A CAMPO INFERIOR CON CABLES.
- CARTELES INDICADORES DE ACRILICO GRABADO, FONDO NEGRO, LETRAS BLANCAS.
- EL CABLEADO DE COMANDO SE HARA CON CABLE AISLADO ANTILAMA TIPO VN.
- LAS PARTES BAJO TENSION QUE QUEDARAN EXPUESTAS ABIRIENDO LAS PUERTAS DEL FRENTE SERAN CUBIERTAS POLICARBONATO.
- SE UTILIZARA PARA EL CABLEADO DE COMANDO LAS SIGUIENTES SECCIONES:
 - CIRCUITO DE COMANDO: 1,5mm²
 - CIRCUITO VOLTIMETRICO: 1,5mm²
 - CIRCUITO AMPEROMETRICO: 4mm²

DIMENSIONAMIENTO DE BARRAS DE COBRE

- BARRAS PPALES Cu 1x50x10/F+1x40x5/N -
- BARRA PRINCIPAL HORIZONTAL DE P.A.T. : 30x5mm -
- BARRA SECUNDARIA VERTICAL DE P.A.T. : 15x3mm EN LADO IZQUIERDO PARA P.A.T. DE PUERTAS -

CONFORME A FABRICACION

PROYECCION ELECTROLUZ SRL

1	21/04/25	G.MIÑO	CONFORME A FABRICACION
0	16/12/24	S.SOSA	PARA CONSTRUIR S/CIRCULAR N°14-061224
B	26/11/24	S.SOSA	REVISION S/CIRCULAR N°10-051124
A	31/05/24	W.E.L.	ESQUEMA ORIGINAL - PARA COTIZACION
REV. N°	FECHA	NOMBRE	OBSERVACIONES

RECONQUISTA - STA. FE

CASA CENTRAL

Patricia Diez 175

Tel.:03482-421940 (Rot.)

Fax:03482-421944

www.electroluz.com.ar

PLANTA INDUSTRIAL

Parque Industrial - Rgda.

Telefax:03482-429810(Rot.)

Fecha

14/10/24

Nombre

W.E.L.

Cliente:

MSU

Planta Proceso Pelado de Mani

Secado Tableros

N° de Plano:

3205

N° de Plano:

4767-05-M-TP01

Rev.

1

Denominación:

ESQUEMAS CONSTRUCTIVOS

TABLERO SECCIONAL

ILUMINACION

- TSI 31001 -

Tolerancia

Rugosidad