



Α -

В -

D -

E -

G

CIRCUITO Nº	014	015	DESCARGADOR
TAG/DESCRIPCION CARGA	CV-22013-01M	BE-22014-01M	_
FASES	R-S-T	R-S-T	R-S-T-N
POTENCIA (kW)	11,19	22,37	_
POTENCIA (HP)	15,00	30,00	_
CORRIENTE (A)	21,26	42,50	50
TIPO DE ARRANQUE	DOL	SOF	_
INTERRUPTOR	_	_	3VA1150-5GF42-0AA0
INTERR. DIFERENCIAL	_	_	_
CONTACTOR	3RT2026-1AP00	_	_
AUX. CONTACTOR	3RH2911-1HA11	-	_
GUARDAMOTOR	3RV2031-4DA10	3RV2041-4RA10	_
REGULACION	18-25A	65-84A	35-50A
VARIADOR VELOCIDAD	_	_	_
ARRANQUE SUAVE	_	3RW5526-1HA14	_
DESCARGADOR	_	_	5SD7444-1
SECCION CONDUCTOR	(1)	(1)	CU4x10mm2
CODIGO INTERRUPTOR	Q014	Q015	QDESC.

NOTA: (1) A DEFINIR S/PLANILLA DE CAIDA DE TENSION

	Rev.	Fecha	Nombre	Observaciones		Fecha	Nombre
-	А	21/01/25	W.E.L.	EMISION PARA APROBACION	Dibujó	21/01/25	W.E.L.
	0	19/02/25	W.E.L.	PARA CONSTRUIR S/CIRCULAR N°25-310125	Dibajo	21/01/20	***
	1	11/06/25	G.MIÑO	CONFORME A FABRICACION	Revisó		W.E.L.
					Aprobó		L.R.P.



	Cliente: MSU Agro	N° de Obra:	Hoja N*:
	Obra: DESCARGA LINEA PRINCIPAL	3205	2/2
	Denominación: ESQUEMA UNIFILAR TABLERO SECCIONAL CCM22001	N° de Plano Cliente:	Rev.N°
	TS CCM 22001	N° de Plano: 4767-24-E-EU01	Rev.N°