

PROYECCIÓN ELECTROLUZ S.R.L.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS - ANEXO II SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PRODUCTOS-INSPECCIÓN FINAL PROTOCOLO DE ENSAYOS DE RUTINA PARA TABLEROS DE B.T.

R.G. 8.6.2 REVISIÓN 14 10/02/2021

TROTOCO	LO DE ENS	AIOS DE	KUIINAI	AKA TADL	EKC)3 DE D.1.	10/	02/2021	
1.1-DATOS	3.1-INSPECCIÓN VISUAL					2-PROTOCOLO NÚMERO			
Fecha de emisión: 14-01-2022	Dimensional				S	14421 06 V DE40			
Fecha de ensayo: 13-01-2022	Características técnicas según planos				S	4421-06-X-PE40			
Obra: 2596-CCM CELDA SINIESTRADA	Índice de protección				S	4-REGISTRO FOTOGRAFICO			
Cliente: BUNGE ARGENTINA S.A.	Espesor de pintura			ľ	S	-			
Objeto a ensayar: CCM	Distribución de equipos y elementos				S				
Identificación: CCM UNIDAD 7	Montaje de dispositivos			<u> </u>	S				
Frente: D	Cableado			ŀ	S		1		
Columna: 12	Sección conductores circuito principal				S		-		
Documentación: 1)_4421-05-M-PD01 Rev. 0	Identificación conductores circuitos principal				S		_		
2)_ 4421-05-E-EL01 Rev. 0	Sección conductores circuitos auxiliares				S				
3)_ 4421-05-E-FU01 Rev. 0	Identificación conductores circuitos auxiliares				S				
3)_ 4421-03-E-F 001 Rev. 0	v				S				
	Ajuste de terminales Puesta a tierra de equipos				S				
1,2-ELECTRICOS	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				S				
	Puesta a tierra de puertas Identificación de equipos en bandeja				S				
Tensión nominal de servicio: 380 [Vca] Corriente nominal de servicio: 1500 [Aca]	Identificación de equipos en bandeja Identificación de bornes				S	=	2 2		
Frecuencia: 1500 [Aca]					S	No. of Concession, Name of Street, or other teams, and the street, and the str	-		
Corriente de cc de servicio: 100 [kA]	Carteles identificatorios Placa característica				S				
Tensiones auxiliares: 1)_220 [Vca]	Distancias mínimas				S				
2)_ 24 [Vcc]	Sección de barras colectoras				S				
2)_ 24 [v cc]	Identificación de barras colectoras			ŀ	S				
	Apriete de embarrado según I.R.A.M. 2356-1			M 2256 1	S				
1.3-PROTECCION	Cubrebornes				S				
Grado de protección: IP44	Portaplanos				N	13/	01/2022 10:	58	
1.4-DIMENSIONES	Tapas	,		ŀ	S	3 3-PROTEC	CION Y CONT	INIJIDAD	
Gabinete:	Burletes				S				
Alto (1): 2400 [mm]	Herrajes				S	Protección contra choques eléctricos (en servicio normal)			
Ancho: 750 [mm]	Cáncamos de izaje				S	,	rimai) el circuito de proi	ección S	
Profundidad: 500 [mm]	Embalaje				S		2181-1 7.4.3.1.5		
Alto zócalo: 100 [mm]	3.2-FUNCIONAMIENTO				D	3.4-RIGIDEZ DIELECTRICA			
Barras colectoras: Primarias Secundarias	Mecánico				\mathbf{s}				
Fase R: 80x10 = 40x5 =	Enclavamientos				S	, ,			
Fase S: 80x10 40x5 40x5	Circuitos principales				S				
Fase T: $80x10 \times 40x5 \times$	Circuitos auxiliares				S				
Neutro: 40x10 N	Señalización				S	= 1			
Tierra: 30x5 <u>E</u> 15x3	Medición				5	Uaplicada: 2500 [kV]			
1.5-TERMINACIÓN	Tensión			ſ	S	Frecuencia			
Gabinete: Pintado: Beige - RAL 7032	Corrient	es			S	Resultado:	S		
Bandejas: Pintado: Naranja - RAL 2004	Entradas/Salidas Digitales			ŀ	S				
Zócalo: Pintado: Negro S	Entradas/Salidas Analógicas			<u> </u>	S				
Barras colectoras:	Alarmas				N	Frecuencia			
Fase R: Pintado: Castaño	Iluminación y/o calefacción				N	Resultado:	E		
Fase S: Pintado: Negro	3.5-RESISTENCIA DE AISLACIÓN								
Fase T: Pintado: Rojo	(Según I.R.A.M. 2325)								
Neutro: Pintado: Celeste	Instrumento: - Marca: -					Nº de serie: -			
Tierra: Plateado S					esistencia de aislación ⁽²⁾				
3.6-CONDICIONES AMBIENTALES	Circuito	U _{ensayo}	$T_{aislación} \theta$	Fase R		Fase S	Fase T	Resultado	
Temperatura: 24,8 [°C]	Principal	-	-	-	寸	-	-	E	
Humedad relativa: 40,8 [%]	Auxiliar	-	-	-	T	-	-	E	
5.1-REFERENCIAS	5.2-NOTAS	5	•	•					
S Satisfactorio			e no contem	nnla el zócalo					

Satisfactorio

I Insatisfactorio

E Exceptuado

No corresponde

(1) La altura del gabinete no contempla el zócalo.

(2) Resistencia de aislación a $\theta\,^{o}\text{C}$ entre una fase y los demás bornes unidos a masa

Se cumple con IRAM 2181-I

No se instalan, ni parametrizan software

6-OBSERVACIONES



CAPELETTI WALTER HERNÁN REPRESENTANTETÉCNICO GSCCP Igeniero Electromecánico Matrícula CIE Nº 1-3145-8

REALIZADO POR:

ROSATTI EZEQUIEL

Ing. Electromecánico

Departamento Calidad

Proyección Electroluz SRL

Pág. 1 de 1



Management System ISO 9001:2015

www.tuv.com ID 9105073234



CASA CENTRAL: Patricio Diez 175 • Tel.(03482) 421940 • Fax:(03482) 421944

FABRICA: Parque Industrial Reconquista • Tel./Fax: (03482) 429810 • 3560 Rqta. - Santa Fe – Argentina

SUCURSAL: CALLE 1 y 2 • Tel.(03482) 482482 • 3561 Avellaneda - Santa Fe

www.electroluz.com.ar • e-mail: info@electroluz.com.ar