



INTERRUPTOR 3VA...

CONTACTO AUXILIAR

BORNE DE COMANDO
ZOLODA

PUESTA A TIERRA

CONTACTO AUXILIAR

PILOTO LUMINOSO

CONFORME A
FABRICACIÓN
PROYECCIÓN ELECTROLUZ SRL

△					
△					
△					
△					
△					
△					
1	CONFORME A FABRICACION	J.FALABELLA 01/10/25			
0	PARA CONSTRUIR S/CIRCULAR N°34 24/04/25	G.MINO 14/05/25			
A	PARA APROBACION	G.MINO 14/04/25	L.R.P. 14/04/25		
R E V I S I O N E S		REVISO FECHA	APROBO FECHA	PLANOS DE REFERENCIA	
PROYECTO Nro.:		FECHA	NOMBRE		MSU
PROYECTO:	PROYECTÓ:	14/04/25	G.R.M.		PLANTA PROCESO PELADO DE MAN SECADO TABLEROS
	REVISÓ:	14/04/25	W.E.L.		
	APROBÓ:	14/04/25	L.R.P.		
UBICACIÓN:	ESCALA: S/E	DESIGNACION:		PLANO Nro. 4767-69-E-FU01	
ARCHIVO:		ESQUEMA FUNCIONAL TABLERO SECCIONAL TS CCM32001			.
REFERENCIA:					FECHA: 01/10/25
					REVISIÓN: 1

CABLEADOS:

- × El cableado de comando tendrá una sección mínima de 1,5 mm2
- × El cableado de 24 Vcc será rojo (+) blanco (-)
- × El cableado de 220 Vca será negro (el vivo) y celeste (neutro)





