


CABLEADOS:

- x El cableado de comando tendrá una sección mínima de 1,5 mm²
- x El cableado de 24 Vcc será rojo (+) blanco (-)
- x El cableado de 220 Vca será negro (el vivo) y celeste (neutro)

**CONFORME A
FABRICACIÓN**
PROYECCIÓN ELECTROLUZ SRL

1	CONFORME A FABRICACION	G.MINO 21/04/25			
0	PARA CONSTRUIR S/CIRC. N° 22 , 20/01/25	W.E.L. 20/01/25			
B	CORRECCIONES SEGUN CIRCULAR N°20	G.MINO 15/01/25			
A	PARA APROBACION	G.MINO 26/12/24	L.R.P. 26/12/24		
R E V I S I O N E S		REVISO FECHA	APROBO FECHA	PLANOS DE REFERENCIA	
PROYECTO Nro.:		FECHA	NOMBRE		MSU PLANTA PROCESO PELADO DE MANI SECADO TABLEROS
	PROYECTÓ:	26/12/24	G.R.M.		
	REVISÓ:	26/12/24	W.E.L.		
	APROBÓ:	26/12/24	L.R.P.		
UBICACIÓN:	ESCALA: S/E	DESIGNACION:			PLANO Nro. 4767-07-E-FU01
ARCHIVO:		ESQUEMA FUNCIONAL TABLERO SECCIONAL ESTABILIZADA TSE31001			
REFERENCIA:					FECHA: 21/04/25
					REVISIÓN: 1



DOC.: .
4767-07-E-FU01
REV.: 1
HOJA: 2 / 3

