



CONFORME A FABRICACION
PROYECCION ELECTROLUZ SRL

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

- GABINETE MARCA PROYECCION ELECTROLUZ
- CONSTRUCCION EN CHAPA DE ACERO DOBLE DECAPADA N°14 y 16.
- PUERTAS CON BURLETE DE GOMA
- CERRILLAS FRENTES ACCIONAMIENTO A PALLETA MARCA TASCOS
- BISELAGAS INTERIORES
- GRADO DE PROTECCION IP 42
- TRATAMIENTO SUPERFICIAL: DESENGRASADO, DESOXIDADO, FOSFATIZADO.
- PINTURA TABLERO ESMALTE POLIESTER BRIDE TEXTURADO, NAL. 7032.
- BARRAS PORTAELEMENTOS COLOR NARANJA IRAM 02-1-030.
- ALIMENTACION INTERIOR CON CABLES
- CARTELES INDICADORES DE ACRILICO GRABADO, FONDO NEGRO, LETRAS BLANCAS.
- EL CABLEADO DE COMANDO SE HARA CON CABLE AISLADO ANTILAMPA IPO IN.
- LAS PARTES BAJO TENSION QUE QUEDARAN EXPUESTAS ABIRIENDO LAS PUERTAS DEL FRETE SERAN CUBIERTAS CON POLICARBONATO.
- SE UTILIZARA PARA EL CABLEADO DE COMANDO LAS SIGUIENTES SECCIONES:
 - CIRCUITO DE COMANDO: 1,5mm²
 - CIRCUITO VOLTIMETRICO: 1,5mm²
 - CIRCUITO AMPEROMETRICO: 4mm²

DIMENSIONAMIENTO DE BARRAS DE COBRE

- BARRAS PRINCIPALES EN COM: 2x80x10mm/FASES
- BARRA PRINCIPAL HORIZONTAL DE P.A.T.: 30x5mm
- BARRA SECUNDARIA VERTICAL DE P.A.T.: 15x3mm EN LADO IZQUIERDO PARA P.A.T. DE PUERTAS
- COL. N° 4 BARRA VERTICAL DAT 30x5mm HASTA DOT
- COLORES DE BARRAS: R: CASTAÑO, S: NEGRO, T: ROJO, N: CELESTE, TIERRA: VERDE/AMARILLO.

REV. N°	FECHA	NOMBRE	OBSERVACIONES
1	04/08/25	J.J.F.	CONFORME A FABRICACION
0	04/11/24	W.E.L.	PARA CONSTRUIR
C	15/10/24	W.E.L.	REV. S/CIRCULAR N°03 (09/10/24)
B	12/09/24	W.E.L.	REV. S/CIRCULAR N°01 (10/09/24)
A	31/05/24	W.E.L.	ESQUEMA ORIGINAL - PARA COTIZACION
OBSERVACIONES			
MSU PLANTA PROCESO PELADO DE MANI PLANTA PRINCIPAL			
RECONQUISTA - STA. FE CASA CENTRAL Parque Industrial - Sta. Fe Tel: 03482-421940 (Rot.) Fax: 03482-421944 www.electroluz.com.ar PLANTA INDUSTRIAL Parque Industrial - Sta. Fe Tel: 03482-425810 (Rot.)		N° de Plano: 3205 N° de Plano: 4767-08-M-TP01	
Escala: 1/12,5		Denominación: TABLERO GENERAL DE BAJA TENSION TGBT 21001	
Tolerancia		Rugosidad	