


1.1-FICHA TECNICA: Fecha de emisión: 26-01-2026 Fecha de ensayo: 23-01-2026 Obra: 3133 - PEBI - ET 132/33/13,2 kV Cliente: EPE- SANTA FE Objeto a ensayar: CELDA MT Identificación: CELDA DE 13,2 KV - 4500 kVAR Documentación: 1)_ 4675-034-E-FU01 Rev. 0 2)_ E-RAN000000-3-00-M-PL-2062 3)_ E-RAN000000-1-00-E-EU-0171	3.1-INSPECCIÓN VISUAL Dimensional ☐ S Características técnicas según planos ☐ S Índice de protección ☐ S Espesor de pintura ☐ S Distribución de equipos y elementos ☐ S Montaje de dispositivos ☐ S Cableado ☐ S Sección conductores circuito principal ☐ S Identificación conductores circuito principal ☐ S Sección conductores circuitos auxiliares ☐ S Identificación conductores circuitos auxiliares ☐ S Ajuste de terminales ☐ S Puesta a tierra de equipos ☐ S Puesta a tierra de puertas ☐ S Identificación de equipos en bandeja ☐ S Identificación de bornes ☐ S Carteles identificatorios ☐ S Placa característica ☐ S Distancias mínimas ☐ S Sección de barras colectoras ☐ S Identificación de barras colectoras ☐ S Apriete de embarrado s/ I.R.A.M. 2356-1 ☐ S Cubrebornos ☐ N Portaplanos ☐ N Tapas ☐ S Burlletes ☐ S Herrajes ☐ S Cáncamos de izaje ☐ S Embalaje ☐ S	2-PROTOCOLO NÚMERO 4675-34-X-PE01																								
1.2-CARACTERISTICAS ELECTRICAS Tensión nominal de servicio: 13,2 [kV] Corriente nominal de servicio: 800 [A] Frecuencia: 50 [Hz] Corriente de cc de servicio: 25 [kA] Tensiones auxiliares: 1)_ 110 [Vcc] 2)_ 230 [V] Nivel de aislación: 38 [kV] Ciclo de operación: O-0,3s-CO,15s-CO Interruptor: SIEMENS: 3AE5284-1 Seccionador: LAGO : LVP-AN Protección: GENERAL ELECTRIC: P14DL26D3B00801 T.I.: HOWEST: HE - 250/5-5A CAP. LEYDEN: 079XMFA250 -	3.2-FUNCIONAMIENTO Mecánico ☐ S Enclavamientos ☐ S Circuitos principales ☐ S Circuitos auxiliares ☐ S Señalización ☐ S Medición ☐ S Tensión ☐ S Corrientes ☐ S Entradas/Salidas Digitales ☐ S Entradas/Salidas Analógicas ☐ S Alarmas ☐ S Iluminación y/o Calefacción ☐ S	4-REGISTRO FOTOGRAFICO 																								
1.3-PROTECCION Grado de protección: IP43	3.3-PROTECCION Y CONTINUIDAD Protección contra choques eléctricos ☐ S (en servicio normal) Continuidad del circuito de protección ☐ S (según IRAM 2181-1 7.4.3.1.5)	3.4-RIGIDEZ DIELECTRICA (Según I.R.A.M. 2195) Circuito principal: Instrumento: ANALIZADOR DE AISLACION Marca: HIGH VOLTAGE INC N° de serie: 983 Uaplicada: 38 [kV] Frecuencia: 50 [Hz] Resultado: ☐ S Circuito de comando: Instrumento: - Marca: - N° de serie: - Uaplicada: - Frecuencia: - Resultado: ☐ E																								
1.4-DIMENSIONES Gabinete: Alto ⁽¹⁾ : 2400 [mm] Ancho: 1500 [mm] Profundidad: 2500 [mm] Alto zócalo: - [mm] Barras colectoras: Principales Secundarias Fase R: 40x5 [mm x mm] 40x5 [mm x mm] Fase S: 40x5 [mm x mm] 40x5 [mm x mm] Fase T: 40x5 [mm x mm] 40x5 [mm x mm] Tierra: 30x5 [mm x mm] 30x5 [mm x mm]	1.5-TERMINACIÓN Gabinete: Pintado: Verde - RAL 6021 ☐ S Puertas: Pintado: Verde - RAL 6021 ☐ S Banderas: Pintado: Amarillo - RAL 1004 ☐ S Zócalo: ☐ N Barras colectoras: Fase R: Plateada y Aislada ☐ S Fase S: Plateada y Aislada ☐ S Fase T: Plateada y Aislada ☐ S Tierra: Plateado ☐ S	3.5-MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE CONTACTO DEL CIRCUITO PRINCIPAL Instrumento: MICROHMIMETRO Marca: METREL N° de serie: 21190421 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Fase</th> <th>Corriente</th> <th>Caída de tensión</th> <th>Resistencia</th> <th>Puntos de medición</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R</td> <td>50,00 [A]</td> <td>100,00 [mV]</td> <td>2000,00 [μΩ]</td> <td>DE SECC.LINEA A CAPAC.</td> <td>S</td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>50,00 [A]</td> <td>97,50 [mV]</td> <td>1950,00 [μΩ]</td> <td>DE SECC.LINEA A CAPAC.</td> <td>S</td> </tr> <tr> <td>T</td> <td>50,00 [A]</td> <td>95,50 [mV]</td> <td>1910,00 [μΩ]</td> <td>DE SECC.LINEA A CAPAC.</td> <td>S</td> </tr> </tbody> </table>	Fase	Corriente	Caída de tensión	Resistencia	Puntos de medición	Resultado	R	50,00 [A]	100,00 [mV]	2000,00 [μΩ]	DE SECC.LINEA A CAPAC.	S	S	50,00 [A]	97,50 [mV]	1950,00 [μΩ]	DE SECC.LINEA A CAPAC.	S	T	50,00 [A]	95,50 [mV]	1910,00 [μΩ]	DE SECC.LINEA A CAPAC.	S
Fase	Corriente	Caída de tensión	Resistencia	Puntos de medición	Resultado																					
R	50,00 [A]	100,00 [mV]	2000,00 [μΩ]	DE SECC.LINEA A CAPAC.	S																					
S	50,00 [A]	97,50 [mV]	1950,00 [μΩ]	DE SECC.LINEA A CAPAC.	S																					
T	50,00 [A]	95,50 [mV]	1910,00 [μΩ]	DE SECC.LINEA A CAPAC.	S																					
5.1-NOTAS Se cumple con IRAM 2200 No se instalan, ni parametrizan software (1) La altura de la celda no incluye el ducto de gases.	3.6-VERIFICACIÓN DE INTERCAMBIABILIDAD Resultado: ☐ E	3.7-CONDICIONES AMBIENTALES Temperatura: 26 °C Humedad relativa: 45 %																								
6-OBSERVACIONES El tablero tambien cuenta con un TI Toroidal de 15/5A	5.2-REFERENCIAS ☐ S Satisfactorio ☐ E Exceptuado ☐ I Insatisfactorio ☐ N No corresponde	7-REALIZADO POR:  CAPELETTI WALTER HERNÁN REPRESENTANTE TÉCNICO GSCC Ingeniero Electromecánico UTM-FRRQ Matrícula CIE N° 1-3145-8  TOLEDO JOSÉ LUIS Responsable Calidad y Ensayos PROYECCIÓN ELECTROLUZ SRL																								