


					
PROYECCIÓN ELECTROLUZ S.R.L.		MANUAL DE PROCEDIMIENTOS - ANEXO II			
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PRODUCTOS-INSPECCIÓN FINAL		R.G. 8.6.2			
PROTOCOLO DE ENSAYOS DE RUTINA PARA TABLEROS DE B.T.		REVISIÓN 14			
10/02/2021					
1.1-DATOS Fecha de emisión: 22-10-2025 Fecha de ensayo: 23-10-2025 Obra: 3297 - ALIMENTACION TABLEROS PPA Cliente: UAA AVELLANEDA SANTA FE Objeto a ensayar: TABLERO SECCIONAL Identificación: TAB. SECCIONAL CONTENEDORES Frente: U Columna: 1 Documentación: 1)_ 4881-02-M-TP01 Rev. 0 2)_ 4881-02-E-EU-001 Rev. 0		3.1-INSPECCIÓN VISUAL Dimensional Características técnicas según planos Índice de protección Espesor de pintura Distribución de equipos y elementos Montaje de dispositivos Cableado Sección conductores circuito principal Identificación conductores circuitos principal Sección conductores circuitos auxiliares Identificación conductores circuitos auxiliares Ajuste de terminales Puesta a tierra de equipos Puesta a tierra de puertas Identificación de equipos en bandeja Identificación de bornes Carteles identificatorios Placa característica Distancias mínimas Sección de barras colectoras Identificación de barras colectoras Apriete de embarrado según I.R.A.M. 2356-1 Cubrebornes Portaplanos Tapas Burlletes Herrajes Cáncamos de izaje Embalaje		2-PROTOCOLO NÚMERO 4881-02-X-PE01	
1.2-ELECTRICOS Tensión nominal de servicio: 400 [Vcc] Corriente nominal de servicio: 100 [Acc] Frecuencia: 50 [Hz] Corriente de cc de servicio: Tensiones auxiliares:		4-REGISTRO FOTOGRAFICO 			
1.3-PROTECCION Grado de protección: IP55		3.3-PROTECCION Y CONTINUIDAD Protección contra choques eléctricos ☒ S (en servicio normal) Continuidad del circuito de protección ☒ S (según IRAM 2181-1 7.4.3.1.5)			
1.4-DIMENSIONES Gabinete: Alto ⁽¹⁾ : 600 [mm] Ancho: 600 [mm] Profundidad: 275 [mm] Alto zócalo: Barras colectoras: Primarias Secundarias Fase R: 1x20x5 N Fase S: 1x20x5 N Fase T: 1x20x5 N Neutro: 1x20x5 N Tierra: 1x15x3 N		3.2-FUNCIONAMIENTO Mecánico Enclavamientos Circuitos principales Circuitos auxiliares Señalización Medición Tensión Corrientes Entradas/Salidas Digitales Entradas/Salidas Analógicas Alarmas Iluminación y/o calefacción			
1.5-TERMINACIÓN Gabinete: Pintado: Beige - RAL 7032 ☒ S Bandejas: Galvanizado ☒ S Zócalo: - ☒ N Barras colectoras: Fase R: - ☒ N Fase S: - ☒ N Fase T: - ☒ N Neutro: - ☒ N Tierra: Plateado ☒ S		3.4-RIGIDEZ DIELECTRICA (Según I.R.A.M. 2195) Instrumento: HIPOT Marca: MEGABRAS Nº de serie: UED 354 OR 7071 Circuito principal: Uaplicada: 2000 [V] Frecuencia: 50 [Hz] Resultado: ☒ S Circuito de comando: Uaplicada: - Frecuencia: - Resultado: ☒ E			
3.6-CONDICIONES AMBIENTALES Temperatura: 24,5 [°C] Humedad relativa: 63 [%]		3.5-RESISTENCIA DE AISLACIÓN (Según I.R.A.M. 2325) Instrumento: - Marca: - Nº de serie: -			
5.1-REFERENCIAS ☒ S Satisfactorio ☒ I Insatisfactorio ☒ E Exceptuado ☒ N No corresponde		5.2-NOTAS (1) La altura del gabinete no contempla el zócalo. (2) Resistencia de aislación a 0 °C entre una fase y los demás bornes unidos a masa Se cumple con IRAM 2181-I/ IEC 61439-1 No se instalan, ni parametrizan software			
6-OBSERVACIONES		7-REALIZADO POR:  TOLEDO JOSÉ LUIS Responsable Calidad y Ensayos PROYECCIÓN ELECTROLUZ SRL Pág. 1 de 1			

CASA CENTRAL: Patricio Diez 175 • Tel.(03482) 421940 • Fax:(03482) 421944

FABRICA: Parque Industrial Reconquista • Tel./Fax: (03482) 429810 • 3560 Rqta. - Santa Fe - Argentina

SUCURSAL: CALLE 1 y 2 • Tel.(03482) 482482 • 3561 Avellaneda - Santa Fe

www.electroluz.com.ar • e-mail: info@electroluz.com.ar