


 		MANUAL DE PROCEDIMIENTOS - ANEXO III SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PRODUCTOS - INSPECCIÓN FINAL PROTOCOLO DE ENSAYOS DE Rutina PARA CELDAS DE M.T.		R.G. 8.6/3 REVISIÓN 6 10/02/2021																									
1.1-FICHA TECNICA: Fecha de emisión: 08-05-2026 Fecha de ensayo: 06-05-2026 Obra: 3321 - Celda de Entrada 33kV Cliente: SECHEEP Objeto a ensayar: CELDA MT - 33kV Identificación: CELDA N°7 Documentación: 1)_ 4910-01-M-DE01 Rev. 0 2)_ 4910-01-E-EU01 Rev. 0 3)_ 4910-01-E-FU01 Rev. 0		3.1-INSPECCIÓN VISUAL Dimensional Características técnicas según planos Índice de protección Espesor de pintura Distribución de equipos y elementos Montaje de dispositivos Cableado Sección conductores circuito principal Identificación conductores circuito principal Sección conductores circuitos auxiliares Identificación conductores circuitos auxiliares Ajuste de terminales Puesta a tierra de equipos Puesta a tierra de puertas Identificación de equipos en bandeja Identificación de bornes Carteles identificatorios Placa característica Distancias mínimas Sección de barras colectoras Identificación de barras colectoras Apriete de embarrado s/ I.R.A.M. 2356-1		2-PROTOCOLO NÚMERO 4910-01-01-X-PE01 4-REGISTRO FOTOGRAFICO 																									
1.2-CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS Tensión nominal de servicio: 33 [kV] Corriente nominal de servicio: 1250 [A] Frecuencia: 50 [Hz] Corriente de cc de servicio: 16 [kA] Tensiones auxiliares: 1)_ 110 [Vcc] 2)_ 230 [V] Nivel de aislación: 70 [kV] Ciclo de operación: O-0,3s-CO,3min-CO Interruptor: SIEMENS: 3AH5312-2 Seccionador: Protección: Schneider: P5F30-BACB-GABAH-BA T.I.: HOWEST: HEK33 - 200-400/5A T.T.: HOWEST: WSR33 - 33/1.73 / 0.11/1.73 kV		3.3-PROTECCION Y CONTINUIDAD Protección contra choques eléctricos (en servicio normal) Continuidad del circuito de protección (según IRAM 2181-1 7.4.3.1.5)		3.4-RIGIDEZ DIELECTRICA (Según I.R.A.M. 2195) Circuito principal: Instrumento: ANALIZADOR DE AISLACION Marca: HIGH VOLTAGE INC N° de serie: 983 Uaplicada: 70 [kV] Frecuencia: 50 [Hz] Resultado: S Circuito de comando: Instrumento: - Marca: - N° de serie: - Uaplicada: - Frecuencia: - Resultado: E																									
1.3-PROTECCION Grado de protección: IP4X 1.4-DIMENSIONES Gabinete: Alto ⁽¹⁾ : 2250 [mm] Ancho: 1300 [mm] Profundidad: 3269 [mm] Alto zócalo: - [mm] Barras colectoras: Principales Secundarias Fase R: 1X60x12 1x60x12 Fase S: 1X60x12 1x60x12 Fase T: 1X60x12 1x60x12 Tierra: 30x5		3.2-FUNCIONAMIENTO Mecánico Enclavamientos Circuitos principales Circuitos auxiliares Señalización Medición Tensión Corrientes Entradas/Salidas Digitales Entradas/Salidas Analógicas Alarmas Iluminación y/o Calefacción		3.5-MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE CONTACTO DEL CIRCUITO PRINCIPAL Instrumento: MICROHMIMETRO Marca: METREL N° de serie: 21190421 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fase</th> <th>Corriente</th> <th>Caída de tensión</th> <th>Resistencia</th> <th>Puntos de medición</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R</td> <td>100,00 [A]</td> <td>57,56 [mV]</td> <td>575,60 [μΩ]</td> <td>D. BARRAS A S. CABLES</td> <td>S</td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>100,00 [A]</td> <td>63,55 [mV]</td> <td>635,45 [μΩ]</td> <td>D. BARRAS A S. CABLES</td> <td>S</td> </tr> <tr> <td>T</td> <td>100,00 [A]</td> <td>66,70 [mV]</td> <td>667,00 [μΩ]</td> <td>D. BARRAS A S. CABLES</td> <td>S</td> </tr> </tbody> </table>		Fase	Corriente	Caída de tensión	Resistencia	Puntos de medición	Resultado	R	100,00 [A]	57,56 [mV]	575,60 [μΩ]	D. BARRAS A S. CABLES	S	S	100,00 [A]	63,55 [mV]	635,45 [μΩ]	D. BARRAS A S. CABLES	S	T	100,00 [A]	66,70 [mV]	667,00 [μΩ]	D. BARRAS A S. CABLES	S
Fase	Corriente	Caída de tensión	Resistencia	Puntos de medición	Resultado																								
R	100,00 [A]	57,56 [mV]	575,60 [μΩ]	D. BARRAS A S. CABLES	S																								
S	100,00 [A]	63,55 [mV]	635,45 [μΩ]	D. BARRAS A S. CABLES	S																								
T	100,00 [A]	66,70 [mV]	667,00 [μΩ]	D. BARRAS A S. CABLES	S																								
1.5-TERMINACIÓN Gabinete: Pintado: Blanco grisáceo - RAL 9002 Puertas: Pintado: Blanco grisáceo - RAL 9002 Bandejas: Galvanizado Zócalo: Barras colectoras: Fase R: Plateada y Aislada Fase S: Plateada y Aislada Fase T: Plateada y Aislada Tierra: Plateado		3.6-VERIFICACIÓN DE INTERCAMBIABILIDAD Resultado: S 5.2-REFERENCIAS S Satisfactorio E Exceptuado I Insatisfactorio N No corresponde		3.7-CONDICIONES AMBIENTALES Temperatura: 25,4 °C Humedad relativa: 48,3 %																									
5.1-NOTAS Se cumple con IRAM 2200/IEC 62271-200 No se instalan, ni parametrizan software (1) La altura de la celda no incluye el ducto de gases.		6-OBSERVACIONES Se realizó de manera virtual la inspección con el cliente Ver acta N°4910-3321-X-AE30		7-REALIZADO POR:  TOLEDO JOSÉ LUIS Responsable Calidad y Ensayos PROYECCION ELECTROLUZ SRL																									
CAPELETTI WALTER HERNÁN REPRESENTANTE TÉCNICO GSCCP Ingeniero Electromecánico Matrícula CIE N° 1-3145-8 UTN-FRRQ																													
CASA CENTRAL: Patricio Díez 175 • Tel.(03482) 421940 • Fax:(03482) 421944 FABRICA: Parque Industrial Reconquista • Tel./Fax: (03482) 429810 • 3560 Rqta. - Santa Fe – Argentina SUCURSAL: CALLE 1 y 2 • Tel.(03482) 482482 • 3561 Avellaneda - Santa Fe www.electroluz.com.ar • e-mail: info@electroluz.com.ar																													