

4 Monitoreo de Trabajo del Suavizador

Planta:

Mes:

Año:

Fecha	Número de Suavizador	Horómetro de Osmosis			MONITOREO DE TRABAJO DEL SUAVIZADOR (5 - 30 GOTAS)																	Nombre y Firma del Jefe de turno
		Inicio	Final	Tiempo total	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00		

Nombre y Firma

Jefe de 1er Turno

Nombre y Firma

Jefe de 2do Turno

Nombre y Firma

Sub Jefe de Producción y Calidad

Nombre y Firma

Jefe de Producción y Calidad

Planta:

Mes:

Año:

Número de Suavizador	Retro lavado			Regenerado o succión			Enjuage lento			Enjuage rápido			Tiempo Total	Nombre y Firma del Jefe de turno
	Tiempo	Inicio	Final	Tiempo	Inicio	Final	Tiempo	Inicio	Final	Tiempo	Inicio	Final		
	12 A 15 MIN			30 A 35 MIN			20 A 25 MIN			5 MIN				
	12 A 15 MIN			30 A 35 MIN			20 A 25 MIN			5 MIN				
	12 A 15 MIN			30 A 35 MIN			20 A 25 MIN			5 MIN				
	12 A 15 MIN			30 A 35 MIN			20 A 25 MIN			5 MIN				
	12 A 15 MIN			30 A 35 MIN			20 A 25 MIN			5 MIN				
	12 A 15 MIN			30 A 35 MIN			20 A 25 MIN			5 MIN				
	12 A 15 MIN			30 A 35 MIN			20 A 25 MIN			5 MIN				

Nombre y Firma

Jefe de 1er Turno

Nombre y Firma

Jefe de 2do Turno

Nombre y Firma

Sub Jefe de Producción y Calidad

Nombre y Firma

Jefe de Producción y Calidad