



«ГК ПЕГАС»



Общество с ограниченной ответственностью

354340, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Энергетиков дом 7 этаж 2 помещение 9

ГОСТ 7473-2010; ГОСТ 26633-2015

ДОКУМЕНТ КАЧЕСТВА БЕТОННОЙ СМЕСИ ЗАДАННОГО КАЧЕСТВА ПАРТИИ № 161224-1

Производитель и поставщик бетонной смеси ООО "ГК ПЕГАС"
наименование, адрес (юридический и фактический), телефон, факс: 354340, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Энергетиков дом 7 этаж 2 помещение 9

Потребитель: ООО "СК "АВТОДОР"
наименование, адрес (юридический и фактический), телефон, факс: 127006, Город Москва, вил.тер. г. Муниципальный Округ Тверской, 6-й Страстной, дом 9, этаж 1 ПОМ V КОМ 2

Дата и время отгрузки бетонной смеси, ч-мин.: 16.12.2024

Вид бетонной смеси и ее условное обозначение: БСТ В30 П4 F200 W6

Номер номинального состава бетонной смеси: № 287

Объем бетонной смеси в партии, м³: 40,0

Марка бетонной смеси по удобоукладываемости или значение удоб-ти П4

бетонной смеси (по договору на поставку) на месте укладки у потребителя: 16-20 см

Другие нормируемые показатели качества на месте укладки у потребителя: 1 ± 5 °C

Сохраняемость удобоукладываемости и других нормируемых показателей, ч-мин: 90 мин

Наибольшая крупность заполнителя, мм: 20 мм

Знак соответствия (в случае, если бетонная смесь сертифицирована)

Декларация о соответствии: РОСС RU Д-РУ.РА01.В. 45043/24

Проектный класс бетона по прочности и требуемая прочность бетона в партии:

Контроль прочности бетона (при массовом производстве) по схеме Г. Vm-13%; Кт- 1,28

в проектном возрасте 28 сут, В 30 38,4 Мпа

класс по прочности

требуемая прочность (по договору на поставку)

в промежуточном возрасте (при необходимости) 7 сут; 25,2 Мпа

Другие нормируемые показатели качества бетона (при необходимости)

Проектная марка бетона по средней плотности (для легкого бетона)

Наименование, масса добавки, кг/м³: Sika ViskoCrete GL324R 5,88 кг

SikaControl-125 AER MA 0,1 кг

Класс материала по удельной эффективной активности естественных

радионуклидов и значение Аэф. Бк/кг: Стронтийный материал I класса до 370 Бк/кг

Инженер лаборатории



/Никонова К.К./
фамилия, инициалы