

1 I max батареї %6.0f A  
2 Температура води в котлі > %11.0f °C  
3 Відсутня напруга 3000V  
4 Umax БВВ=%3.0f V  
5 Відсутність зв'язку з блоком введення-виведення  
6 Umax ЗРК=%3.0f V  
7 R ізоляції < 1 кОм  
12 Увімкнено НВО  
13 Вимкнено НВО  
14 Насос опалення вкл.  
15 Насос опалення вимкнено  
16 Автоматичний режим увімкнено  
17 Автоматичний режим вимкнено  
18 Вимкнення  
19 Увімкнення  
20 Аварія  
21 Обрив датчика зовнішньої температури.  
22 Обрив датчика температури котла.  
23 Обрив датчика температури приточного повітря.  
24 Обрив датчика температури салону.  
25 I max генератора %6.0f A  
26 Umin АБ=%3.0f V  
27 Кондиционер ВІДМОВА увімкнено  
28 Кондиционер ВІДМОВА вимкнено  
29 Кондиционер РОБОТА увімкнено  
30 Кондиционер РОБОТА вимкнено  
31 ВІДМОВА конт.охол.1 увімкнено  
32 ВІДМОВА конт.охол.1 вимкнено  
33 ВІДМОВА конт.охол.2 увімкнено  
34 ВІДМОВА конт.охол.2 вимкнено  
35 Охолодження увімкнено  
36 Охолодження вимкнено  
37 Нагрів увімкнено  
38 Нагрів вимкнено  
39 Відсутність зв'язку з кондиціонером  
40 Відсутній відгук від НВО  
41 Відсутній відгук від ВВО 1 гр  
42 Відсутній відгук від ВВО 2 гр  
58 Вентиляція увімкнено  
59 Вентиляція вимкнено

логгується в ручном режиме (новое)

43 Температура води в котлі > %11.0f °C  
44 Увімкнено ВВО 1 гр.  
45 Увімкнено ВВО 2 гр.  
46 Вимкнено ВВО 1 гр.  
47 Вимкнено ВВО 2 гр.  
48 Увімкнено НВО  
49 Вимкнено НВО  
50 Насос опалення вкл.  
51 Насос опалення вимкнено  
52 Ручний режим увімкнено  
53 Ручний режим вимкнено  
54 Відсутній відгук від НВО  
55 Відсутній відгук від ВВО 1 гр  
56 Відсутній відгук від ВВО 2 гр  
57 Відсутня напруга 3000V  
60 Вентиляція увімкнено  
61 Вентиляція вимкнено