

Novedades Red de Alerta Radiológica

RECORDATORIO Y NOVEDADES

Siempre habrá de guardia un analista y un informático. En caso de cualquier anomalía importante asegúrate de que el resto de personas de guardia, así como la dirección, sean conscientes de ello. Intenta transferir el conocimiento del estado de la red a la siguiente persona de guardia.


MONITORIZA ÚNICO

Se ha actualizado el formato de rutina diaria y ya solo existe un monitoriza ubicado en el PC MONITORIZA. Cada 2 minutos realiza la consulta de todas las estaciones de la red y emite las alertas en función de los valores encontrados. Los parámetros monitorizados se pueden consultar en <http://alerta2.es/private/rare/monitoriza/>



ESTADO APPS

Se pueden consultar si las nuevas apps desarrolladas están activas (Monitoriza, envioTelegram, envioSMS, EDD...) en <http://alerta2.es/private/operatividad/apps/> aunque no haya acceso al pc. En la tabla aparecerá la última ejecución y un símbolo verde o rojo según esté operativo el software o no



ESTADO LARUEX

Se ha definido una nueva alerta en monitoriza



Posible corte de suministro en LARUEX




Esta indica que el termómetro del RACK del LARUEX no funciona y puede haber un corte. Estudiar con el personal de guardia si hay que ir al laboratorio por un corte.

MENSAJES PREDEFINIDOS

En <http://alerta2.es/private/rare/monitoriza/> se han implementado mensajes predefinidos junto a los ya existentes mensajes de aviso. Se debe escribir la estación de la alerta y seleccionar la actuación. Este texto predefinido avisará si hay actuaciones adicionales que realizar.

Para nuevos mensajes predefinidos solicitarlo sin problema.

NUEVO MENSAJE ESTADO

Se ha diseñado un nuevo mensaje de rutina diaria que aporta más información para entender más fácil el estado de la red. Cada estación se separa en tres posibles componentes: dosimetría , espectrometría  y parámetros adicionales .

Para cada componente puede estar todo o parte, si hay más de un parámetro, correcto, con alerta de nivel o con alerta de tiempo. Si existe alerta de nivel o tiempo aparecerá su símbolo y el total de parámetros que están con error en el momento de la consulta.

Entrando en <http://alerta2.es/private/rare/monitoriza/> podréis filtrar por estaciones para conocer más detalle del parámetro afectado.


Consulta de estado estaciones.

Fecha: 21 Nov, 2022 10:00 h
Descripción: Comprobación de estado de monitorización

 Estado de información de dosimetría

 Estado de información de espectrometría

 Estado del resto de información

 Estado correcto

 Errores en nivel y tiempo

 Alerta de nivel

 Alerta de tiempo

			✓	ALMARAZ
			✓	CACERES
			✓	CASAS DE MIRAVETE
			4/18	FREGENAL DE LA SIERRA
			✓	CASTELO BRANCO
			✓	NAVALMORAL DE LA MATA
			✓	ROMANGORDO
			✓	SERREJON
			✓	TALAYUELA
			✓	EMBALSE DE VALDECANAS
			✓	EMBALSE DE ARROCAMPO
			✓	CENTRO LOGISTICO
			CSN: HERRERA DEL DUQUE	
			CSN: BADAJOZ	
			20/33	8/18 SAUCEDILLA
			✓	AZUAGA
			✓	PORTALEGRE
			✓	EVORA
			✓	SANTIAGO DE ALCANTARA
			1/16	BADAJOZ
			✓	SAUCEDILLA STNE0226
			✓	MIRA DET AZUL DUPLICADO ROMANGORDO
			✓	EDIFICIO ALERTA2 SALA SAI
			✓	EDIFICIO ALERTA2 SALA GRUPO
			✓	SALA DE RACK LARUEX

Consulte información más detallada de cada estación en <http://alerta2.es/private/rare/monitoriza>

 2 10:01

PARTICULARIDADES GUARDIA

- El PC REPUESTO cierra sesión de manera habitual. Puede que se deba al TeamViewer por una configuración de los usuarios. Al conectar a este PC comprobar que "Acciones" > "Bloquear" > "Bloquear al terminar sesión" está deshabilitado. Si el PC estuviese bloqueado se puede loguear con Administrador - Rare2020 (se ha añadido la clave en el PR01-F01 en el apartado de dicho PC).
- En el PC EXTERIOR. En la parte superior izquierda está el parámetro de Dosis de Cáceres necesario para la guardia. Como en Cáceres suele haber 2 detectores de dosimetría el SW rota entre estos. En estos momentos solo hay un detector por lo que a veces mostrará en Rojo que no hay datos y otras veces en verde que si los hay.
- Ahora las cámaras de papel funcionan por un enlace en el informe al que también se puede acceder en <http://alerta2.es/private/rare/consultaCamarasPapel/> o en el menú superior de la web en "Gráficas > Cámaras papel"

