

```
"HvacStatus": {
  "type": "object",
  "properties": {
    "type": {
      "type": "string",
      "example": "hvac"
    },
    "macAddress": {
      "type": "string",
      "example": "6f:5e:4d:3c:2b:1a"
    },
    "tempSensor": {
      "type": "object",
      "properties": {
        "tempValue": {
          "type": "integer",
          "example": 22
        },
        "humValue": {
          "type": "integer",
          "example": 22
        },
        "status": {
          "type": "integer",
          "example": 1
        },
        "enabled": {
          "type": "boolean",
          "example": true
        },
        "interval": {
          "type": "integer",
          "example": 5000
        },
        "highThreshold": {
          "type": "integer",
          "example": 24
        },
        "lowThreshold": {
          "type": "integer",
          "example": 18
        },
        "target": {
          "type": "integer",
          "example": 22
        }
      }
    }
  }
},
```

```

    "ventActuator": {
      "type": "object",
      "properties": {
        "enabled": {
          "type": "boolean",
          "example": true
        }
      }
    },
    "flameSensor": {
      "type": "object",
      "properties": {
        "status": {
          "type": "integer",
          "example": 0
        },
        "enabled": {
          "type": "boolean",
          "example": true
        },
        "interval": {
          "type": "integer",
          "example": 1000
        }
      }
    },
    "alarm": {
      "type": "object",
      "properties": {
        "status": {
          "type": "boolean",
          "example": false
        },
        "enabled": {
          "type": "boolean",
          "example": true
        }
      }
    }
  }
}

```