



STU/ANO/lb/ga

Spett.le R.T.I. Sposato Costruzioni S.r.l. – Cosedil
S.p.a. – Idrogeo S.r.l.
Via Duglia n.1/C
87041 Acri (CS)

sposatocostruzioni@pec.it
cosedilspapec@pec.cosedilspa.com

Oggetto: S.S. 219 “Gubbio-Pian d’Assino”.

Tratto Gubbio-Umbertide - 2° lotto: Mocaiana-Umbertide. 1° Stralcio da Mocaiana a Pietralunga.

CIG: 9408518AA9 **CUP:** F31B1200072001 **SIL:** PGUP00032-A24

Riscontro nota prot. CDG-0783885-E del 25/08/2026 - Non Conformità n. 118

Con nota prot. n. 1127/2026 del 31/07/2026, codesto Appaltatore ha trasmesso la proposta di risoluzione della Non Conformità n. 118, acquisita al protocollo CDG-0730142-E del 03/08/2026, relativa allo sfilamento in fase di collaudo di uno dei trefoli del tirante provvisorio P146 del 3° ordine della paratia di imbocco est della Galleria Molinello (WBS GA04).

Tale proposta, in particolare, prevedeva di procedere comunque alla tesatura del tirante applicando un carico pari a 480 kN in luogo dei 600 kN richiesti da progetto.

A tal riguardo, con nota prot. CDG-0763992-U del 13/08/2026, la scrivente Direzione Lavori ha prescritto di provvedere, in ogni caso, alla tesatura dell'ancoraggio con il carico di 600 kN previsto in progetto, richiedendo contestualmente la dimostrazione della capacità dell'ancoraggio di ripartire tale carico sui quattro trefoli residui.

Successivamente, con nota prot. n. 1183/2026 del 24/08/2026, codesto Appaltatore ha trasmesso la scheda di tesatura del tirante P146, senza tuttavia fornire evidenza di quanto richiesto dalla scrivente Direzione Lavori.

Si rileva, inoltre, che tali attività sono state eseguite senza la presenza del personale ANAS incaricato e senza l'ausilio di un Laboratorio Autorizzato, in difformità dalle modalità operative preventivamente condivise e riconosciute dalle parti per l'esecuzione delle predette attività.

Non risolta, inoltre, fornita evidenza dell'avvenuta ripetizione delle attività di collaudo secondo le modalità richieste dalla Direzione Lavori, finalizzate alla verifica della capacità portante dell'ancoraggio considerando

Struttura Territoriale Umbria

Via XX Settembre, 33 - 06121 Perugia T [+39] 075 57491
Pec anas.umbria@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)

Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224

Pec anas@postacert.stradeanas.it

Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 C.F. 80208450587



il contributo dei soli quattro trefoli residui.

Si rimane, pertanto, in attesa dei necessari riscontri.

Il Direttore dei Lavori

ing. Luca Botticelli



Firmato da LUCA
BOTTICELLI
Data: 07/09/2026
13:33:39 CEST

Visto:

Il Responsabile del Procedimento

Responsabile Area Nuove Opere

ing. Davide Ricci



Firmato da DAVIDE
RICCI
Data: 07/09/2026
15:28:18 CEST

Visto:

il Responsabile Struttura Territoriale

ing. Anna Maria Nosari



Firmato da Anna
Maria Angela Nosari
Data: 07/09/2026
16:40:30 CEST