
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 248018, г. Калуга
ул. Баррикад, д. 181
тел./факс (4842) 57-46-75
E-mail: sanepid@kaluga.ru
<http://40.rosptrebnadzor.ru>
ОКПО 75476192 ОГРН 1054004004812
ИНН/КПП: 4028033349/402901001

Аттестат аккредитации

Зарегистрирован в Госреестре:
№ РОСС RU.0001.510106 от 17.05.2013 г.
Действителен до 17.05.2018 г.



У Т В Е Р Ж Д А Ю

Главный врач ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии
в Калужской области»

А.А.Фадеев

«27» октября 2014 г.

М.П.

Экспертное Заключение

№ 2483

«27» октября 2014г.

1. Наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы:

Плиты древесноволокнистые средней плотности МДФ

по ТУ 5536-003-50113531-2005. Код ОКП 55 3629.

Код ТН ВЭД ТС 4411 93 100 0.

Образцы ДВП СП заявлены на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы ООО «Кроностар».

Юридический адрес (тел./факс): Россия, 157510 Костромская область г. Шарьи
пос. Ветлужский ул. Центральная д.4. Т/ф 8(49449) 59-612.

Фактический адрес (тел./факс): Россия, 157510 Костромская область г. Шарьи
пос. Ветлужский ул. Центральная д.4. Т/ф 8(49449) 59-612.

Изготовитель (предприятие, организация, страна): ООО «Кроностар», Россия.

2. Представленные документы:

- 1) Заявление № 1257/вх от 21.10.14г. ФБУЗ ЦГиЭ в КО на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции.

Регистрационный Код образца

232.4.1.2./2.6.-1.1.14

- 2) Протокол № 226 от 27.10.14г. токсиколого-гигиенических исследований и радиологических испытаний образцов ДВП СП МДФ, выданный ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области».
- 3) ТУ 5536-003-50113531-2005 «Плиты древесноволокнистые средней плотности. Технические условия».
- 4) Протокол отбора образцов ДВП СП МДФ от 15.10.14г., проведенного Экспертом Органа по сертификации продукции деревообработки ООО ЦСЛ «Лессертика» И.В. Бардановым, г. Балабаново Калужской области, в присутствии представителя предприятия: Зам. Начальника СКиМ Башковой Ж.Н.

3. *Область применения продукции:* в строительстве и производстве мебели и других изделий, эксплуатируемых в помещениях зданий типов А-В гражданского и промышленного назначения, в том числе жилых, детских и лечебно-профилактических учреждениях.

4. *При санитарно-эпидемиологической экспертизе установлено:*

представленная на санэпидэкспертизу продукция – плиты древесноволокнистые средней плотности МДФ по ТУ 5536-003-50113531-2005- изготавлена методом горячего прессования древесных волокон, смешанных со связующим на основе карбамидо-меламино-формальдегидной смолы.

Согласно результатам токсиколого-гигиенических и радиологических исследований продукция - плиты древесноволокнистые средней плотности МДФ по ТУ 5536-003-50113531-2005 - удовлетворяет требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции», утв. Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 15.06.2012г., и «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», №299, раздел 6, утв. 28.05.2010г., в соответствии с обозначенной областью применения по степени миграции летучих химических веществ в окружающий воздух и по радиологическим показателям.

По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукция – плиты древесноволокнистые средней плотности МДФ по ТУ 5536-003-50113531-2005, Код ТН ВЭД ТС 4411 93 100 0, - может быть предметом импорта/экспорта и обращения/использования в соответствии с обозначенной областью применения на таможенной границе и таможенной территории государств Таможенного Союза.

Продукция – Плиты древесноволокнистые средней плотности МДФ по ТУ 5536-003-50113531-2005, Код ТН ВЭД ТС 4411 93 100 0, - не подлежит государственной регистрации с оформлением Свидетельства о государственной регистрации продукции («Единый Перечень товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории таможенного союза», разделы 1,2).

5. Прилагаются: документы, поименованные в п.2 настоящего Заключения.

Эксперт (Ф.И.О., должность)

МАКАРУК М.И. ,


Сертификат Эксперта

№ 21/1-0637 от 06.05.2013г. МЗРФ

Заведующая токсикологической

лабораторией,

кандидат биологических наук

 (подпись)

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU. ДМ31.Н02173

Срок действия с 13.11.2014 г. по 13.11.2016 г.

№ 1479756

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU. 0001.11ДМ31

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ДЕРЕВООБРАБОТКИ ООО "ЛЕССЕРТИКА"
249000, Россия, Калужская область, г. Балабаново, пл. 50 лет Октября, д.1, тел. (48438) 2-15-36

ПРОДУКЦИЯ

ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫЕ СРЕДНЕЙ ПЛОТНОСТИ
МАРКИ МДФ КЛАСС ЭМИССИИ ФОРМАЛЬДЕГИДА Е1
по ТУ 5536-003-50113531-2005
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

55 3629

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 5536-003-50113531-2005

код ТН ВЭД России:

4411 14 100 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "КРОНОСТАР"
157510, Россия, Костромская обл., г. Шарья, пос. Ветлужский, ул. Центральная, 4
ИНН 4407006010

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью "КРОНОСТАР"
157510, Россия, Костромская обл., г. Шарья, пос. Ветлужский, ул. Центральная, 4
тел. (49449) 59-6-10 факс: (49449) 59-6-12

НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний № 6540 от 28.10.2014 г., № 6541-п от 06.11.2014 г. в аккредитованной испытательной лаборатории лесопромышленной продукции ООО "ЛЕССЕРТИКА", номер госрегистрации РОСС.RU. 0001.21 ДМ25; Экспертного заключения № 2483, протокола лабораторных исследований № 226 от 27 октября 2014 г., выданного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области».

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации – Зс по ГОСТ Р 53603-2009.



Зам. Руководитель органа

подпись

В.А. Бардонов
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

И.В. Бардонов
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный №РОСС RU.М704.04ЮАБО

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ПР019/3.Н.00949**
(номер сертификата соответствия)

014876

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Кроностар» (ООО «Кроностар»).
(наименование и Адрес: 157510, Россия, Костромская область, г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Центральная, д. 4.
местонахождение заявителя) ОГРН: 1024402034117. Телефон +74944959822, факс +74944959612, e-mail Olga.Chupakhina@kronostar.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Кроностар» (ООО «Кроностар»).
(наименование и Адрес: 157510, Россия, Костромская область, г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Центральная, д. 4.
местонахождение изготовителя ОГРН: 1024402034117. Телефон +74944959822, факс +74944959612.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО «ПожСтандарт», аттестат аккредитации № НСОПБ
(наименование и местонахождение органа по ЮАБО.РУ.ОС.ПР.019/3 от 18.12.2014 г., 121433, г. Москва, ул. Минская,
сертификации, выдавшего сертификат соответствия) д. 22. ОГРН: 1107746088548. Тел. 84997306981, факс 84956415190.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Плиты древесноволокнистые средней плотности марок: МДФ, ХДФ, ЛДФ, плотностью от 600 до 980 кг/м³, толщиной от 1,8 до 50 мм; (информация о сертифицированной продукции, выпускаемые по ТУ 5536-003-50113531-2005 с изм. № 1 «ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫЕ СРЕДНЕЙ ПЛОТНОСТИ - МДФ, ХДФ, ЛДФ». Серийный выпуск.) код ОК 005 (ОКП) 55 3629

код ТН ВЭД России
4411 14 100 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НПБ 244-97 «Материалы строительные. Декоративно-отделочные и облицовочные материалы. Материалы для покрытия полов. Кровельные, гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы. Показатели пожарной опасности». Согласно приложению на 1 листе (бланк № 002410).

ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол сертификационных испытаний № ПИПР0175/09-2015 от 04.09.2015 г., ИЛ ООО "ПожСтандарт рег. № НСОПБ ЮАБО.РУ.ИЛ.ПР.013/3 от 18.12.2014 г., адрес: 142201, Московская область, г. Серпухов, ул. Пролетарская, 78; 142211, Московская область, г. Серпухов, ул. Оборонная, д. 2.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), № РОСС RU.OC04.CMK.00230 от 13.07.2015 г. до 13.07.2018 г., выдан ОС ООО «Евротест», рег. № СДС-СМ.РУ.3791.OC04.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 25.09.2015 по 24.09.2018



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)

(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт / эксперты
(подпись, инициалы, фамилия)

Р.Т. Шигабдинова

Л.В. Козийчук

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБО

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ПР019/З.Н.00949**

(номер сертификата соответствия)

002410

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил)

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Группа горючести – Г4 сильногорючие по СНиП 21-01-97.
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости – В3 легковоспламеняющиеся по СНиП 21-01-97.
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа дымообразующей способности – Д3 с высокой дымообразующей способностью по СНиП 21-01-97.
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа токсичности продуктов горения - Т3 высокоопасные по СНиП 21-01-97.



Руководитель
заместитель руководителя
органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Р.Т. Шигабдинова

Л.В. Козийчук