



Istituto Giordano S.p.A.

Via Rossini, 2 - 47814 Bellaria-Igea Marina (RN) - Italia

Tel. +39 0541 343030 - Fax +39 0541 345540

istitutogiordano@giordano.it - www.giordano.it

PEC: ist-giordano@legalmail.it

Cod. Fisc./Part. IVA: 00 549 540 409 - Cap. Soc. € 1.500.000 i.v.

R.E.A. c/o C.C.I.A.A. (RN) 156766

Registro Imprese di Rimini n. 00 549 540 409

RAPPORTO DI PROVA N. 351022

Luogo e data di emissione: Bellaria-Igea Marina - Italia, 26/04/2018

Committente: COMPAS S.r.l. - Via Piero Gobetti, 21 - 20090 BUCCINASCO (MI) - Italia

Data della richiesta della prova: 05/04/2018 **Numero e data della commessa:** 76298, 06/04/2018

Data del ricevimento del campione: 23/04/2018

Data dell'esecuzione della prova: 23/04/2018

Oggetto della prova: resistenza al carico statico orizzontale lineare secondo il D.M. Infrastrutture del 14/01/2008 e la norma UNI 10806:1999 e resistenza al carico dinamico secondo le norme UNI 10807:1999, NF P01-013:1988 e UNI EN 14019:2016 di parapetto

Luogo della prova: Istituto Giordano S.p.A. - Strada Erbosca Uno, 72 - 47043 Gatteo (FC) - Italia

Provenienza del campione: campionato e fornito dal Committente

Identificazione del campione in accettazione: n. 2018/0913/B

Denominazione del campione*.

Il campione sottoposto a prova è denominato "TOTAL GLASS "TG 200R".

Descrizione del campione*.

Il campione sottoposto a prova è costituito da parapetto in alluminio e vetro per balconi e scale, avente le seguenti caratteristiche dimensionali:

- larghezza d'ingombro misurata = 1200 mm
- altezza utile misurata = 1128 mm

Il campione, in particolare, è composto da:

- supporto orizzontale inferiore realizzato con profilo estruso in lega d'alluminio 6066 allo stato T66 articolo "3D110474", lunghezza nominale 1200 mm, completo di piattelli per la regolazione del vetro, base in poli-carbonato trasparente, n. 3 appoggi laterali in ABS, profilo di chiusura, guarnizioni su ambo le facce e tappi di chiusura laterali;
- pannellatura realizzata con vetrata stratificata, dimensioni nominali 1200 mm x 1100 mm e spessore nominale 17,52 mm, formata da n. 2 lastre di vetro temperato, spessore nominale 8 mm ciascuna, con in-terposto film in PVB, spessore nominale 1,52 mm.

Fotografie del campione dopo la prova di carico dinamico secondo la norma uni 10807:1999.



Fotografia del campione durante la prova di resistenza al carico statico lineare orizzontale.



Conclusioni

Prova	Norma di riferimento	Requisito	Esito
Carico statico orizzontale lineare	D.M. Infrastrutture del 14/01/2008 (tabella 3.1.II)	2,0 kN/m	Conforme
Carico dinamico	UNI 10807:1999	300 mm	Conforme
	NF P01-013:1998	1200 mm	Conforme
	UNI EN 14019:2016	950 mm	Conforme (classe I5)

(*) secondo le dichiarazioni del Committente.