

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUEBLA

Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software

TESINA

Monitoreo de consumo energético con IoT

Que para obtener el título de

Ingeniero en Desarrollo y Gestión de Software

Presenta

Fernando Ruiz Domínguez

Matrícula 9900000006

Asesor académico: Mtro. Ricardo Vega Morales

Asesor empresarial: Ing. Daniel Rosas Mejía

Empresa: Textiles San Andrés, S.A. de C.V.

Versión 1 · Puebla, Pue., 21 de septiembre de 2026

Documento de prueba con datos ficticios · SIGEP UTP, Portal del alumno

Índice

1. Introducción 3
2. Planteamiento del problema 3
3. Objetivos 3
4. Marco teórico 3
5. Metodología 3

1. Introducción

La energía eléctrica es uno de los principales costos de operación en la industria textil. Textiles San Andrés, S.A. de C.V., opera 32 telares y dos compresores, y solo conoce su consumo a través del recibo mensual.

Este proyecto desarrolla un sistema de monitoreo basado en el Internet de las Cosas (IoT) que mide el consumo de cada grupo de equipos cada minuto y lo muestra en un tablero web.

2. Planteamiento del problema

El recibo de energía de la planta promedió 214 000 pesos mensuales en 2025, con cargos adicionales por demanda máxima en ocho de los doce meses. Sin mediciones por equipo, no es posible saber qué cargas provocan esos picos ni comprobar el ahorro de las medidas que se aplican.

3. Objetivos

Objetivo general. Implementar un sistema IoT de monitoreo del consumo eléctrico por grupo de equipos que permita identificar los picos de demanda y sus causas.

Objetivos específicos:

- Instalar medidores de energía en los tableros de los telares y los compresores.
- Enviar las mediciones a un servidor en la nube mediante MQTT.
- Mostrar el consumo y la demanda en un tablero web con alertas.

4. Marco teórico

El Internet de las Cosas describe la conexión de sensores y dispositivos a internet para recopilar y compartir datos sin intervención humana (Hanes et al., 2017). El protocolo MQTT es ampliamente utilizado en IoT por su bajo consumo de ancho de banda y su modelo de publicación y suscripción (OASIS, 2019).

La demanda máxima es la mayor potencia promedio registrada en un intervalo de 15 minutos durante el periodo de facturación, y en México determina una parte importante del costo de la energía para usuarios industriales (Comisión Federal de Electricidad, 2025).

5. Metodología

La arquitectura del sistema tiene tres capas. En la capa de campo, medidores de energía PZEM-004T conectados a microcontroladores ESP32 miden voltaje, corriente y potencia. En la capa de comunicación, los ESP32 publican las mediciones cada minuto en un servidor MQTT. En la capa de aplicación, un servicio en Node.js guarda los datos en InfluxDB y un tablero en Grafana los muestra en tiempo real.