DIRAT- TRATE - LABOR



INSTALACIÓN: ST ORTUELLA

Nº FABRICACIÓN: 81677-GEE

Expediente: 17

MÁQUINA:

AT-2

MARCA

GEE

POTENCIA (MVA): 170

TENSIONES (kV):

220/132/13,2

P.SERVICIO:

01/01/1974

TIPO DEPÓSITO

SILICAGEL

TIPO ACEITE:

REPSOL TENSION CENTAUF REFRIGERACIÓN

OFAF

CTC:

Informe									16	17
P. Muestra	FC									
GAS (ppm)	04/10/2010	03/10/2011	02/10/2012	14/11/2013	14/10/2014	24/06/2015	06/07/2016	28/06/2017	03/07/2018	02/07/2019
H2	8,5	7,4	8,8	5,6	5,5	8,1	28	26	14	13
O2	19193	5032	9490	19431	13594	13536	11029	11539	13046	56868
N2	83163	57652	57797	67216	60657	64163	50299	76521	49486	17026
СО	635	488	520	424	420	577	557	882	693	755
CO2	5427	6019	6692	6262	5687	5835	6659	7625	8628	7434
CH4	5,3	3,3	4,6	5,0	4,3	5,0	5,9	10	8,0	5,0
C2H6	4,2	4,3	4,4	4,4	4,2	5,0	11	6,5	5,0	5,0
C2H4	43	44	45	42	39	50	50	58	46	39
C2H2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	5,5	0,0	6,0	0,0

Informe								16	17
P. Muestra	0	FC							
Fecha	03/10/2011	02/10/2012	14/11/2013	14/10/2014	24/06/2015	06/07/2016	28/06/2017	03/07/2018	02/07/2019
Temperatura (°C)	40	0	12	15	21	20	19	40	48
Color	2,0	2,0	2,0	2,5	2,5	2,5	3,0	3,0	3,0
Acidez (NN)	0,060	0,050	0,080	0,040	0,070	0,070	0,080	0,128	0,135
Agua (mg/kg)	12	15	10	10	9	18	19	25	33
Tan δ -DDF (%)	2,0	2,7	2,2	3,3	2,4	3,1	4,6	2,7	3,9
Rigidez D, (kV)									
Contenido inhibidor (%)									

DIAGNÓSTICO

Las concentraciones de gases encontradas en el análisis de cromatografía de gases presentan valores normales . Respecto al estado dieléctrico del aceite, se ha encontrado un elevado valor de contenido en agua por lo que es necesario proceder a valorar el reacondicionado del mismo. Continuamos con su gama normal de mantenimiento.

ANTECEDENTES

FECHA	
	<u> </u>

FECHA PRÓXIMO CONTROL	01/07/2020	FECHA PRÓXIMO CONTROL	01/07/2020		
C/C	Realizado Gases	Realizado Fisicoquímico	LABORATORIO		
Marcos, Diez	Laboratorio externo	Laboratorio externo	Diego Lumbreras Basagoiti		