DIRAT- TRATE - LABOR



INSTALACIÓN:

ST RETAMAR

Nº FABRICACIÓN: 82626-GEE

Expediente: 27

MÁQUINA:

TP-7

MARCA

GEE

POTENCIA (MVA):

30

TENSIONES (kV):

220/15

P.SERVICIO:

01/06/1974

TIPO DEPÓSITO

SILICAGEL

TIPO ACEITE:

REPSOL

REFRIGERACIÓN ONAF CTC:

DIII-400-Y-150 -14233G

Informe										27
P. Muestra	FC									
GAS (ppm)	11/07/2011	09/07/2012	22/10/2012	01/03/2013	10/03/2014	06/02/2015	29/01/2016	31/01/2017	31/01/2018	11/02/2019
H2	38	52	45	26	31	21	17	0,0	10	7,0
O2	9116	13789	14695	2609	2427	9455	10348	8190	5568	64031
N2	68653	89734	82105	55211	65542	72383	61795	55098	58478	15953
СО	334	468	470	384	481	371	372	389	430	466
CO2	3055	2545	2722	2577	3094	2979	3127	4168	4260	3627
CH4	25	24	23	20	18	18	11	15	13	11
C2H6	22	16	17	17	18	17	16	20	13	13
C2H4	38	31	36	31	36	31	34	27	22	20
C2H2	130	117	102	103	94	76	50	59	42	35

Informe									27
P. Muestra	0	0	FC						
Fecha	11/07/2011	09/07/2012	01/03/2013	10/03/2014	06/02/2015	26/01/2016	31/01/2017	31/01/2018	11/02/2019
Temperatura (°C)	55	52	33	35	20	20	20	0	20
Color	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,0	5,5	5,0	5,0
Acidez (NN)	0,210	0,110	0,080	0,120	0,090	0,100	0,150	0,140	0,139
Agua (mg/kg)	9	8	7	12	3	4	5	10	13
Tan δ -DDF (%)	15,7	13,7	12,9	15,0	13,6	15,0	15,1	12,2	13,1
Rigidez D, (kV)									
Contenido inhibidor (%)									

DIAGNÓSTICO

Las concentraciones de gases encontradas en el análisis de cromatografía de gases presentan valores normales. . Respecto al estado dieléctrico del aceite, se ha encontrado un elevado valor de tangente por lo que es necesario proceder al regenerado del mismo. Continuamos con su gama normal de mantenimiento.

ANTECEDENTES

FECHA PRÓXIMO CONTROL	01/02/2020	FECHA PRÓXIMO CONTROL	01/02/2020		
C/C	Realizado Gases	Realizado Fisicoquímico	LABORATORIO		
Rivera, Turón	Laboratorio externo	Laboratorio externo	Diego Lumbreras Basagoiti		