DIRAT-TRATE-LABOR



INSTALACIÓN: STR EQUIPO MOVIL 6

Nº FABRICACIÓN: 79098-GEE

Expediente: 24

MÁQUINA: POTENCIA (MVA): TP-MARCA GEE

TENSIONES (kV):

66/20

P.SERVICIO:

25/07/1986

TIPO DEPÓSITO

SILICAGEL

10

TIPO ACEITE:

SHELL DIALA D

REFRIGERACIÓN OFAF

CTC:

									1	
Informe										24
P. Muestra	FC									
GAS (ppm)	11/03/2009	13/10/2010	14/04/2011	13/05/2011	14/05/2012	03/05/2013	06/05/2014	09/06/2015	30/05/2017	09/05/2019
H2	49	46	23	30	45	46	32	77	79	61
O2	2282		13434	16108	9415	21421	10826	7251	16870	69722
N2	52514		85677	78291	97277	91127	63004	69827	80915	16424
СО	559	637	364	473	537	430	214	588	540	555
CO2	2681	5757	4323	4456	5750	3467	2109	4980	6395	7039
CH4	82	120	80	79	85	39	13	33	36	36
C2H6	140	299	172	186	240	115	51	120	99	94
C2H4	23	42	29	21	25	13	5,9	17	15	14
C2H2	0,0	0,0	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0

Informe									24
P. Muestra	0	0	0	0	FC	FC	FC	FC	FC
Fecha	14/04/2011	06/05/2011	13/05/2011	14/05/2012	03/05/2013	06/05/2014	09/06/2015	30/05/2017	09/05/2019
Temperatura (°C)	28	25	45	40	20	35	33	36	40
Color	3,5	3,5	3,5	3,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Acidez (NN)	0,150	0,150	0,260	0,180	0,180	0,210	0,240	0,200	0,235
Agua (mg/kg)	16	10	18	19	16	17	16	17	32
Tan δ -DDF (%)	3,1	3,1	3,0	3,5	2,7	2,6	2,6	2,0	2,1
Rigidez D, (kV)									
Contenido inhibidor (%)									

DIAGNÓSTICO

Las concentraciones de gases encontradas en el análisis de cromatografía de gases presentan valores normales. . Respecto al estado dieléctrico del aceite, se ha encontrado un elevado valor de contenido en agua y de acidez por lo que se valorarán acciones correctivas teniendo en cuenta la edad y estado del transformador móvil. Continuamos con su gama normal de mantenimiento.

ANTECEDENTES

FECHA	
08/04/2008	Reacondicionado

FECHA PRÓXIMO CONTROL	01/05/2021	FECHA PRÓXIMO CONTROL	01/05/2021
C/C	Realizado Gases	Realizado Fisicoquímico	LABORATORIO
García Bosch	Laboratorio externo	Laboratorio externo	Diego Lumbreras Basagoiti