DIRAT-TRATE-LABOR



INSTALACIÓN: ST ALZIRA (ALCI)

ALCIRA TRAF UNIDAD REGU MARCA

GEE

POTENCIA (MVA): 110

Expediente: 32

TENSIONES (kV):

MÁQUINA:

132/132/11

P.SERVICIO:

18/11/1969

TIPO DEPÓSITO

SILICAGEL

TIPO ACEITE:

REPSOL TENSION

REFRIGERACIÓN ONAF CTC: LRT- - -

			I	ı	ı			1		
Informe										32
P. Muestra	FC									
GAS (ppm)	11/05/2011	04/05/2012	25/06/2012	20/05/2013	25/04/2014	12/05/2015	12/05/2016	02/05/2017	16/05/2018	13/05/2019
H2	32	16	2,6	5,8	3,9	9,0	0,0	0,0	7,2	1,0
O2	16483	11371	20495	17565	12791	9317	35785	11873	17576	56572
N2	71457	87993	80452	81316	53636	64144	144605	58470	79585	16130
со	375	444	54	286	182	671	505	508	594	610
CO2	2436	2779	397	1346	987	2524	3747	3613	3702	3464
CH4	26	17	3,7	3,1	1,6	4,0	4,6	4,5	5,1	4,0
C2H6	9,0	8,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,8	2,5	1,4	2,0
C2H4	73	65	2,4	12	9,8	33	41	43	46	41
C2H2	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0

Informe									32
P. Muestra	0	0	FC						
Fecha	11/06/2012	25/06/2012	20/05/2013	25/04/2014	12/05/2015	12/05/2016	02/05/2017	16/05/2018	13/05/2019
Temperatura (°C)	38	30	32	26	30	28	0	0	36
Color	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	4,5
Acidez (NN)	0,150	0,120	0,200	0,160	0,110	0,180	0,280	0,270	0,339
Agua (mg/kg)	5	22	16	21	20	19	16	18	31
Tan δ -DDF (%)	6,0	6,8	7,4	7,3	7,4	7,5	7,2	7,9	6,5
Rigidez D, (kV)									
Contenido inhibidor (%)									

Nº FABRICACIÓN: 30088-GEE

DIAGNÓSTICO

Las concentraciones de gases encontradas en el análisis de cromatografía de gases presentan valores normales. . Respecto al estado dieléctrico del aceite, se ha encontrado un elevado valor de acidez por lo que es necesario proceder a valorar un posible regenerado del mismo. Continuamos con su gama normal de mantenimiento.

ANTECEDENTES

FECHA PRÓXIMO CONTROL

C/C

01/05/2020

Realizado Gases

FECHA PRÓXIMO CONTROL

Realizado Fisicoquímico

01/05/2020 **LABORATORIO**

O/O	
García Bosch, Pastor	

Laboratorio	externo

Diego Lumbreras Basagoiti