## **DIRAT- TRATE - LABOR**



INSTALACIÓN:

ST CORDOVILLA

Nº FABRICACIÓN: 21756-OAS

Expediente: 2

MÁQUINA:

TP-1

MARCA OAS POTENCIA (MVA):

120

**TENSIONES (kV):** 

220/66/13,2

P.SERVICIO:

01/01/1982

TIPO DEPÓSITO

SILICAGEL

TIPO ACEITE:

REPSOL TENSION

REFRIGERACIÓN

ONAN, ONAF, OFAF

CTC:

3MI-1200- - 60/B-10193W

Informe									1	2
P. Muestra		FC								
GAS (ppm)	29/08/2012	08/08/2013	02/09/2014	01/09/2015	01/09/2016	03/03/2017	29/08/2017	26/02/2018	08/08/2018	12/07/2019
H2	13	51	19	27	19	23	24	24	28	27
O2	11185	24456	7456	17399	8990	11739	13284	15216	15236	60137
N2	55333	77846	56805	149673	54784	69711	71020	73368	45397	17221
СО	719	936	1120	0,0	913	963	1111	1139	1380	1594
CO2	4250	3075	3978	2721	6468	6372	6741	6434	6752	5690
CH4	12	12	8,0	0,0	11	16	17	19	15	13
C2H6	3,0	2,6	1,0	840	14	13	5,6	6,5	8,0	8,0
C2H4	252	227	431	3,0	704	733	767	754	592	501
C2H2	7,6	20	25	36	46	56	42	48	46	39

Informe								1	2
P. Muestra	0	0	FC						
Fecha	15/09/2011	29/08/2012	09/09/2013	02/09/2014	29/09/2015	01/09/2016	29/08/2017	08/08/2018	12/07/2019
Temperatura (°C)	28	60	25	47	47	47	50	42	45
Color	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Acidez (NN)	0,020	0,080	0,110	0,100	0,100	0,110	0,100	0,100	0,103
Agua (mg/kg)	6	14	15	12	12	11	19	25	31
Tan δ -DDF (%)	5,3	5,6	6,2	6,5	6,5	9,7	9,7	10,5	11,5
Rigidez D, (kV)									
Contenido inhibidor (%)									0,13

## DIAGNÓSTICO

Las concentraciones de gases encontradas en el análisis de cromatografía de gases presentan valores normales . Respecto al estado dieléctrico del aceite, se ha encontrado un elevado valor de contenido en agua y tangente por lo que es necesario proceder a valorar un posible regenerado del aceite. Continuamos con su gama normal de mantenimiento.

## **ANTECEDENTES**

FECHA	
06/09/2007	Regeneración

	FECHA PRÓXIMO CONTROL	01/08/2020	FECHA PRÓXIMO CONTROL	01/08/2020		
C/C		Realizado Gases	Realizado Fisicoquímico	LABORATORIO		
	Marcos, Bernal	Laboratorio externo	Laboratorio externo	Diego Lumbreras Basagoiti		