Christiansvej miljoredegoerelse

Christiansvej – Glostrup

Miljøredegørelse der konkluderer ren grund uden behov for oprensning.

V0-kortlægning viser ingen historisk industriaktivitet. Grunden vurderes ren.

Afsnit 1

Afsnittet bygger på det modtagne materiale samt supplerende registeroplysninger. Vurderingerne er foreløbige og forudsætter, at de anførte forhold bekræftes ved den videre projektering.

Oprensning & afværge

Ingen oprensning nødvendig. Grunden er ren iht. historisk kortlægning.

Støj jernbane

Jernbanestøj 58 dB(A). Under grænseværdi. Ingen afhjælpning nødvendig.

Afhjælpning støj

Ingen afhjælpning nødvendig. Eksisterende støjskærm mod jernbane er tilstrækkelig.

CO2 & livscyklus

LCA udført iht. EN 15978. CO2-aftryk på 7,8 kg/m²/år. Under NCC's internt mål.

Beskyttede naturtyper

Ingen §3-natur inden for 100 m. Renset og afgrænset i Natur- og Miljødatabasen.

Der er ikke foretaget selvstændige målinger ud over det, der fremgår af bilagene. Usikkerheder og forudsætninger er beskrevet i de enkelte delafsnit.

Afsnit 2

Der er ikke foretaget selvstændige målinger ud over det, der fremgår af bilagene. Usikkerheder og forudsætninger er beskrevet i de enkelte delafsnit.

Forureningsstatus

Ingen kortlægning. V0-kortlægning er gennemgået og viser ingen historisk industriaktivitet.

Omkostninger miljø

Miljøomkostninger estimeret til kr. 0 (ren grund). Beskeden moniteringsplan.

Støj vej

Vejstøj 55 dB(A) ved facaden. Ingen overskridelse.

Genanvendelse

Genanvendelsesgrad på 65% for nedrivningsmaterialer dokumenteret.

Arter & habitater

Artssøgning negativ. Ingen rødlistede eller beskyttede arter registreret.

Resultaterne skal læses i sammenhæng med lokalplanens bestemmelser og kommunens gældende retningslinjer for området.

Afsnit 3

Resultaterne skal læses i sammenhæng med lokalplanens bestemmelser og kommunens gældende retningslinjer for området.

Prøvetagning & data

20 prøvepunkter analyseret. Komplet datasæt foreligger.

Vibrationer

Vibrationsniveau på Lv 62 dB, godt under grænsen. Ingen risiko.

Miljøcertificering

DGNB Gold certificering kontraktuelt aftalt. Certificeringsrådgiver engageret.

Farlige materialer

PCB/asbest screening: ingen fund. Bygningen er opført efter 1990.

Grønne korridorer

Grøn korridor styrket med 1.200 m² ny skov i naboområde som kompensation.

Afsnittet bygger på det modtagne materiale samt supplerende registeroplysninger. Vurderingerne er foreløbige og forudsætter, at de anførte forhold bekræftes ved den videre projektering.