

Autorización de Puesta en Servicio de PMGD

4240 – PMGD - “El Caturro (Ex La Sierra II)”

Gerencia Planificación y Desarrollo de la Red
Subgerencia Interconexión de Proyectos
Departamento Conexiones

27 – NOVIEMBRE - 2025

CONTROL DOCUMENTAL**Aprobado por:**

Revisión	Aprobado por:	Cargo
1	María Gabriela Malavé Ortíz	Jefa Departamento Conexiones

Revisado por:

Revisión	Revisado por:	Cargo
1	Mauricio Covarrubias Romo	Ingeniero Departamento Conexiones

Realizado por:

Revisión	Realizado por:	Cargo
1	Javier Verdugo Pérez	Ingeniero Departamento Conexiones

CONSIDERANDO

1. El Decreto Supremo 88/2019 del Ministerio de Energía, que Aprueba el Reglamento para Medios de Generación de Pequeña Escala (Reglamento).
2. La Norma Técnica de Conexión y Operación de PMGD e Instalaciones de Media Tensión, de fecha febrero de 2024 de la Comisión Nacional de Energía (NTEC).
3. Carta OP02935-25, recibida el 21 de noviembre de 2025, que solicita la autorización de Puesta en Servicio del proyecto PMGD “El Caturro”.

CONCLUSIÓN

Luego de verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos del proyecto PMGD “El Caturro (Ex La Sierra II)” propiedad de “La Sierra SpA.”, este Coordinador autoriza el inicio de su Puesta en Servicio en conformidad a la información aportada por la Empresa Distribuidora, de acuerdo con los Artículos 77 y 93 del Reglamento.

Se autoriza la Puesta en Servicio del referido proyecto, conforme lo establecido en el Artículo 93° del Decreto Supremo 88 que indica que *“El propietario u operador del PMGD podrá acordar con la Empresa Distribuidora la limitación horaria de sus inyecciones de energía y potencia para entrar en operación con anterioridad a que las Obras Adicionales, Adecuaciones o Ajustes estén totalmente ejecutados, en conformidad a la normativa vigente”*. Lo cual fue informado por vuestra representada mediante anexo de la carta OP02935-25 (carta GACD 1864/2025), en el cual la empresa distribuidora “Compañía General de Electricidad S.A.” indica la factibilidad de inyectar 0,1 [MW] dadas las condiciones actuales en el alimentador.

Adicionalmente, es importante señalar que es responsabilidad de su representada revisar la información contenida en el Informe “Verificación de Posibles Congestionamientos en Instalaciones de Transmisión Zonal por Inyección de PMGD” disponible en el sitio web del Coordinador, donde se identifican congestiones en el punto de conexión del PMGD en la S/E El Tesoro, por lo que sus inyecciones podrán ser limitadas de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Supremo N°88 del Ministerio de Energía.

Adicionalmente, el proyecto deberá informar con al menos quince días de anticipación la fecha de interconexión, energización y cronograma acordado con la empresa Distribuidora, la que deberá ser enviada a la dirección de correo electrónico pmgd@coordinador.cl

Cabe mencionar que, es responsabilidad de su representada, una vez realizada la Puesta en Servicio efectiva, enviar a este Coordinador el Formulario de “Protocolos de Puesta en Servicio” (F21) en un lapso no mayor de 5 días hábiles posterior a la PES. El cual debe estar adecuadamente firmado, tanto la Empresa Distribuidora como por el Instalador autorizado por la SEC. De igual forma este no debe contener ninguna enmienda ni observación que condicionen la puesta en servicio del proyecto (a excepción de las asociadas a la no culminación de las obras adicionales). De igual forma, en caso de acordar con la Empresa Distribuidora la realización de la Puesta en Servicio por Etapas, se debe indicar en dicho formulario a que Etapa se está haciendo referencia. Así mismo, el Formulario de “Protocolos de Puesta en Servicio” debe ser rellenado en su totalidad, completando todos los campos indicados en el formato publicado por la SEC. En el caso de existir o acreditar pruebas que no sean requeridas por la respectiva empresa distribuidora para el proyecto, se deben enviar los sustentos correspondientes