



EMPRESA DISTRIBUIDORA ELECTRICA SALVADOREÑA

ORDEN DE TRABAJO

Fecha : 10/11/2020

Hora : 09:15

Usuario Ingreso Orden MARCOS SANTOS

No.
Fecha Hora
NIS
Teléfono

365744
10/11/2020 09:15
5020327
64229043

Conexión de Servicio ()
Cambio de Medidor (☒)
Retiro de Medidor y Acometida ()
Suspensión ()

Cod. Tram	1
Factura	
Codigo Orden	1120052010
Voltaje	120

Causa CONSUMO CERO, FALLAS INTERNA

Distribuidor
Cliente
Dirección
Tipo Servicio
Fecha Hora Visita
Costo Acometida
De Amigo
Cargolla
Otros

EDISAL
MAGDALENA DEL CARMEN DIAZ CARABANTES
CANTON JOYA DE CEREN CASERIO NUEVA AGUA ZARCA POLIGONO C CASA 2 SAN JUAN OPICO LA LIBERTAD
CAMBIO POR MEDIDOR DAÑADO

10-11-2020 Tarifa Pequeñas demandas residencial

FECHA & HORA

Distancia al Transformador

INICIO EJECUCION

9:20

Bodega o Equipo

Eg 23

FINAL EJECUCION

9:45

Anomalia

MEDIDOR ACTUAL

Medidor	R01332	Marca	HENNK
Transformador	T-00167	Modelo	POSEIDON
Voltaje	120	Tipo	Hibrido
Fase sec	A	nFase	1
Norma ANSI/IEC	ANSI	Forma	1A
Clase (CA)	1.00	Hilos	2.00
Unidad Kh	Imp/kWh	Kh	3200.00
Descarga	N	No. Digits	5
Terminales		Reset	
Máxima (CL)		I Prueba (TA)	
Sello PTapa	A33912	Sello Bornera	A31592

Unidades de Kh (Imp/kWh, Wh/Imp, Rev/kWh, Wh/Rev)

Lecturas

Activa	6050	Valle	
Punta		Resto	
Demanda		F.P.	

MEDIDOR

Medidor	A26046	Marca	star
Transformador	T-00167	Modelo	DD521D
Voltaje	120v	Tipo	D
Fase sec	A	nFase	1
Norma ANSI/IEC	IEC	Forma	1S
Clase (CA)	1.0	Hilos	2
Unidad Kh	IMP/kWh	Kh	1,600/imp
Descarga	N	No. Digits	5
T. Terminales	2	Reset	N
I Máxima (CL)	100	I Prueba (TA)	15
Sello PTapa	A73504	Sello Bornera	A72572

Unidades de Kh (Imp/kWh, Wh/Imp, Rev/kWh, Wh/Rev)

Lecturas

Activa	0	Valle	
Punta		Resto	
Demanda		F.P.	

COLOCACION DEL MEDIDOR

Pared () Factor de Perdida
Poste ()
Otro (☒) Multiplicador
Fecha Compra / /

INFORMACION TRANSFORMADOR

Codigo	T-00167	Tipo TC	DONA
Capacidad	10.0	MT	
F. Primaria	C	Relación TC	
		TP	

MATERIAL UTILIZADO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
	Metros	CABLE DUPLEX No. 6
	Metros	CABLE TRIPLEX No. 6
	Metros	ALAMBRE DE COBRE No.
1	Pieza	MEDIDOR
	Pieza	CONECTOR YPC26AU2
	Pieza	CONECTOR YPC2U3
	Pieza	CONECTOR YPC2A8U
1	Pieza	SELLO COLOR Verde
	Pieza	SELLO COLOR

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
	Pieza	ANCLA
	Pieza	TORNILLO
0.05	Rollo	CINTA AISLANTE

OBSERVACIONES

a solicitud de ot: 365674

CLIENTE
FIRMA
NOMBRE

EDISAL
FIRMA
NOMBRE

[Firma]

EDISAL	OT FINALIZADA
Usuario Actualizador:	A.D
Código Actualizador:	CT-EDE-003
Fecha:	12-11-20
Firma:	<i>[Firma]</i>