



EMPRESA DISTRIBUIDORA ELECTRICA SALVADOREÑA

ORDEN DE TRABAJO

Fecha : 07/08/2020

Hora : 07:39

EDENSA
Empresa Distribuidora Eléctrica SalvadoreñaNo.
Fecha Hora**NIS**

Teléfono

Distribuidor

Cliente

Dirección

Tipo Servicio

Fecha Hora Visita

Sosten Acometida

Pie Amigo

Argolla

Otro

Conexión de Servicio ()

Cambio de Medidor ()

Retiro de Medidor y Acometida ()

Suspensión ()

Usuario Ingreso Orden FELIPE SANCHEZ

Cod. Tram 1

Factura

Codigo Orden 0820032065

Voltaje 120

Causa CONSUMO CERO, FALLAS INTERNA

EDESAL (COMERCIALIZADOR)

CORINA GUERRERO DE VASQUEZ

CIUDAD REAL RES VALLADOLID POL 12 CASA 1 SAN SEBASTIAN SALITRILLO SANTA ANA

CAMBIO POR MEDIDOR DAÑADO

07-08-2020

Tarifa Pequeñas demandas residencial

Distancia al Traformador

Bodega o Equipo

Anomalia

FECHA & HORA

INICIO EJECUCION 10:12

FINAL EJECUCION 10:30

MEDIDOR ACTUAL

Medidor	A20196	Marca	HENNK
Transformador	T-00265	Modelo	POSEIDON
Voltaje	120	Tipo	Hibrido
Fase sec	1	nFase	1
Norma ANSI/IEC	ANSI	Forma	1A
Clase (CA)	1.00	Hilos	2.00
Unidad Kh	Imp/kWh	Kh	3200.00
Descarga	N	No. Digits	5
T. Terminales		Reset	
I Máxima (CL)		I Prueba (TA)	
Sello PTapa	A55330	Sello Bornera	A51544

Unidades de Kh (Imp/kWh, Wh/Imp, Rev/kWh, Wh/Rev)

Lecturas

Activa	4468	Valle	
Punta		Resto	
Demanda		F.P.	

INFORMACION TRANSFORMADOR

Codigo	T-00265	Tipo TC	DONA
Capacidad	37.0		MT
F. Primaria	B	Relación	TC
			TP

MATERIAL UTILIZADO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
	Metros	CABLE DUPLEX No. 6
	Metros	CABLE TRIPLEX No. 6
	Metros	ALAMBRE DE COBRE No.
1	Pieza	MEDIDOR
	Pieza	CONECTOR YPC26AU2
	Pieza	CONECTOR YPC2U3
	Pieza	CONECTOR YPC2A8U
1	Pieza	SELLO COLOR Verde
	Pieza	SELLO COLOR

MEDIDOR

Medidor	A-25905	Marca	Star
Transformador	T00265	Modelo	DPS26D
Voltaje	120	Tipo	E
Fase sec	A	nFase	1
Norma ANSI/IEC	IEC	Forma	1A
Clase (CA)	1.0	Hilos	2
Unidad Kh	Imp/kWh	Kh	1600
Descarga	N	No. Digits	5
T. Terminales	2	Reset	N
I Máxima (CL)	1.00	I Prueba (TA)	15
Sello PTapa	A-73336	Sello Bornera	A-76484

Unidades de Kh (Imp/kWh, Wh/Imp, Rev/kWh, Wh/Rev)

Lecturas

Activa	0	Valle	
Punta		Resto	
Demanda		F.P.	

COLOCACION DEL MEDIDOR

Pared	()	Factor de Perdida	
Poste	()		
Otro		Multiplicador	
		Fecha Compra	/ /

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
3	Pieza	ANCLA
3	Pieza	TORNILLO
0.10	Rollo	CINTA AISLANTE

OBSERVACIONES

SOLICITADO EN ORDEN 348203 CONTOMETRO DE MEDIDOR DAÑADO NO REGISTRA CONSUMO

EDENSA EMPRESA DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA SALVADOREÑA	OT FINALIZADA
Usuario Actualizador: Gustavo	
Código Actualizador: CT-EDE-001	
Fecha: 10/08/2020	
Firma: [Firma]	

CLIENTE
FIRMA
NOMBREEDENSA
FIRMA
NOMBRE

[Firma]