



EDDESAL
Empresa Distribuidora Eléctrica Salvadoreña

Usuario Ingreso Orden FREDY LOPEZ

No. 365955
NIS 5018137
RECLAMO

Codigo Orden 1120052323
Teléfono 76876137
Fecha Hora 11/11/2020 12:59:58

Cliente OMAR SIFREDO LOPEZ HERNANDEZ
Dirección CIUDAD VERSAILLES RESIDENCIAL VILLA BURDEOS POLIGONO 45 CASA 65 SAN JUAN OPICO LA LIBERTAD

Anomalia

MOTIVO VISITA

Revisar medidor

RESULTADO VISITA

ENR- Consumo Cero.

DESCRIPCION SITUACION

Se le realiza la inspección al medidor # A13565 en una lectura de 7286 Kwh, con una $I = 1.3 \text{ Amp}$ y un voltaje de servicio en buen estado, y colocado el medidor presenta problema en puntajes, entonces al cambiar.

ACOMETIDA T-00054
MEDIDOR A13565

TABLERO
TESION 120V
CORRIENTE 1.34 120

MATERIAL UTILIZADO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
	Metros	CABLE DUPLEX No. 6
	Metros	CABLE TRIPLEX No. 6
	Metros	ALAMBRE DE COBRE No.
	Pieza	MEDIDOR
	Pieza	CONECTOR YPC26AU2
	Pieza	CONECTOR YPC2U3
	Pieza	CONECTOR YPC2A8U
	Pieza	SELLO COLOR
	Pieza	SELLO COLOR

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
	Pieza	ANCLA
	Pieza	TORNILLO
	Rollo	CINTA AISLANTE

OBSERVACIONES

Al finalizar el trabajo al medidor se le quitó el forro ya que el medidor no registra consumo, se quitó el forro y se realizó el cambio.

FECHA & HORA INICIO DE EJECUCION 13:15
BODEGA O EQUIPO C923

FECHA & HORA FINAL DE EJECUCION 13:35

CLIENTE
FIRMA
NOMBRE

EDDESAL
FIRMA
NOMBRE M. Roel Lopez
11/11/20.

7286 Kwh.

EDDESAL	OT FINALIZADA
Usuario Actualizador:	A.D
Codigo Actualizador:	CT-EDE-003
Fecha:	12-11-20
Firma:	