

**Fecha:** San Sebastian Salitr, 22 de Mayo de 2020

**Atención:** NATALIA ANGELICA BARRIENTOS DE MARTINEZ

**NIS:** 5007453

**Dirección:** PLAZA REAL MODULO 1 LOCAL 8 CIUDAD REAL SAN SEBASTIAN SALITRILLO SANTA ANA

**Asunto:** Informe Técnico de Condición encontrada Medidor defectuoso por fallas internas.

**Ref:** ENR-2205-11

**Nº Caso ENR:** 11

Estimado(a) usuario(a):

Le informamos que en fecha **20/08/2019** se realizó visita inspección técnica a su medidor levantando acta en donde se detalla que el equipo de medición no se encontraba registrando la energía consumida de forma correcta.

**Se detectó la siguiente irregularidad:** Se detecto que en el medidor número **A23166** existía una condición irregular a consecuencia de encontrar:

**Tipo de caso ENR:** Medidor con fallas internas

**Base de Cálculo:** Histórico de consumo

**Detalle de la situación encontrada:**

Por dicha razón, hemos procedido a calcularle la energía no registrada, la cual asciende a **191.585** que corresponde a **\$ 52.89 IVA incluido**, correspondiente al periodo desde **17/06/2019** hasta el **16/08/2019**. Dicho periodo y cálculo se estima de acuerdo con lo que establece el "Procedimiento para investigar la existencia de condiciones irregulares en el suministro de energía eléctrica del usuario final"

Por las razones antes expuestas le solicitamos contactarse con EDESAL, a fin de realizar el pago de dicho monto, como también informarle sobre las diferentes opciones de pago que pueden aplicarse; caso contrario se le cargara en su totalidad en su próxima facturación de energía mensual.

Para mayor información puede llamar al teléfono 2441-7019; 2345-6601 ó visitarnos en la agencia EDESAL más cercana.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para saludarle y suscribirme.

Atentamente.

Área de Control de Incidencias ENR

EDESAL, S.A. DE C.V.

**Atención:** NATALIA ANGELICA BARRIENTOS DE MARTINEZ**NIS:** 5007453**Dirección:** PLAZA REAL MODULO 1 LOCAL 8 CIUDAD REAL SAN SEBASTIAN SALITRILLO SANTA ANA**Asunto:** Informe Técnico de Condición encontrada  
Medidor defectuoso por fallas internas.**Ref:** ENR-2205-11

Estimado(a) usuario(a):

Reciba un saludo de parte de la Empresa Distribuidora Eléctrica Salvadoreña, S.A. de CV., deseándole al mismo tiempo éxitos en las actividades que desempeña.

**Irregularidad encontrada en su suministro:** Se detectó que en el medidor número **A23166** existía una condición irregular a consecuencia de encontrar medidor con línea directa que no pasaba por medición, se evaluaron lecturas posterior a la eliminación de la irregularidad, encontrando una lectura de L-1153 con fecha **06/04/2020**.

Establecido lo anterior, debe mencionarse que la estimación de la energía consumida y no registrada, se realizará en base a Términos y Condiciones del pliego tarifario y del Procedimiento para investigar la existencia de condiciones irregulares en el suministro de energía eléctrica del usuario final”, estableciendo dicha normativa que una vez acreditado que el usuario ha cometido una irregularidad-alteración en la acometida para evitar el registro correcto del consumo de energía eléctrica, el marco regulatorio habilita al distribuidor a recuperar el valor de la energía consumida y no registrada.

**Base de Determinación de Energía consumida no registrada:**

Se evaluará el consumo no registrando en función del caso que resulte más conveniente para el usuario:

1. Se procederá con la estimación del consumo real del usuario durante el periodo que subsistió la irregularidad, se estimará el consumo correcto en base a los registros de lecturas posterior a la eliminación de la irregularidad detectada.

El siguiente informe contiene lo siguiente:

1. Los registros históricos de facturación.
2. Órdenes de servicio relacionadas con la detección de la condición irregular.
3. Fotografías de la Condición encontrada.

Para mayor información puede llamar al teléfono 2441-7019; 2345-6601 ó visitarnos en la agencia EDESAL más cercana.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para saludarle y suscribirme.

Atentamente.

Área de Control de Incidencias ENR

EDESAL, S.A. DE C.V.

**Fecha:** San Sebastian Salitr, 22 de Mayo de 2020

**Atención:** NATALIA ANGELICA BARRIENTOS DE MARTINEZ

**NIS:** 5007453

**Dirección:** PLAZA REAL MODULO 1 LOCAL 8 CIUDAD REAL SAN SEBASTIAN SALITRILLO SANTA ANA

**Asunto:** Informe Técnico de Condición encontrada Medidor defectuoso por fallas internas.

**Ref:** ENR-2205-11

**Nº Caso ENR:** 11

Estimado(a) usuario(a):

Le informamos que en fecha **20/08/2019** se realizó visita inspección técnica a su medidor levantando acta en donde se detalla que el equipo de medición no se encontraba registrando la energía consumida de forma correcta.

**Se detectó la siguiente irregularidad:** Se detecto que en el medidor número **A23166** existía una condición irregular a consecuencia de encontrar medidor con línea directa que no pasaba por medición, se evaluaron lecturas posterior a la eliminación de la irregularidad, encontrando una lectura de L-1153 con fecha **06/04/2020**.

Establecido lo anterior, debe mencionarse que la estimación de la energía consumida y no registrada, se realizará en base a Términos y Condiciones del pliego tarifario y del Procedimiento para investigar la existencia de condiciones irregulares en el suministro de energía eléctrica del usuario final”, estableciendo dicha normativa que una vez acreditado que el usuario ha cometido una irregularidad-alteración en la acometida para evitar el registro correcto del consumo de energía eléctrica, el marco regulatorio habilita al distribuidor a recuperar el valor de la energía consumida y no registrada.

**Base de Determinación de Energía consumida no registrada:**

1. Se procederá con la estimación del consumo real del usuario durante el periodo que subsistió la irregularidad, se estimará el consumo correcto mediante la metodología de cálculo: **Histórico de consumo**.

El siguiente informe contiene lo siguiente:

1. Los registros históricos de facturación.
2. Ordenes de servicio relacionadas con la detección de la condición irregular.
3. Fotografías de la Condición encontrada.

Para mayor información puede llamar al teléfono 2441-7019; 2345-6601 ó visitarnos en la agencia EDESAL más cercana.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para saludarle y suscribirme.

Atentamente.

Área de Control de Incidencias ENR

EDESAL, S.A. DE C.V.

**Atención:** NATALIA ANGELICA BARRIENTOS DE MARTINEZ**NIS:** 5007453**Dirección:** PLAZA REAL MODULO 1 LOCAL 8 CIUDAD REAL SAN SEBASTIAN SALITRILLO SANTA ANA**Asunto:** Informe Técnico de Condición encontrada  
Medidor defectuoso por fallas internas.**Ref:** ENR-2205-11

Estimado(a) usuario(a):

Le informamos que en fecha **20/08/2019** se realizó visita inspección técnica a su medidor levantando acta en donde se detalla que el equipo de medición no se encontraba registrando la energía consumida de forma correcta.

**Se detectó la siguiente irregularidad:** Se detectó que en el medidor número **A23166** existía una condición irregular a consecuencia de encontrar medidor con línea directa que no pasaba por medición, se evaluaron lecturas posterior a la eliminación de la irregularidad, encontrando una lectura de L-1153 con fecha **06/04/2020**.

Por dicha razón, hemos procedido a calcularle la energía no registrada, la cual asciende a **191.585** que corresponde a **\$ 52.89 IVA incluido**, correspondiente al periodo desde **17/06/2019** hasta el **16/08/2019**. Dicho periodo y cálculo se estima de acuerdo con lo que establece el "Procedimiento para investigar la existencia de condiciones irregulares en el suministro de energía eléctrica del usuario final"

Por las razones antes expuestas le informamos debe presentarse a cancelar dicho monto para poder informarle sobre las diferentes opciones de pago que pueden aplicarse; caso contrario se le cargara en su totalidad en su próxima facturación de energía mensual.

Para mayor información puede llamar al teléfono 2441-7019; 2345-6601 ó visitarnos en la agencia EDESAL más cercana.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para saludarle y suscribirme.

Atentamente.

Área de Control de Incidencias ENR

EDESAL, S.A. DE C.V.

**Atención:** NATALIA ANGELICA BARRIENTOS DE MARTINEZ**NIS:** 5007453**Dirección:** PLAZA REAL MODULO 1 LOCAL 8 CIUDAD REAL SAN SEBASTIAN SALITRILLO SANTA ANA**Asunto:** Informe Técnico de Condición encontrada  
Medidor defectuoso por fallas internas.**Ref:** ENR-2205-11

Estimado(a) usuario(a):

Le informamos que en fecha **20/08/2019** se realizó visita inspección técnica a su medidor levantando acta en donde se detalla que el equipo de medición no se encontraba registrando la energía consumida de forma correcta.

**Se detectó la siguiente irregularidad:** Se detecto que en el medidor número **A23166** existía una condición irregular a consecuencia de encontrar fallas internas del medidor, lo cual ocasionó que el registro del mismo no fuera el correcto. Se realizo cambio del equipo de medición a fin de corregir el problema.

Por dicha razón, hemos procedido a calcularle la energía no registrada, la cual asciende a **191.585** que corresponde a **\$ 52.89 IVA incluido**, correspondiente al periodo desde **17/06/2019** hasta el **16/08/2019**. Dicho periodo y cálculo se estima de acuerdo con lo que establece el "Procedimiento para investigar la existencia de condiciones irregulares en el suministro de energía eléctrica del usuario final"

Por las razones antes expuestas le informamos debe presentarse a cancelar dicho monto para poder informarle sobre las diferentes opciones de pago que pueden aplicarse; caso contrario se le cargara en su totalidad en su próxima facturación de energía mensual.

Para mayor información puede llamar al teléfono 2441-7019; 2345-6601 ó visitarnos en la agencia EDESAL más cercana.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para saludarle y suscribirme.

Atentamente.

Área de Control de Incidencias ENR

EDESAL, S.A. DE C.V.

**Fecha:** San Sebastian Salitr, 22 de Mayo de 2020

**Atención:** NATALIA ANGELICA BARRIENTOS DE MARTINEZ

**NIS:** 5007453

**Dirección:** PLAZA REAL MODULO 1 LOCAL 8 CIUDAD REAL SAN SEBASTIAN SALITRILLO SANTA ANA

**Asunto:** Informe Técnico de Condición encontrada Medidor defectuoso por fallas internas.

**Ref:** ENR-2205-11

**Nº Caso ENR:** 11

Estimado(a) usuario(a):

Le informamos que en fecha **20/08/2019** se realizó visita inspección técnica a su medidor levantando acta en donde se detalla que el equipo de medición no se encontraba registrando la energía consumida de forma correcta.

**Se detectó la siguiente irregularidad:** Se detecto que en el medidor número **A23166** existía una condición irregular a consecuencia de encontrar:

**Tipo de caso ENR:** Medidor con fallas internas

**Base de Cálculo:** Histórico de consumo

**Detalle de la situación encontrada:**

Por dicha razón, hemos procedido a calcularle la energía no registrada, la cual asciende a **191.585** que corresponde a **\$ 52.89 IVA incluido**, correspondiente al periodo desde **17/06/2019** hasta el **16/08/2019**. Dicho periodo y cálculo se estima de acuerdo con lo que establece el "Procedimiento para investigar la existencia de condiciones irregulares en el suministro de energía eléctrica del usuario final"

Por las razones antes expuestas le solicitamos contactarse con EDESAL, a fin de realizar el pago de dicho monto, como también informarle sobre las diferentes opciones de pago que pueden aplicarse; caso contrario se le cargara en su totalidad en su próxima facturación de energía mensual.

Para mayor información puede llamar al teléfono 2441-7019; 2345-6601 ó visitarnos en la agencia EDESAL más cercana.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para saludarle y suscribirme.

Atentamente.

Área de Control de Incidencias ENR

EDESAL, S.A. DE C.V.

**EMPRESA DISTRIBUIDORA ELECTRICA SALVADOREÑA**  
**MANUAL DE POLÍTICAS -POLÍTICAS ORGANIZACIONALES**

**Código de Política: PO-12-PA-A10-2018**  
**POLÍTICA DE AGUINALDO (PA)**

1. Todo trabajador a tiempo completo de EDESAL, S.A. de C.V. tiene derecho a aguinaldo dado de la siguiente manera:
  - Para quien tuviere entre uno y tres años de servicio, la prestación equivalente al salario de quince días;
  - Para quien tuviere tres o diez años de servicio, la prestación equivalente al salario de diecinueve días;
  - Para quien tuviere diez o más años de servicio, una prestación equivalente al salario de veintiún días.
2. El Aguinaldo se pagará a más tardar el día veinte de diciembre o el día hábil anterior si la fecha establecida es en fin de semana.

## **CÁLCULO DE ENERGÍA NO REGISTRADA (ENR)**

**Nombre del usuario:** NATALIA ANGELICA BARRIENTOS DE MARTINEZ

**NIS:** 5007453

**Base de Cálculo:** Histórico de consumo

<b>NIS:</b>	5007453	<b>Cliente:</b>	NATALIA ANGELICA BARRIENTOS DE MARTINEZ
		<b>Resultado:</b>	Histórico de consumo
		<b>Fecha de corrección de la Irregularidad:</b>	20/08/2019
		<b>Días de Histórico:</b>	123
		<b>Consumo Diario (Kwh):</b>	3.610
		<b>Días a Cobrar:</b>	60
		<b>Fecha Inicio Cobro:</b>	17/06/2019
		<b>Fecha Fin Cobro:</b>	16/08/2019
		<b>Consumo Estimado (Kwh):</b>	216.58
		<b>Consumo Registrado (kwh):</b>	25.00
		<b>Consumo ENR (Kwh):</b>	191.585
		<b>Cargo por Distribución:</b>	\$ 10.23
		<b>Cargo por Energía:</b>	\$ 26.08
		<b>Costo de Equipo de Medición:</b>	\$ 10.50
		<b>Sub Total:</b>	\$ 46.81
		<b>IVA :</b>	\$ 6.09
		<b>TOTAL:</b>	\$ 52.89

Para mayor información puede llamar al suscrito al teléfono 2345-6601 ó de igual manera puede acercarse a nuestras oficinas ubicadas en Ciudad Real, Ciudad Versailles, San Miguel o Metropoli San Gabriel.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para saludarle y suscribirme.

Atentamente,

**Empresa Distribuidora Eléctrica Salvadoreña, S.A. de C.V.**  
**EDESAL, S.A. DE C.V.**